

GADA EMISIJU MONITORINGA PLĀNS

SATURS

Lapu nosaukumi ir treknrakstā, iedaļu nosaukumi — normālrakstā.

<u>a. Saturs</u>
<u>b. Norādījumi un nosacījumi</u>
<u>A. Monitoringa plāna versijas</u>
1 <u>Monitoringa plāna versiju saraksts</u>
<u>B. Operatora un iekārtu identifikācija</u>
2 <u>Zīnas par operatoru</u>
3 <u>Zīnas par iekārtu</u>
4 <u>Kontaktinformācija</u>
<u>C. Iekārtas apraksts</u>
5 <u>Zīnas par iekārtas darbību</u>
6 <u>Zīnas par emisijām</u>
<u>D. Uz aprēķiniem balstīta metodoloģija</u>
7 <u>Aprēķins: Informācija, kas nepieciešama aprēķiniem nākamajā lapā</u>
<u>E. Avota plūsmas</u>
8 <u>Informācija par darbības datiem piemērotajiem līmeņiem un aprēķina faktori</u>
<u>F. Uz mērījumiem balstīta metodoloģija</u>
9 <u>CO₂ un N₂O emisiju mērīšana</u>
10 <u>Informācija par mērījumu punktiem</u>
11 <u>Uz mērījumiem balstīta metodoloģija — pārvaldība un procedūras</u>
<u>G. Alternatīvas metodoloģijas</u>
12 <u>Alternatīvo metodoloģiju apraksts</u>
<u>H. N₂O emisijas</u>
13 <u>N₂O emisiju monitoringa pārvaldība un procedūras</u>
<u>I. PFC emisiju noteikšana primārajā alumīnija ražošanā</u>
14 <u>PFC emisiju noteikšana</u>
15 <u>Informācija par PFC emisiju avota plūsmu monitoringu</u>
16 <u>PFC monitoringa pārvaldība un rakstiskās procedūras</u>
<u>J. Pārvietotā un raksturīgā CO₂ noteikšana</u>
17 <u>Raksturīgā un pārvietotā CO₂ noteikšana</u>
18 <u>Informācija par CO₂ transportēšanai izmantotajām cauruļvadu sistēmām</u>
19 <u>Informācija par CO₂ ģeoloģiskās uzglabāšanas sistēmām</u>
<u>K. Pārvaldība un kontrole</u>
20 <u>Pārvaldība</u>
21 <u>Datu plūsmas darbības</u>
22 <u>Kontroles darbības</u>
23 <u>Lietoto definīciju un saīsinājumu saraksts</u>
24 <u>Papildinformācija</u>
25 <u>Turpmākās procedūras</u>
<u>L. Dalībvalsts specifiska papildinformācija</u>
26 <u>Komentāri</u>
<u>M. Uzskaitē</u>

Informācija par šo datni:

Monitoringa plānu iesniedza:

Iekārtas nosaukums:

Unikāls iekārtas identifikators:

Šī monitoringa plāna versijas numurs:

Akciju sabiedrība "Latvenergo"
Akciju sabiedrība "Latvenergo" TEC-1
LV0000000000000006
3

Ja jūsu kompetentā iestāde pieprasa, lai iesniedzat parakstītu monitoringa plāna papīra eksemplāru, parakstieties zemāk:

Datums

Juridiski atbildīgās personas vārds, uzvārds un paraksts

Informācija par veidlapas versiju:

Veidlapu sagatavoja:	Latvia
Publicēšanas datums:	16.02.2021
Valodas versija:	Latvian
Atsauces datnes nosaukums:	MP P4 Inst LV lv_160221.xls

NORĀDĪJUMI UN NOSACĪJUMI

- 1 Direktīva 2003/87/EK ("ETS direktīva") nosaka, ka operatoriem, kuru iekārtas ir iekļautas Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), ir jābūt kompetentās iestādes izdotai, derīgai siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujai, ir jāveic emisiju monitorings, jāziņo par emisijām un jānodrošina, ka ziņojumus verificē neatkarīgs un akreditēts verificētājs.

Direktīvu var lejupielādēt no šādas tīmekļa vietnes:

<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/2018-04-08>

- 2 Monitoringa un ziņošanas regulā (Komisijas Regula (ES) Nr. 2018/2066 ar grozījumiem (turpmāk "MZR")) definētas sīkākas prasības par monitoringu un ziņošanu. MZR var lejupielādēt no šādas tīmekļa vietnes:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj

MZR 12. pantā ir noteiktas specifiskas prasības par monitoringa plāna un tā atjauninājumu saturu un iesniegšanu. 12. pantā izklāstīts, cik svarīgs ir monitoringa plāns:

Monitoringa plānu veido sīki izstrādāta, pilnīga un pārredzama dokumentācija par konkrētās iekārtas vai gaisakuģa operatora monitoringa metodiku, un tas satur vismaz I pielikumā minētos elementus.

Savukārt 74. panta 1. punktā noteikts:

Dalībvalstis var pieprasīt, lai operators un gaisakuģa operators izmanto elektroniskas veidnes vai īpašus datnes formātus monitoringa plānu un izmaiņu monitoringa plānos iesniegšanai, kā arī gada emisiju ziņojumu, tonn kilometru ziņojumu, verifikācijas ziņojumu un uzlabojumu ziņojumu iesniegšanai. Šīm dalībvalstu izveidotajām veidnēm vai datnes formāta specifikācijām ir ietekmējošs raksturs informācijā, kas iekārta Komisijas publicētajā

- 3 Šī datne ir minētā iekārtu monitoringa plāna veidlapa, ko izstrādājuši Eiropas Komisijas dienesti un kas satur I pielikumā definētās prasības, kā arī citas prasības, lai palīdzētu operatoriem pamatot atbilstību MZR. Noteiktos apstākļos, kā aprakstīts tālāk, ierobežotā apjomā to var būt grozījusi dalībvalsts kompetentā iestāde.

Šis monitoringa plāns atspoguļo Eiropas Komisijas dienestu nostāju publicēšanas brīdī.

Šī ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) 4. periodā iekļauto iekārtu monitoringa plāna veidlapas galīgā versija, ko, izmantojot rakstisku procedūru, apstiprinājusi Klimata pārmaiņu komiteja 2020. gada novembrī.

- 4 Bez tam MZR (13. pants) atļauj dalībvalstīm izstrādāt standartizētus un vienkāršotus monitoringa plānus „vienkāršām” iekārtām. *Dalībvalstis var atļaut operatoriem un gaisa kuģa operatoriem izmantot standartizētus vai vienkāršotus monitoringa plānus, neskarot 12. panta 3. punktu. Šīm nolūkam dalībvalstis var publicēt šo monitoringa plānu veidlapas, tostarp 57. un 58. pantā minēto datu plūsmas un kontroles procedūru aprakstu, pamatojoties uz Eiropas Komisijas publicētajām veidlapām un vadlīniju dokumentiem.*

Saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīniju dokumentu Nr. 1 („Vispārēji norādījumi iekārtām”) šādas standartizētas veidlapas jā sagatavo, vajadzības gadījumā šo paraugu papildinot ar standarta tekstu.

Ja jūsu iekārta ir tiesīga izmantot šādu vienkāršotu un/vai standartizētu monitoringa plānu saskaņā ar vadlīniju dokumentā Nr. 1 noteiktajām prasībām, kompetentajā iestādē vai tās vietnē noskaidrojiet, vai jūsu dalībvalsts piedāvā šādas veidlapas.

- 5 Visi Eiropas Komisijas vadlīniju dokumenti par MZR atrodami šajā vietnē:

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1

Ieteicams sākt ar uzzīņu materiāliem "Atrais ceļvedis stacionāro iekārtu operatoriem" un "Norādījumu dokuments Nr. 1".

- 6 **Pirms datnes izmantošanas izpildiet šos norādījumus:**

- Pirms aizpildīšanas rūpīgi izlasiet norādījumus.
- Noskaidrojiet kompetento iestādi (KI), kas ir atbildīga par jūsu iekārtu dalībvalstī, kur iekārta atrodas (vienā dalībvalstī var būt vairākas KI). Ievērojiet, ka „dalībvalstis” šajā gadījumā ir visas ES ETS iesaistītās valstis, nevis tikai ES dalībvalstis.
- Apskatiet KI tīmekļa vietni vai sazinieties tieši ar KI, lai uzzinātu, vai jums ir pareizā veidlapas versija. Veidlapa versija (t.i., atsaucies datnes nosaukums) ir skaidri norādīta šīs datnes titullapā.
- Atsevišķas dalībvalstis var noteikt, lai izmantot alternatīvu sistēmu, piemēram, nevis izklāpāpas, bet gan interneta veidlapas. Noskaidrojiet, kādas prasības ir jūsu dalībvalstī. Šajā gadījumā KI sniegs jums papildinformāciju.

- 7 Šis monitoringa plāns ir jāiesniedz kompetentajā iestādē, kas atrodas:

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde
Raina ielā 28, Daugavpils, LV-5401;
daugavpils@vvd.gov.lv

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045;
lielrīga@vvd.gov.lv

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, LV - 4601;
rezekne@vvd.gov.lv

Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde
Jaunā ostma ielā 2a, Liepājā, LV - 3401;
liepaja@vvd.gov.lv un
Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV – 3601;
ventspils@vvd.gov.lv

Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvalde
L.Paegles ielā 13, Valmierā, LV - 4201 un Blaumaņa ielā 7,
Madonā, LV - 4801;
vidzeme@vvd.gov.lv

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde
Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007;
zemgale@vvd.gov.lv

- 8 KI var ar jums sazināties, lai pārrunātu izmaiņas monitoringa plānā ar mērķi nodrošināt precīzu un pārbaudāmu emisiju monitoringu un ziņošanu par tām saskaņā ar MZR vispārīgajām un specifiskajām prasībām. Neskarot MZR 16. panta 1. punktu, saņemot paziņojumu par KI apstiprinājumu, jūs izmantosiet monitoringa plāna jaunāko apstiprināto versiju kā metodoloģiju gada emisiju noteikšanai un datu apkopošanas un apstrādes procedūru un kontroles darbību īstenošanai. To varēs izmantot arī kā atsauci ikgadējo emisiju ziņojuma verifikācijai.

- 9 Par visām ierosinātām būtiskām monitoringa plāna izmaiņām jums nekavējoties jāziņo KI. Jebkādas būtiskas izmaiņas monitoringa metodoloģijā ir jāapstiprina KI, kā noteikts MZR 14. un 15. pantā. Ja varat pamatoti pieņemt (saskaņā ar 15. pantu), ka nepieciešamie monitoringa plāna atjauninājumi nav būtiski, varat par visiem šādiem atjauninājumiem kopā ziņot KI reizi gadā minētajā pantā noteiktajā termiņā (ja kompetentā iestāde tam piekrīt).

- 10 Visi monitoringa plāna grozījumi jāreģistrē saskaņā ar MZR 16. pantu.

- 11 Sazinieties ar KI, ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai aizpildītu monitoringa plānu. Atsevišķas dalībvalstis ir izstrādājušas vadlīniju dokumentus, kas jums var noderēt.

- 12 **Konfidencialitātes apliecinājums** — uz iesniegto informāciju saistībā ar šo pieteikumu var attiecināt prasības par informācijas pieejamību sabiedrībai, tostarp Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai. Ja domājat, ka kāda informācija, ko sniegtat saistībā ar pieteikumu, ir jāuzskata par ierobežotas pieejamības informāciju, informējiet par to savu KI. Ņemiet vērā, ka saskaņā ar Direktīvas 2003/4/EK noteikumiem KI var nākties atklāt informāciju pat tad, ja pieteikuma iesniedzējs pieprasa to paturēt noslēpumā.

13 Informācijas avoti:**ES tīmekļa vietnes:**ES tiesību akti: <http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm>Vispārīga informācija http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

Monitoringa un ziņošana ES ETS:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm**Citas tīmekļa vietnes:**www.vvd.gov.lv**Helpdesk:**es.ets@varam.gov.lv**14 Kā lietot šo datni:**


Šī veidlapa veidota tā, lai tajā ietilptu MZR paredzētais monitoringa plāna saturiskais minimums. To aizpildot, operatoriem jāievēro MZR prasības un dalībvalsts izvirzītas papildu prasības (ja tādas ir).

Ir ieteicams izskatīt datni no sākuma līdz beigām. Ir dažas funkcijas, kas jums palīdzēs aizpildīt veidlapu atkarībā no iepriekš ievadītās informācijas, piemēram, citas krāsas šūnas, ja nav nepieciešams ievadīt informāciju (skatīt krāsu kodus zemāk).

Vairākos laukos jūs varat izvēlēties no iepriekš definētiem datiem. Lai izvēlētos iespēju „nolaizamajā izvēlnē”, noklikšķiniet ar peli uz mazās bultiņas šūnas labajā malā vai nospiediet „Alt-CursorDown”, kad esat izvēlēties šūnu. Dažos laukos jūs varat ievadīt savu tekstu pat tad, ja ir šāda nolaizamā izvēlnē. Šis ir gadījums, kad nolaizamajās izvēlnēs ir tukši izvēlnes lauki.

Krāsu kodi un fonti:**Teksts melnā treknrakstā:**

Mazāka izmēra teksts kursīvā:



Šis teksts ietverts Eiropas Komisijas paraugā. Tas jāsaplabā tāds, kāds tas ir.

Šajā tekstā sniegti sīkākā paskaidrojumi. Dalībvalstis var pievienot papildu paskaidrojumus konkrētās dalībvalsts veidlapā.

Dzeltenie lauki nozīmē, ka tajos obligāti jāievada dati. Tomēr, ja šis jautājums uz iekārtu neattiecas, dati nav jāievada.

Gaiši dzeltenie lauki nozīmē, ka datu ievade tajos nav obligāta.

Zaļos laukos tiek parādīti automātiski aprēķināti rezultāti. Teksts sarkanā krāsā ir kļūdas paziņojumi (trūkst datu u.c.).

Ēnotajos laukos datu ievade nav nepieciešama, jo dati ir ievadīti citos laukos.

Pelēki iekrāsotie laukumi jāaizpilda dalībvalstīm pirms veidlapas pielāgotās versijas publicēšanas.

Gaiši pelēki laukumi ir paredzēti navigācijai un hipersaitēm.

15 Navigācijas daļā katras lapas augšpusē ir hipersaites ātrai pārejai uz atsevišķām datu ievades iedaļām. Pirmā rindiņa ("Satura rādītājs", "Iepriekšējā lapa", "Nākamā lapa") un punkti "Lapas sākums" un "Lapas beigas" ir vienādi visām lapām. Atkarībā no konkrētās lapas var būt pievienoti papildu izvēlnes elementi.

16 Šajā veidlapā datus var ievadīt tikai dzeltenajos laukos. Tomēr pārredzamības labad nav izmantota parole. Tas ļauj pilnībā aplūkot visas formulas. Izmantojot šo datni datu ievadei, ieteicams šo aizsardzību saglabāt. Lapu aizsardzību vajadzētu atcelt tikai, lai pārbaudītu formulu pareizību. Ieteicams to darīt atsevišķā datnē.

17 Lai aizsargātu formulas pret nejausām modifikācijām, kas parasti nozīmē, ka tiek iegūti nepareizi un maldinoši rezultāti, ir ārkārtīgi svarīgi NEIZMANTOT IZGRIEŠĀNU un IELĪMĒŠĀNU (CUT un PASTE).
Ja vēlaties pārvietot datus, vispirms NOKOPĒJIET un IELĪMĒJIET (COPY un PASTE) tos un pēc tam izdzesiet nevajadzīgos datus vecajā (nepareizajā) vietā.

18 Datu lauki nav optimizēti specifiskiem skaitliskiem un citiem formātiem. Tomēr lapu aizsardzība ir ierobežota, lai būtu iespējams izmantot pašiem savus formātus. Konkrētāk, aizpildītājs pats var nolemt, cik zīmes aiz komata izmantot. Zīmju skaits aiz komata principā nav atkarīgs no aprēķina precizitātes. Principā vajadzētu deaktivizēt MS Excel opciju "Precizitāte, kā parādīts" ("Precision as displayed"). Sīkākai informācijai sk. MS Excel palīdzības ("Help") sadaļu par šo tēmu.

19

ATRUNA: Visas formulas ir sagatavotas uzmanīgi un rūpīgi. Tomēr nav iespējams pilnībā garantēt kļūdu neesību.
Kā aprakstīts iepriekš, ir nodrošināta aprēķinu pamatotības pārbaudes pilna pārskatāmība. Ne šīs datnes autorus, ne Eiropas Komisiju nevar saukt pie atbildības par iespējamiem zaudējumiem, kurus rada nepareizi vai maldinoši piedāvāto aprēķinu rezultāti.
Šīs datnes lietotājs (t.i., ES ETS iekārtas operators) ir pilnībā atbildīgs par to, lai kompetentajai iestādei paziņotu pareizus datus.

20 Daudzos gadījumos šajā veidlapā būs jāapraksta iekārta, tās darbība un izmantotās specifiskās monitoringa metodes. Informācijas ievadīšanai pieejamie teksta lauki var izrādīties nepietiekami.

21 Tādos gadījumos informāciju (tekstu, formulas, atsaucē datus, grafikus un zīmējumus) pievienojiet kā atsevišķas datnes, kad to nosūtāt kompetentajai iestādei. Jānorāda atsauce uz attiecīgo datni. Tālāk norādiet pievienotās datnes nosaukumu. Tāpat ieteicams atsaucē norādīt datumu, kad dokuments pēdējo reizi mainīts, un pašā (izdrukājamā) datnē iekļaut skaidri salasāmu datuma norādi.

22 Kompetentā iestāde var noteikt, kādi ir pieņemamie datnes formāti. Katrā ziņā izmantojiet tikai standarta biroja formātus, piem., doc, .xls, .pdf. To, kādi citi datnes formāti ir izmantojami, noskaidrojiet kompetentajā iestādē vai tās tīmekļa vietnē.

23

Šī datne satur makro, lai varētu veikt dažas funkcijas (pievienot ierakstus sarakstos, parādīt/noslēpt piemērus). Ja jūsu datorā makro ir atspējoti, veidlapu var izmantot, taču šīs funkcijas nedarbosies.
Lai nodrošinātu, ka makro nesatur vīrusus, tie ir elektroniski parakstīti. Eiropas Komisijas vai kompetentās iestādes tīmekļa vietnē atrodami norādījumi, kā pārbaudīt veidlapas datnes autentiskumu.

24 Member State-specific guidance is listed here:

A. Monitoringa plāna versijas

1 Monitoringa plāna versiju saraksts

Šo lapu izmanto, lai identificētu monitoringa plāna pašreizējo versiju. Katrai monitoringa plāna versijai jābūt unikālam versijas numuram, kas nesakrīt ar iepriekšējā posma plāniem, un atsaucē datumam.

Atkarībā no dalībvalsts prasībām vai nu kompetentā iestāde un operators savstarpēji pārsūta dažādus atjauninājumus, vai operators pats seko līdzi versijām. Jebkura gadījumā operatoram ir jāglabā katras monitoringa plāna versijas kopija.

Monitoringa plāna statuss atsaucies datumā jānorāda slejā „Statuss”. iespējamie statusi ir „iesniegts kompetentajai iestādei (KI)”, “apstiprinājusi KI”, “darba variants” utt.

Ievērojiet: iekārtas monitorings allaž jāveic saskaņā ar monitoringa plāna jaunāko apstiprināto versiju, izņemot gadījumus, kad MP atjauninājums jau iesniegts KI un/vai gaida apstiprinājumu. Saskaņā ar 16. panta 1. punktu šādos gadījumos monitoringu veic paralēli, izmantojot abus monitoringa plānus – pēdējo apstiprināto un pēdējo apstiprināšanai iesniegto.

Attiecīgā gadījumā slejā "Piemērošanas diena" jānorāda diena, no kuras tiek piemērota plānā aprakstītā monitoringa metodika.

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet požu „Piemēri” navigācijas joslā.

[illegible]

B. Operatora un iekārtu identifikācija

2 Ziņas par operatoru

(a) Kompetentā iestāde	Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde
(b) Dalībvalsts	Latvija
(c) Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas numurs	LV RI20SG0017
(d) Operatora nosaukums	Akciju sabiedrība "Latvenergo"

3 Ziņas par iekārtu

(a) Iekārtas nosaukums un objekts, kur tā atrodas:	
i. Iekārtas nosaukums:	Akciju sabiedrība "Latvenergo" TEC-1
ii. Objekta nosaukums:	TEC-1
iii. Iekārtas unikālais ID (kā VIP):	LV0000000000000006
iv. EPRTR (fakultatīvs)	

Norādiet jebkādas dalībvalsts specifiskus norādījumus par iekārtu nosaukumiem.

(b) Objekta adrese / atrašanās vieta, kur atrodas iekārta:

i. Adrese:	Viskaļu iela 16
ii. Adrese:	
iii. Pilsēta:	Rīga
iv. Novads:	
v. Pasta indekss:	LV-1026
vi. Valsts:	Latvija
vii. Objekta galvenās ieejas ģeogrāfiskās	ZP 56°59'25" AG 24°10'47"

Norādiet jebkādas dalībvalsts specifiskus norādījumus par koordinātām.

4 Kontaktinformācija

Ar ko mēs varam sazināties saistībā ar jūsu monitoringa plānu?

Tādējādi mēs varēsim sazināties ar konkrētu personu, kurai varēs tieši uzdot jebkuru jautājumu saistībā ar jūsu monitoringa plānu. Norādītajai personai ir jābūt pilnvarotai rīkoties operatora vārdā.

(a) Galvenā kontaktpersona:	Uzruna:	
	Vārds:	
	Uzvārds:	
	Amata nosaukums:	vides un klimata eksperts
	Organizācijas nosaukums (ja atšķiras no operatora):	
	Tālruna numurs:	37129489872
	E-pasta adrese:	
(b) Alternatīva kontaktpersona:	Uzruna:	
	Vārds:	
	Uzvārds:	
	Amata nosaukums:	vecākā vides inženiere
	Organizācijas nosaukums (ja atšķiras no operatora):	
	Tālruna numurs:	37167722370
	E-pasta adrese:	

C. Iekārtas apraksts

5 Ziņas par iekārtas darbību

Izmantojiet šo lapu iekārtas aprakstam. Šeit ievadītā informācija nepieciešama, lai nākamajās lapās varētu sniegt izvērstāku informāciju. Konkrētāk, avota plūsmas tiks sīkāk raksturotas lapā "E_SourceStreams", bet mērījuma punkti — lapā "F_MeasurementBasedApproaches".

(a) Iekārtas un tās darbību apraksti:

Isi aprakstiet objektu un iekārtu, kā arī iekārtas atrašanās vietu ražotnē. Aprakstam jāietver arī natehnisks kopsavilkums par iekārtā veiktajām darbībām, Isi aprakstot katru veikto darbību un katrā darbībā izmantotos tehniskos meglus. Konkrētāk, aprakstā jānorāda un jāizskaidro, vai ir kāda iekārtas daļa, kuru neekspluatē pieteicējs, vai daļa, kas neietilpst ES ETS.

Šajā aprakstā ir jāizskaidro arī kopsakarība, kā šajā un citās veidlapas daļās sniegto informāciju kopā izmanto emisiju aprēķinam. Tā var būt tikpat lakoniska kā piemērā, kas dots lapas "D_CalculationBasedApproaches" 7. iedaļas a) punktā.

Rekonstruētā TEC-1 tika nodota ekspluatācijā un darbību uzsāka 2005. gada 1. novembrī. Līdz ar jaunā bloka darbības uzsākšanu TEC-1 veco iekārtu ekspluatācija tika pārtraukta. TEC-1 izmanto gāzes – tvaika kombinētā cikla tehnoloģiju: divas gāzes turbīnas ar diviem tvaika katliem utilizatoriem un vienu termofikācijas tvaika turbīnu. Izmantotā tehnoloģija ir videi draudzīga, augstas efektivitātes siltuma un elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas režīmā.

Lai uzlabotu gāzes turbīnu rādītājus, 2019. gadā tika apstiprināts kapitālieguldījumu projekts "TEC-1 gāzes turbīnu modernizācija". Projekts tika realizēts 2020. gadā, kā rezultātā TEC-1 uzstādītā elektriskā jauda no 144 MW palielinājās par 14 MW un šobrīd ir 158 MW. TEC-1 koģenerācijas bloka uzstādītā jauda nodefinēta darbam koģenerācijas režīmā pie ārējais temperatūras +15 °C. Siltuma jauda – 501 MW, tajā skaitā ūdens sildkatlu 348 MW un tvaika palīgkatla 7.86 MW.

Kombinētā cikla gāzes turbīnu stacijas sastāv no enerģētiskā bloka un ūdens sildāmo katlu bloka. Enerģētiskā bloka galvenās iekārtas ir divas SGT-800 tipa industriālās gāzes turbīnas, divi ar papildu pēcdedzes degļiem apgādāti utilizācijas katli un viena tvaika turbīna, kā arī attiecīgās palīgiekārtas, ieskaitot tvaika palīgkatlu. Enerģētiskajā blokā kā kurināmo izmanto tikai dabas gāzi. Tvaika palīgkatlā kā avārijas vai alternatīvo kurināmo iespējams izmantot arī dīzeldegvielu. Dūmgāzes pēc siltuma utilizācijas novada atmosfērā caur dūmeņiem, kas izvietoti aiz katra utilizācijas katla - dūmeņi A1 un A2; to augstums ir 50 m.

TEC-1 koģenerācijas iekārtas paredzētas bāzes siltuma slodžu segšanai gada griezumā, tāpēc, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes maksimālos un avārijas režīmus TEC-1 ražotnē papildus uzstādīti trīs KVG-100 ūdens sildkatli ar zema NOx degļiem (4 degļi katram katlam). Dūmgāzes no diviem ūdens sildkatiem novada vienā kopīgā dūmeņā (dūmeņis A3, kura augstums ir 50 metri), bet no trešā sildkatla – atsevišķā 50 m augstā dūmeņā (dūmeņis A5, augstums 50 m). Paredzēts, ka pie maksimālām slodzēm vienlaicīgi tiks darbināti divi ūdens sildkatli – viens atrodas rezervē. Gadījumos, ja kāds no gāzes turbīnas blokiem iziet no ierindas, ir iespējama visu trīs ūdens sildāmo katlu darbība vienlaicīgi. TEC-1 nav iekārtas vai iekārtu daļas, kas neietilpst ES ETS.

TEC-1 iekārtu atrašanās vieta teritorijā un mēriekārtu shēma dota pielikumā Nr.3.

Kopējā TEC-1 uzstādītā jauda pie ārējais temperatūras +15 °C: elektriskā jauda 158 MW, siltuma jauda – 501 MW, tajā skaitā ūdens sildkatiem 348 MW un tvaika palīgkatla 8 MW.

Siltumenerģijas daudzums TEC-1 tiek saražots atbilstoši AS "Rīgas siltums" pieprasījumam un noslēgtā līguma nosacījumiem. Saražotās elektroenerģijas apjoms atkarīgs no elektroenerģijas pieprasījuma elektroenerģijas tirgū.

Dūmgāzu, kuru sastāvā ir arī CO2, novadišanai atmosfērā ir sekojoši emisijas punkti:

- dūmgāzes no gāzes – tvaika kombinētā cikla bloka pēc siltuma utilizācijas novada atmosfērā caur dūmeņiem, kuri izvietoti aiz katra utilizācijas katla – emisijas punkts EP1 un emisijas punkts EP2; to augstums ir 50 m;
- dūmgāzes no diviem ūdens sildkatiem atmosfērā izvada caur dūmeņi, kura augstums 50 m – emisijas punkts EP3, bet no trešā ūdens sildāmā katla caur atsevišķu dūmeņi, kura augstums ir 50 m – emisijas punkts EP5.

Visās sadedzināšanas iekārtās CO2 emisijas rodas degšanas procesā – sadegot kurināmajam dabasgāzei un dīzeldegvielai.

Kā pamatkurināmo AS "Latvenergo" TEC-1 ražotnē izmanto dabasgāzi līdz 289000 tūkst.m3/gadā. Lai nodrošinātu iekārtu darbību dabasgāzes piegādes pārtraukšanas gadījumā, kā alternatīvu kurināmo ūdens sildkatlu un tvaika katla darbināšanai iespējams izmantot dīzeldegvielu – patēriņš līdz 81121 t/gadā. Kurināmā patēriņš atkarīgs no TEC-1 darbības scenārija. Paredzēti trīs ražotnes TEC-1 scenāriji:

1. darbības scenārijs – sadedzināšanas iekārtas ir maksimāli noslogotas; kurināmais dabasgāze līdz 289000 m3/gadā (emisijas no avotiem S1, S2, S3, S4, S5, S6);
2. darbības scenārijs – dīzeldegvielas kā avārijas kurināmā izmantošana; pamatkurināmais dabasgāze līdz 289000 m3/gadā un avārijas kurināmais dīzeldegviela līdz 844 t/gadā (emisijas no avotiem S1, S2, S3, S4, S5, S6);
3. darbības scenārijs – maksimāli noslogoti ūdens sildkatli; kurināmais dīzeldegviela līdz 81121 t/gadā (emisijas no avotiem S3, S4, S5, S6).

Dabasgāzi TEC-1 piegādā AS "Gaso" pa gāzes vadu. Dīzeldegvielu piegādā ar autocisternām, tās uzglabāšanai paredzēts viens rezervuārs. Tiek izmantota dīzeldegviela ar sēra saturu līdz 0.1%. Ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, AS "Latvenergo" plāno kā kurināmo izmantot biogāzi, ko iesūknē vienotajā dabasgāzes tīklā, gāzes izcelsmes apliecināšanai izmantojot izcelsmes apliecinājumus.

TEC-1 CO2 daudzuma noteikšanai tiek izmantota uz aprēķiniem balstīta metode. CO2 emisijas tiek aprēķinātas izmantojot vienādojumu:

$CO_2(t) = AD \times EF \times (1 - BF) \times p$

kur: $CO_2(t)$ – emisijas [tCO2]; AD – darbības dati [TJ]; EF – emisijas faktors [tCO2/TJ]; BF – kurināmā biomasas frakcijas daļa; p – oksidācijas faktors [bez mērvienības].

Darbības datus (AD) enerģijas izteiksmē iegūst: $AD = B \times Qzd$

kur: B – kurināmā daudzums [m3; t]; Qzd – zemākā siltumspēja [TJ/m3; TJ/t].

Kurināmais dabasgāze:

$CO_2(t) = B \times Qzd \times EF_{CO_2} \times (1 - BF) \times p$

kur B – dabasgāzes patēriņš (1000000 m3)

Qzd – kurināmā zemākais sadegšanas siltums (TJ/1000000 m3)

EF_{CO2} – CO2 emisijas faktors (t CO2/TJ)

BF – kurināmā (dabasgāzes) biomasas frakcija

p – oksidācijas faktors (bez mērvienības)

$BF = BF_q / B_q$

kur BF_q – izmantotās biogāzes siltumenerģijas daudzums (TJ)

B_q – kopējais ar kurināmo ievadītais siltuma daudzums ($B_q = B \times Qzd$) (TJ)

BF_q = BFMWh × 0.0036

kur BFMWh – ar izmantotajiem (norakstītajiem) izcelsmes apliecinājumiem pamatots biogāzes daudzums megavatstundās (MWh)

(b) Avota plūsmu shēmas dokumenta nosaukums un atsauce:

241010_Piel_2_TEC1_plusmu_shemas.pdf

Darbību aprakstā var noderēt vienkārsa shēma, kur redzami emisiju avoti, avota plūsmas, paraugu ņemšanas vietas un mērierīces. Ja šāda shēma ir pieejama, šeit norādiet atsauci uz to (datnes nosaukums, datums) un, iesniedzot kompetentajai iestādei šo monitoringa plānu, pievienojiet šo shēmu.

Ievērojiet: dažos gadījumos kompetentā iestāde var pieprasīt, lai šo shēmu iesniedz obligāti.

(c) Darbības atbilstoši ES ETS direktīvas I pielikumam, kas tiek veiktas iekārtā:

Sniedziet tehnisku informāciju par katru darbību atbilstoši ES ETS direktīvas I pielikumam, kas tiek veikta iekārtā.

Norādiet arī katras I pielikuma darbības jaudu, kas attiecas uz jūsu iekārtai.

Ievērojiet: šajā kontekstā „jauda” ir:

- nominālā ievadītā siltuma jauda jeb siltumspēja (darbībām, kuru iekļaušana ES ETS ir atkarīga no 20 MW robežvērtības sasniegšanas), proti, tas ir ātrums, ar kādu kurināmo var sadedzināt pie iekārtas ilgstošas maksimālās noslodzes, kas reizināts ar kurināmā siltumspēju un izteikts siltuma megavatos.
- ražošanas jauda tām I pielikumā norādītajām darbībām, no kuru ražošanas jaudas atkarīga iekļaušana ES ETS.

Pārliecinieties, ka iekārtas robežas ir pareizas un atbilst ES ETS direktīvas I pielikumam. Sīkāku informāciju sk. attiecīgajās iedaļās Eiropas Komisijas vadlīniju dokumentes par I pielikuma interpretāciju. Šis dokuments atrodams:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf

Šeit norādītais saraksts turpmākajās tabulās būs pieejams kā nolaizama izvēlne, ja iekārtas aprakstā ir jānorāda darbība.

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Darbības apz. (A1, A2...)	I pielikuma darbība	Kopējā darbības jauda	Jaudas vienības	Nominālā ievadītā siltumjauda MW(th) (ja jauda izteikta tonnās)	Emitētās SEG
A1	Kurināmā sadedzināšana	702	MW(th)	702	CO2
A2					
A3					
A4					
A5					

A6					
A7					

- (d) **Noteiktās gada emisijas:**
Šeit ievadiet iekārtas vidējās gada emisijas. Šī informācija nepieciešama iekārtas iedalīšanai kategorijā saskaņā ar MZR 19. pantu. Izmantojiet vidējās verificētās gada emisijas, balstoties uz iepriekšējā tirdzniecības perioda datiem, VAI, ja šādi dati nav pieejami vai izmantojami, objektīvi noteiktās gada vidējās emisijas, ieskaitot pārvietoto CO2, bet neieskaitot CO2 no biomasas.

Attiecīgo kategoriju izmanto, lai noteiktu minimālās līmeņa prasības 8. iedaļā (avota plūsmas).

Noteiktās gada emisijas	321 457	t CO2e
Iekārtas kategorija saskaņā ar 19. pantu	B	

- (e) **Iekārta ar zemu emisiju līmeni?** FALSE

Ja šeit izvēlas „TRUE”, tas nozīmē, ka iekārta atbilst kritērijiem par iekārtām ar zemu emisiju līmeni, kā definēts 47. pantā.

Saskaņā ar minēto pantu operators var iesniegt vienkāršotu monitoringa plānu par iekārta, kur nenotiek slāpekļa oksīdu emitējošas darbības, ja var pierādīt, ka:

- iekārtas verificētās vidējās gada emisijas iepriekšējā tirdzniecības periodā bija mazākas par 25 000 t CO2(e) gadā, vai
- gadījumā, ja verificētas emisijas nav pieejamas vai izmantojamas, objektīvs aprēķins rāda, ka emisijas nākamajos 5 gados būs mazākas par 25 000 t CO2(e) gadā.

Piezīme: šajos datos jāiekļauj pārvietotais CO2, bet nav jāiekļauj biomasas izcelsmes CO2.

Ja jūsu izvēle šajā laukā ir pretrunā ar d) punktā noteiktajām emisijām, parādīsies attiecīgs paziņojums. Zemāk izklāstiet pienācīgu pamatojumu.

Ja iekārta ir iekārta ar zemu emisiju līmeni, kā definēts 47. pantā, monitoringa plānam piemēro vairākus vienkāršojumus.

- (f) **Vai d) vai e) punktā aplēstās emisijas pamatojas uz konservatīvām aplēsēm?** TRUE

Ja ievadītie dati par to, vai iekārta ir ar zemu emisiju līmeni, ir pretrunā d) punktā ievadītajiem datiem vai ja d) punktā norādītais skaitlis balstās nevis uz verificētām emisijām, bet gan uz konservatīvu aplēsi, izvēlieties „PATIES” un sniedziet īsu pamatojumu!

Monitoringa plānā emisijas apjoma noteikšanai izvēlēta uz aprēķiniem balstīta metodoloģija. CO2 emisijas no sadedzināšanas procesiem aprēķinātas atkarībā no patērētā kurināmā veida un daudzuma. Monitoringa plānā gada emisijas noteiktas izvērtējot vidējās verificētās gada emisijas, balstoties uz iepriekšējā tirdzniecības perioda datiem (dabāsgāzes sadedzināšanas gadījumā) un plānotās izmaiņas saskaņā ar iesniegtu atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI10IA0006 pārskatīšanai – saskaņā ar scenārijiem, kas raksturo iekārtas avotu plūsmas (dīzeļdegvielas sadedzināšanas gadījumā).

6 Ziņas par emisijām

- (a) **Ierosinātās monitoringa metodoloģijas:**

Apstipriniet, kuru no šīm monitoringa metodoloģijām ierosināt izmantot:

Saskaņā ar 21. pantu emisijas var noteikt, vai nu izmantojot uz aprēķiniem balstītu metodoloģiju („aprēķins”), vai uz mērījumiem balstītu metodoloģiju („mērījumi”), izņemot gadījumus, kad saskaņā ar MZR ir obligāti jāizmanto konkrēta metodoloģija.

Piezīme: ja kompetenta iestāde tam piekrit, operators var kombinēt mērījumus un aprēķinus attiecībā uz dažādiem avotiem. Operatoram ir jānodrošina un jāpierāda, ka tādā gadījumā nerodas ne paziņojamo emisiju izstrūkums, ne dubulta uzskaite.

Pārliecinieties, ka šie lauki nav atstāti tukši, jo ievadītie dati nosaka dokumenta formātējumu, kas palīdzēs jums aizpildīt veidlapu.

Uz aprēķiniem balstītās metodoloģijas CO2:	TRUE	Attiecināmās iedaļas: 6 (izņemot d), 7, 8
Uz mērījumiem balstītās metodoloģijas CO2:	FALSE	
Alternatīvā metodoloģija (22. pants):	FALSE	
N2O emisiju monitorings:	FALSE	
PFC emisiju monitorings:	FALSE	
Pārvietotā/raksturīgā CO2 un CCS monitorings	FALSE	

Pārliecinieties, ka ir aizpildītas pārējās šīs lapas iedaļas par iepriekš izvēlētajām metodoloģijām, pirms pārejat pie lapas „K_ManagementControl” (20. līdz 25. iedaļai), kas ir obligāta visām iekārtām.

- (b) **Emisijas avoti:**

I pielikums nosaka, ka monitoringa plānos jāiekļauj iekārtas un tajā veikto darbību apraksts, tostarp emisijas avotu un avota plūsmu saraksts. Šajā veidlapā sniegtajai informācijai jāattiecas uz attiecīgās iekārtas I pielikuma darbībām un uz vienu iekārta. Šajā nodaļā jāiekļauj jebkādas darbības, ko veic jūsu iekārta, bet nav jāiekļauj saistītas darbības, ko veic citi operatori.

Darbības apzīmējums pēdējā slejā attiecas uz darbības apzīmējumu 5. iedaļas c) punktā. Ja emisiju avots ir vairākām darbībām, ievadiet „A1, A2” vai „A1 - A3” utml.

Šeit norādītais saraksts c), d) un e) punktā būs pieejams kā nolaizama izvēlne, ja iekārtas aprakstā ir jānorāda atsaucē uz attiecināmajiem emisijas avotiem.

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Emisijas avota apz. S1, S2,...	Emisijas avots (nosaukums, apraksts)	Darbības apz.
S1	Gāzes turbīna SGT-800 Nr.1 ar utilizācijas katlu	A1: Kurināmā sadedzināšana
S2	Gāzes turbīna SGT-800 Nr.2 ar utilizācijas katlu	A1: Kurināmā sadedzināšana
S3	Tvaika palīgkatls VEA Univex 120PDH-20	A1: Kurināmā sadedzināšana
S4	Ūdens sildkatls KVGm-100	A1: Kurināmā sadedzināšana
S5	Ūdens sildkatls KVGm-100	A1: Kurināmā sadedzināšana
S6	Ūdens sildkatls KVGm-100	A1: Kurināmā sadedzināšana
S7		
S8		
S9		
S10		

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citus emisijas avotus

- (c) **Emisijas punkti un emitētās siltumnīcefekta gāzu emisijas**

Uzskaitiet un īsi aprakstiet visus attiecināmos emisijas punktus (ieskaitot difūzijas emisiju avotus).

Nolaizamajās izvēlnēs izvēlieties I pielikuma darbības, emisijas avotus un emitētās siltumnīcefekta gāzu emisijas (saistībā ar datiem, kas ievadīti 5. iedaļas c) punktā). Ja ir vairākas darbības vai emisijas avoti, ievadiet, piem., „A1, A2”.

Šeit norādītais saraksts d) un e) punktā būs pieejams kā nolaizama izvēlne, ja iekārtas aprakstā ir jānorāda atsaucē uz attiecināmajiem emisijas punktiem.

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Emisijas punkta apz. EP1, EP2,...	Emisijas punkta apraksts	Darbības apz.	Emisijas avota apz.	Emitētās SEG
EP1, EP2,...				

EP1	Dūmenis 1 (gāzes turbīna ar utilizācijas katlu, tvaika palīgkatls)	A1: Kurināmā sadedzināšana	S1: Gāzes turbīna SGT-800 Nr.1 ar utilizācijas katlu S3: Tvaika palīgkatls VEA Univex 120PDH-20	CO2
EP2	Dūmenis 2 (gāzes turbīna ar utilizācijas katlu)	A1: Kurināmā sadedzināšana	S2: Gāzes turbīna SGT-800 Nr.2 ar utilizācijas katlu	CO2
EP3	Dūmenis 3 (divi ūdens sildkatli)	A1: Kurināmā sadedzināšana	S4: Ūdens sildkatls KVGM-100; S5: Ūdens sildkatls KVGM-100	CO2
EP4	Dūmenis 5 (viens ūdens sildkatls)	A1: Kurināmā sadedzināšana	S6: Ūdens sildkatls KVGM-100	CO2
EP5				
EP6				
EP7				
EP8				
EP9				
EP10				

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citus emisijas punktus

(d) Mērījumu punkti, ja uzstādītas nepārtrauktas mērīšanas sistēmas:

nav attiecināms
Pārejiet pie nākamajiem punktiem

Lai šī veidlapa varētu automātiski piedāvāt emisijas avotu kategorijas, vispirms ir jādefinē visi emisijas avoti, kam piemēro uz mērījumiem balstītu metodoloģiju

Šeit uzskaitiet un raksturojiet visus mērījumu punktus, kur siltumnicefakta gāzes tiek mērītas, izmantojot emisiju nepārtrauktas mērīšanas sistēmas (CEMS). Tas ietver mērījumu punktus cauruļvadu sistēmās, ko izmanto, lai pārvietotu CO2 tā ģeoloģiskai uzglabāšanai.

Informācija nav jāievada, ja 6. iedaļas a) punktā norādījāt, ka netiek izmantotas mērīšanas metodes.

Par katru mērījumu punktu norādiet arī noteiktās attiecīgā gada emisijas. Šī informācija nepieciešama, lai noteiktu piemērojamo līmeni.

Saskaņā ar 19. panta 4. punktu attiecībā uz katru emisiju avotu, kas emitē mazāk par 5000 tonnām CO2(e) gadā vai kas rada mazāk par 10 % no iekārtas kopējām gada emisijām (maksimāli līdz 100 000 tonnām CO2(e) gadā), atkarībā no tā, kurš lielums ir lielāks absolūto emisiju ziņā, var būt atļauta prasība par zemāku pakāpi ("maznozīmīgs" emisijas avots).

Visi citi emisijas avoti tiks klasificēti kā „lieli” emisijas avoti.

Šīs noteiktās emisijas ir vajadzīgas arī tāpēc, lai klasificētu aprēķinātās avota plūsmas f) punktā, ja tiek izmantota uz aprēķiniem balstīta metodoloģija

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Mērījumu punkta apz. M1, M2,...	Apraksts	Emisijas punkta apz.	Noteiktās emisijas [t CO2e / gadā]	Iespējamā kategorija	Izmērītās SEG
M01	Ogļu katla skurstenis, mērīšanas platforma A	EP01	150 000	Liela	CO2
M1					
M2					
M3					
M4					
M5					

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citus mērījumu punktus

(e) Attiecināmās avota plūsmas:

attiecināms
Ievadiet datus šajā iedaļā

Uzskaitiet visas avota plūsmas (kurināmais, materiāli, produkti), kuru monitorings iekārtā jāveic, izmantojot uz aprēķiniem balstītu metodoloģiju (t.i., standarta metodoloģiju vai masas bilanci). Jēdzienu “avota plūsma” definīciju sk. vadlīniju dokumentā Nr. 1 (“Vispārīgas norādes iekārtām”). Jēdziena “avota plūsma” definīciju saistībā ar PFC sk. lapas “I_PFC” 14. iedaļas c) punktā.

Avota plūsmām var piešķirt nosaukumus, piem., “dabaszāze”, “mazuts”, “cementa izejmateriāli”.

Avota plūsmas tips ir noteikumu kopums, kas jāizmanto saskaņā ar MZR. Klasifikācija ir pamats turpmākām saistībām, piem., piemērojamiem līmeņiem.

Nolaizāmā izvēlnē, kas ļauj izvēlēties avota plūsmas tipu, tiek izveidota no 5. iedaļas c) punktā izvēlētajām darbībām. Dati šeit jāievada, lai lapā “E_SourceStreams” varētu izvēlēties piemērojamo minimālo līmeni.

Lai kompetentā iestāde varētu pilnībā izprast iekārtas darbību, no attiecīgās nolaizāmās izvēlnes izvēlieties 1 pielikuma darbības, emisijas avotus un emisijas punktus, kas atbilst katrai avota plūsmai. Ja ir vairākas darbības vai emisijas avoti, ievadiet, piem., “A1, A2”.

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Avota plūsmas apz. F1, F2,...	Avota plūsmas nosaukums	Avota plūsmas tips	Darbības apz.	Emisijas avota apz.	Emisijas punkta apz.
F1	Dabaszāze	Degšana: Cits gāzveida un šķidrās kurināmais	A1: Kurināmā sadedzināšana	S1, S2, S3, S4, S5, S6	EP1, EP2, EP3, EP4
F2	Dīzeļdegviela	Degšana: Komerčiālais standartkurināmais	A1: Kurināmā sadedzināšana	S3, S4, S5, S6	EP1, EP3, EP4
F3					
F4					
F5					
F6					
F7					
F8					
F9					
F10					

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas avota plūsmas

(f) Noteiktās emisijas un avota plūsmas kategorijas:

Par katru avota plūsmu ievadiet noteiktās emisijas (aprēķina metode, ieskaitot PFC) un izvēlieties piemērotu avota plūsmas kategoriju.

Avota plūsmas apzīmējums un pilns nosaukums (avota plūsmas nosaukums un avota plūsmas tips) automātiski tiks ņemts no d) punkta.

Ja avota plūsmas ir ārpus masas bilances robežām, emisijas jāievada kā negatīvas vērtības.

Vispārīga informācija: saskaņā ar 19. panta 3. punktu katru avota plūsmu var iedalīt kategorijās kā “lielu”, “nelieli” vai “de minimis”.

- “nelielās” avota plūsmas kopā emitē mazāk par 5000 t fosilā CO2 gadā vai dod mazāk par 10% ieguldījuma (līdz kopējam maksimālajam ieguldījumam 100 000 t fosilā CO2 gadā), atkarībā no tā, kurš lielums ir lielāks absolūtās vērtības izteiksmē;
- “de minimis” avota plūsmas kopā emitē mazāk par 1000 t fosilā CO2 gadā vai dod mazāk par 2% ieguldījuma (līdz kopējam maksimālajam ieguldījumam 20 000 t fosilā CO2 gadā), atkarībā no tā, kurš lielums ir lielāks absolūtās vērtības izteiksmē;
- “lielās” avota plūsmas ir visas avota plūsmas, kas nav klasificētas kā “nelielas” vai “de minimis”.

Ja avota plūsmas ietilpst masas bilancē, klasifikācijā tiks ņemtas vērā absolūtās vērtības.
Lai būtu vieglāk izvēlēties piemērotāko kategoriju, iespējamā kategorija katrai avota plūsmai automātiski parādīsies zajāļā laukumā.
Ievērojiet: šī automātiski parādītā kategorija tikai sniedz informāciju par katras avota plūsmas iespējamo kategoriju atsevišķi. Ja ir pārsniegts kāds no iepriekš minētajiem robežlielumiem, iespējamās kategorijas nemainīsies, bet gan parādīsies kļūdas paziņojums. Tādā gadījumā izvēlieties vismaz par vienu augstāku kategoriju.
Kad aizpildītas visas noteiktās emisijas par visām avota plūsmām, to summa tiks salīdzināta ar kopējām gada emisijām, kas ievadītas 5.d) punktā. Ja noteikto emisiju summa no gada kopējām emisijām atšķiras par vairāk nekā 5%, automātiski parādīsies kļūdas paziņojums.

Avota plūsmas apz. F1, F2,...	Avota plūsmas pilns nosaukums (nosaukums un tips)	Noteiktās emisijas [t CO2e / gadā]	Iespējamā kategorija	Izvēlētā kategorija
F1	Dabāsgāze; Degšana: Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	321 452	Liela	Liela
F2	Dīzeldegviela; Degšana: Komerčiālais standartkurināmais	5	De minimis	Liela

Kļūdas paziņojums (nelielo avota plūsmu summa):	
Kļūdas paziņojums (de minimis avota plūsmu summa):	
Kļūdas paziņojums (kopējās emisijas, atšķirība no 5.d) punkta):	0,0%

(g) Iekārtas daļas un darbības, kas nav iekļautas ES ETS, ja attiecināms:
Norādiet informāciju par visām ES ETS neiekļautajām iekārtas daļām vai darbībām, ja šajās darbībās izmantoto kurināmo vai materiālus uzskaita mērīšanas iekārtas, kas mēra arī I pielikuma Sīkākus norādījumus sk. b), c) un e) punktā.
Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Emisijas avota apz.	Avota plūsmas (kurināmais/materiāli)	Emisijas avoti	Emisijas punkti
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas darbības, kas neietilpst ES ETS

D. Uz aprēķiniem balstīta metodoloģija

attiecināms

Ievadiet datus šajā iedaļā

7 Aprēķins: Informācija, kas nepieciešama aprēķiniem nākamajā lapā

Šajā lapā sniedziet informāciju, kas nepieciešama uz aprēķiniem balstītas metodoloģijas izmantošanai. Šeit ievadīto informāciju izmanto, lai nākamajā lapā (E_SourceStreams) varētu sniegt izvērstāku informāciju. Konkrētāk, mērinstrumentu saraksts ir vajadzīgs darbības datu monitoringam un informācijas avotu saraksts ir vajadzīgs aprēķina koeficientu standartlielumiem saskaņā ar 31. pantu; analīzes metodes tiks minētas gadījumā, ja analīzes ir nepieciešamas aprēķina koeficientiem.

(a) Apraksts par uz aprēķiniem balstītu metodoloģiju, ko izmanto CO2 emisiju monitoringam iekārtā (attiecīgā gadījumā):

Teksta logā lakoniski aprakstiet uz aprēķiniem balstītu metodoloģiju, ieskaitot formulas, ko izmanto, lai noteiktu gada CO2 emisijas.
Ja apraksts ir pārliks sarežģīts, piem., tiek izmantotas sarežģītas formulas, aprakstu var veidot kā atsevišķu dokumentu KI akceptētā formātā. Tādā gadījumā šeit norādiet datnes nosaukumu un datumu.
Šajā aprakstā ir jāizskaidro arī kopsakarība, kā šajā un citās veidlapas daļās sniegto informāciju kopā izmanto emisiju aprēķinam. Tā var būt tikpat lakoniska kā piemēra.

Ja procesa emisijas ir relevantas, skaidri aprakstiet, vai aprēķins ietver neorganisko oglekli (karbonātus), organisko oglekli vai abus saskaņā ar MZR 1 pielikuma 4. iedaļu!

TEC-1 CO2 daudzuma noteikšanai tiek izmantota uz aprēķiniem balstīta metode. CO2 emisijas tiek aprēķinātas izmantojot vienādojumu:

$CO_2(t) = AD \times EF \times (1 - BF) \times p$
kur: CO2 (t) – emisijas [tCO2]; AD – darbības dati [TJ]; EF – emisijas faktors [tCO2/TJ]; BF – kurināmā biomasas frakcijas daļa; p – oksidācijas faktors [bez mērvienības].
Darbības dati (AD) enerģijas izteiksmē iegūst: $AD = B \times Qzd$
kur: B – kurināmā daudzums [m3/t]; Qzd – zemākā siltumspēja [TJ/m3; TJ/t].

CO2 aprēķins avota plūsmai dabasgāzē
Izmantotās dabasgāzes apjoms tiek noteikts, nepārtraukti mērot, ar skaitļtājiem, kas atrodas TEC-1 dabas gāzes pieņemšanas stacijā.
Katru mēnesi atbilstoši dabasgāzes skaitļtāju rādījumiem tiek sastādīts Dabasgāzes piegādes-saņemšanas akts par mēnesi patērēto dabasgāzes apjomu, kuru paraksta AS "Latvenergo" un dabasgāzes sadales sistēmas operatora pārstāvji. Akta forma noteikta 07.02.2017. Ministru kabineta noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi". Atbilstoši aktiem AS "Latvenergo" tiek sagatavotas ikmēneša, ceturkšņa un gada atskaites – forma Nr.1 "Dati par termoelektrostaciju darbu".
Darbības datus izsaka kā patērētā kurināmā neto enerģijas saturu (TJ) pārskata perioda laikā un aprēķina pēc šādas formulas: Darbības dati [TJ] = patērētais kurināmais [1000 Nm3] × kurināmā zemākais sadeģšanas siltuma faktors [GJ/1000 Nm3] × 10-3
Emisiju aprēķinā tiek izmantota vidējā zemākā siltumspēja, ko norāda un garantē dabas gāzes sadales sistēmas operators AS "Gaso".
Aprēķina faktoriem izmanto 2a. pakāpes standartlielumus – VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ikgadējos noteiktos lielumus.

Biogāzes frakcija dabasgāzes plūsmā
Ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, AS "Latvenergo" plāno kā kurināmo izmantot biogāzi, ko iesūknē vienotajā dabasgāzes tīklā, gāzes izcelsmes apliecināšanai izmantojot izcelsmes apliecinājumus. Atbilstoši Enerģētikas likuma definīcijai, gāzes izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, kuru izmanto kā pierādījumu, ka attiecīgais gāzes daudzums ir saražots no atjaunojamiem energoresursiem.
Atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam, no 2023. gada 1. jūlija AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Conexus) ir gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējstāde Latvijā. Conexus izsniedz un pārvalda gāzes izcelsmes apliecinājumus atbilstoši Eiropas Enerģijas sertifikātu sistēmai (European Energy Certificate System (EECS)).
Conexus veic izcelsmes apliecinājumu elektroniskā reģistra izveidi, uzraudzību un uzturēšanu, kurā tiek reģistrēti, uzglabāti un apstrādāti dati saistībā ar gāzes izcelsmes apliecinājumiem, kā arī var veikt citas valstīs izsniegtu gāzes izcelsmes apliecinājumu atzīšanu. Izcelsmes apliecinājumu sistēma ļauj identificēt, reģistrēt un uzticami pārbaudīt saražotās atjaunīgās gāzes izcelsmi.
Atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam Conexus nodrošina savstarpēji savienotajā sistēmā ievadāmās gāzes uzskaiti un kvalitātes kontroli.
ES ETS ietvaros atjaunīgo energoresursu gāzēm, kas pilnībā atbilst ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem, oglekļa dioksīda emisiju faktors ir "0" neatkarīgi no tā, kāds siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums tiek uzrādīts ilgtspējas apliecinājumā. ES ETS ietvaros ir nepieciešams pamatot, ka izmantotā gāze ir atjaunīgo energoresursu gāze.
AS "Latvenergo" plāno iegādāties gāzes izcelsmes apliecinājumus, kuros iekļauts atbilstības apliecinājums ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījumu kritērijiem.
Izmantotās dabasgāzes biomasas frakcija tiks noteikta, izmantojot ekvivalenta enerģijas satura biogāzes iegādes reģistrācijas ierakstus Conexus pārvaldītajā izcelsmes apliecinājumu elektroniskajā reģistrā.

Izmantotās dabasgāzes biomasas frakcija tiks noteikta, izmantojot ekvivalenta enerģijas satura biogāzes iegādes reģistrācijas ierakstus Conexus pārvaldītajā izcelsmes apliecinājumu elektroniskajā reģistrā – izmantojot datus par biogāzes daudzumu megavattundās (MWh). Izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, ko izsniedz par vienu megavattundu (1 MWh) saražotās enerģijas.
Biomasas frakcija (BF) tiks noteikta procentos (%), izmantojot ekvivalenta enerģijas satura biogāzes iegādes reģistrācijas ierakstus – no biogāzes siltumenerģijas daudzuma attiecības pret dabasgāzes siltumenerģijas daudzumu, pamatojoties uz iegādātajiem un izmantotajiem izcelsmes apliecinājumiem. Biomasas frakcijas noteikšanai piemērotais līmenis – 1 pakāpe, biomasas frakcijas noteikšana, izmantojot ekvivalenta enerģijas satura biogāzes iegādes dokumentāciju.
Lai apliecinātu atjaunojamās gāzes izmantošanu, tiek veikta izcelsmes apliecinājumu norakstīšana reģistrā, padarot to neaktīvu turpmākai tirdzniecībai.
Biogāzei un fosilajai dabasgāzei ir vienāds ķīmiskais sastāvs (galvenokārt sastāv no metāna), tādēļ ir pamatoti izmantot enerģijas daļas vērtības lai noteiktu biomasas daļu.
 $BF = BFq / Bq$
kur BFq – izmantotās biogāzes siltumenerģijas daudzums (TJ)
Bq – kopējais ar kurināmo ievadītais siltuma daudzums ($Bq = B \times Qzd$) (TJ)
 $BFq = BFMWh \times 0.0036$
kur BFMWh – ar izmantotajiem (norakstītajiem) izcelsmes apliecinājumiem pamatots biogāzes daudzums megavattundās (MWh)

CO2 aprēķins avota plūsmai dīzeldegviela
Dīzeldegvielas patēriņu rēķina pēc masas bilances metodes pēc vienādojuma:
 $Dīzeldegviela\ C = Dīzeldegviela\ P + (Dīzeldegviela\ S - Dīzeldegviela\ E) - Dīzeldegviela\ O$
kur
Dīzeldegviela C: dīzeldegviela, ko sadedzina pārskata perioda laikā,
Dīzeldegviela P: dīzeldegvielas daudzums, ko iegādājas pārskata perioda laikā,
Dīzeldegviela S: dīzeldegvielas krājumi pārskata perioda sākumā,
Dīzeldegviela E: dīzeldegvielas krājumi pārskata perioda beigās,
Dīzeldegviela O: dīzeldegviela, ko izmanto citiem mērķiem (transportam tālākai pārdošanai).
Piegādātās dīzeldegvielas daudzumu nosaka ar tīlpuma un masas metodi. Ja pieņemšanas laikā noteiktā faktiskā neto masa un pavadzīmē norādītā masa atšķiras ne vairāk, kā nosaka pieņemšanas laikā izmantojamā metode vai tehnisko līdzekļu pieļaujamā kļūda maksimālo vērtību robežās, kurināmo pieņem ar daudzumu, kas norādīts piegādātāja pavadzīmē. Informāciju par saņemto dīzeldegvielu fiksē dīzeldegvielas pieņemšanas veidlapā. Pārskata periodā (mēnesī) sadedzināto dīzeldegvielas daudzumu nosaka ar dīzeldegvielas līmeņa mērītāju un mērīti. Kurināmā krājumus nosaka šādi: izmēra kurināmā līmeni tvertnē un nosaka tīlpumu; laboratorijā veic kurināmā blīvuma noteikšanu. Kurināmā svaru aprēķina kā tīlpuma un blīvuma reizinājumu.
Lai noteiktu un apstiprināt kurināmā atlikumu uz nākošā mēneša pirmo datumu tiek sastādīts inventarizācijas akts. Dīzeldegvielas bilances dati tiek ievadīti atskaites formā Nr.1 "Dati par elektrostaciju darbu". Atbilstoši formas datiem tiek aprēķināta ikmēneša CO2 emisija. Aprēķina faktoriem dīzeldegvielai izmanto 2a. pakāpes standartlielumus – VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ikgadējos noteiktos lielumus.

(b) Avota plūsmu darbības datu noteikšanas mērījumu sistēmas specifikācija un atrašanās vieta

Norādiet to mērījumu sistēmu specifikāciju un atrašanās vietu, ko izmanto katrai avota plūsmai, kur emisijas tiek noteiktas, izmantojot aprēķinus.
Ailē "Atrašanās vieta" jānorāda, kur iekārtā mērierīce atrodas un kā tā apzīmēta procesa shēmā.
Par katru mērinstrumentu ievadiet norādīto nenoteiktību (ieskaitot diapazonu, ar kādu šī nenoteiktība saistīta), kā norādīts ražotāja specifikācijā. Dažos gadījumos nenoteiktība var būt norādīta diviem dažādiem diapazoniem. Tādā gadījumā ievadiet abus.
Tipisks diapazons parasti ir diapazons, kādā attiecīgo mērinstrumentu parasti izmanto iekārtā.
Ja apraksta visas mērierīces, kas attiecināmas emisiju monitoringam, ieskaitot pakārtotās mērierīces un mērierīces, ko izmanto, lai atskaitītu daudzumus, kurus izmanto ārpus iekārtas robežām.
Emisiju nepārtrauktos mērījumos (CEM) izmantotās mērierīces jānorāda lapas "F_MeasurementBasedApproaches" 9. iedaļā.

"Mērinstrumenta tips": Nolaizmajā izvēlnē izvēlieties atbilstošu tipu vai ievadiet atbilstošāku.
Šeit ievadāmais instrumentu saraksts lapas "E_SourceStreams" b) punktā būs pieejams kā nolaizama izvēlne attiecībā uz katru avota plūsmu, ja iekārtas aprakstā ir jānorāda atsauce uz attiecināmajiem mērinstrumentiem.
Ja runa ir par gāzes plūsmas mērītājiem, norādiet Nm³/h, ja instrumentā ir iestrādāta spiediena un temperatūras kompensācija, un m³ darbības režīmā, ja spiediena/temperatūras kompensāciju veic atsevišķs instruments. Pēdējā gadījumā uzskaitiet arī šos atsevišķos instrumentus.
Viesim instrumentiem instrumentiem jābūt skaidri identificējamiem ar unikālu ID (piem., instrumenta sērijas Nr.). Tomēr instrumentu nomaīņa (piem., ja instruments ir sabojājies) netiks uzskatīta par ievērojamām monitoringa plāna izmaiņām 15. panta 3. punkta nozīmē. Tāpēc unikālā identifikācija jādokumentē atsevišķi no monitoringa plāna. Tālab ir jāizveido pienācīga rakstiska procedūra.

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Apz.	Mērinstrumenta tips	atraššanās vieta (iekšējais ID)	Mērījumu diapazons			Norādītā nenoteiktība (+/- %)	Tipiskais lietošanas diapazons	
			vienība	zemākā robeža	augstākā robeža		zemākā robeža	augstākā robeža
MI1	Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs Fluxi 2000/TZ Nr. 6970501001/A ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP31000	dabaszgāzes pieņemšanas stacija, Nr. 6970501001/A un Nr. EP31000	Nm³/h	320	6500	0,56	1400	4500
MI2	Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2300/TZ Nr. 6970501002/A ar gāzes tilpuma korektoru Corus Nr. SC10000007766	dabaszgāzes komercuzskaites stacija, Nr. 6970501002/A un Nr. SC10000007766		320	6500	0,38		
MI3	Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2300/TZ Nr. 6970501003/A ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP31001	dabaszgāzes komercuzskaites stacija, Nr. 6970501003/A un Nr. EP31001	Nm³/h	320	6500	0,34	1400	4500
MI4	Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2080/TZ G160 Nr. 3400429806/2011 ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP315559	dabaszgāzes komercuzskaites stacija Nr. 3400429806/2011 un Nr. EP315559		13	250	1		
MI5	Radara tipa līmeņa mēritājs MICROPILOTS FMR 533	Nr. 6A00210106B	mm	500	25000	0,001	500	25000
MI6	Mērlenta ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs	Nr.53235	mm	0	30000	0,0103		
MI7								
MI8								
MI9								
MI10								

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citus mērinstrumentus

- (c)

Nenoteiktības aprēķina novērtēšanas dokumenta nosaukums un
atsauce:

Piel_7_Nenoteiktibas_novertejums_TEC-1.pdf
- Jāsniedz pierādījumi par atbilstību izmantotajiem līmeņiem saskaņā ar 12. pantu. Laukā norādiet atsaucē uz nenoteiktības aprēķiniem un/vai shēmām.

Ievērojiet: saskaņā ar 47. panta 3. punktu iekārtai ar zemu emisiju līmeni šis dokuments nav jāiesniedz KI.

- (d)

Informācijas avotu saraksts — aprēķina faktoru standartlielumi:

Uzskaitiet visus informācijas avotus, no kuriem iegūti aprēķina faktori standartlielumi saskaņā ar 31. pantu.
Parasti tie ir statistiski avoti, piem., valsts uzskaitē, IPPC, IPCC, MZR VI pielikums, Handbook of Chemistry & Physics u.c.
Tikai tad, ja standartlielumi mainās katru gadu, operators monitoringa plānā norāda minētā lieluma autoritatīvu un dinamisku avotu, piem., KI vietni.

Šis saraksts būs pieejams lapā "E_SourceStreams" (g) tabulā) kā nolaizama izvēlne, lai sasaistītu informācijas avotus ar katras avota plūsmas attiecīgajiem aprēķina koeficientiem.
Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Informācijas avota apz.	Informācijas avota apraksts
IS1	Dabas gāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" katru mēnesi iesniegtie piegādes dokumenti un dabas gāzes katras dienas vidējā svērtā siltumspēja AS "Gaso" vietnē https://www.gaso.lv/siltumspeju-zonas
IS2	VSIJA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" publicētie emisiju aprēķina faktori CO2 emisiju no stacionārās kurināmā sadedzināšanas aprēķina metodikā - zemākā siltumspēja, emisijas faktors, oksidācijas koeficients (https://videscentrs.lv/gmc.lv/).
IS3	AS "Conexus Baltic Grid" pārvaldītais gāzes izcelsmes apliecinājumu reģistrs (https://grex.grexel.com/), izmantotās biogāzes iegādes reģistrācijas ieraksti.
IS4	
IS5	
IS6	
IS7	
IS8	
IS9	
IS10	
IS11	
IS12	
IS13	
IS14	
IS15	

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citus informācijas avotus

- (e)

Aprēķina faktoru analizē izmantotās laboratorijas un metodes:

Uzskaitiet metodes, kas tiks izmantotas kurināmā un materiālu analizē, lai noteiktu visus aprēķina faktorus saistībā ar izvēlēto līmeni. Ja laboratorija nav akreditēta saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005, jāsniedz pamatojums, ka laboratorija ir tehniski kompetenta saskaņā ar 34. pantu vai saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Tālāk norādiet atsauci uz pievienoto dokumentu.

Ja izmanto tiešsaistes gāzes hromatogrāfu vai ekstrakcijas vai ne-ekstrakcijas gāzes analizatorus, jāievēro 32. panta prasības.
Šis saraksts būs pieejams lapā "E_SourceStreams" (g) tabulā) kā nolaizama izvēlne, lai sasaistītu analīzes metodes ar katras avota plūsmas attiecīgajiem aprēķina faktoriem.
Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Lab.apz.	Laboratorijas nosaukums	Parametrs	Analīzes metode (t.sk. procedūras apzīmējums un metodes Tss apraksts)	Vai laboratorija ir akreditēta saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005 šīs analīzes veikšanai?	Ja nē, ievadiet atsauci uz pierādījumu
L1	AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs	dabas gāzes siltumspēja, sastāvs, blīvums	LVS EN ISO 6976, T-146-0006-2020 (LVS EN ISO 6974-3)	TRUE	
L2	AS "Gaso" vietnē https://www.gaso.lv/siltumspeju-zonas	dabas gāzes siltumspēja	Ministru kabineta noteikumi Nr.78 "Dabaszgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"	FALSE	Ministru kabineta noteikumi Nr.78 "Dabaszgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
L3					
L4					
L5					

L6					
L7					
L8					
L9					
L10					
L11					
L12					
L13					
L14					
L15					

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas metodes un laboratorijas

- (f) **Anaīžu rakstisko procedūru apraksts:**
Sniedziet sīkāku informāciju par 7. iedaļas e) punkta tabulā uzskaitīto anaīžu rakstiskajām procedūrām. Aprakstam jāietver būtiskākie parametri un operācijas.
Ja tiek izmantotas vairākas procedūras līdzīgam mērķim, bet dažādām avota plūsmām vai parametriem, norādiet informāciju par visaptverošu procedūru, kas aptver izmantoto metožu kopīgos elementus un kvalitātes nodrošināšanu.
Varat norādīt vai nu atsaucē uz atsevišķām "apakšprocedūrām", vai sniegt informāciju par katru attiecīgo procedūru atsevišķi. Ja norādāt katru procedūru atsevišķi, izmantojiet pogu "pievienot procedūru" lapas beigās. Tomēr katrā ziņā jābūt iespējamam norādīt skaidru atsauci uz attiecīgo (apakš)procedūru 8. iedaļas g) tabulā.
Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Procedūras nosaukums	Dabaszāze. Siltumradītspējas aprēķins, bīvums, relatīvais bīvums un sastāva Vobbes indekss. Dabaszāze. Sastāva noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas metodi noteiktas kļūdas robežās. 3.daļa
Atsauce uz procedūru	LVS EN ISO 6976:2016, T-146-0006-2020
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Atbilstoši standarta prasībām
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs, STANDARTI datu bāze
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (g) **Apraksts par procedūru attiecībā uz anaīžu paraugu ņemšanas plāniem:**
Procedūru aprakstā jāietver paraugu ņemšanas plāna elementi, kā noteikts 33. pantā. Procedūras apraksta kopija jāiesniedz kompetentajai iestādei kopā ar monitoringa plānu.
Ja tiek izmantotas vairākas procedūras līdzīgam mērķim, bet dažādām avota plūsmām vai parametriem, norādiet informāciju par visaptverošu procedūru, kas aptver izmantoto metožu kopīgos elementus un kvalitātes nodrošināšanu.
Varat norādīt vai nu atsaucē uz atsevišķām "apakšprocedūrām", vai sniegt informāciju par katru attiecīgo procedūru atsevišķi. Ja norādāt katru procedūru atsevišķi, izmantojiet pogu "pievienot procedūru" lapas beigās. Tomēr katrā ziņā jābūt iespējamam norādīt skaidru atsauci uz attiecīgo (apakš)procedūru 8. iedaļas g) tabulā.

Procedūras nosaukums	Dabaszāze - Norādījumi paraugu ņemšanai
Atsauce uz procedūru	ISO 10715:1997
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Atbilstoši standarta prasībām
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs, STANDARTI datu bāze
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (h) **Apraksts par procedūru, ko izmanto, lai novērtētu paraugu ņemšanas plāna piemērotību:**
- | | |
|---|--|
| Procedūras nosaukums | |
| Atsauce uz procedūru | |
| Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs) | |
| Procedūras īss apraksts | |
| Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa | |
| Dokumentācijas glabāšanas vieta | |
| Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā). | |
| Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā) | |

- (i) **Apraksts par procedūru, ko izmanto, lai noteiktu krājumus ziņošanas gada sākumā/beigās (attiecīgā gadījumā):**
Aprakstiet procedūru, kas jāizmanto, lai noteiktu tādu avota plūsmu krājumu izmaiņas, kuru monitorings notiek, mērot partijas, piem., kad tiek izmantoti rēķini.
- | | |
|--------------------------------|--|
| Procedūras nosaukums | NOP041 Kurināmā uzskaites noteikumi AS "Latvenergo" termoelektrostacijās |
| Atsauce uz procedūru | 21-LE-ODIS--NOP/590 |
| Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs) | |
| Procedūras īss apraksts | Kurināmā uzskaites noteikumi AS "Latvenergo" termoelektrostacijās nosaka kurināmā pirkšanas, pieņemšanas un izlietošanas kārtību.
Piegādātāja pievadītās gāzes daudzumu termoelektrostacijās nosaka ar norēķinu uzskaites mēraparātiem, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. Patērētās gāzes daudzumu fiksē divpusējā piegādātāja un patērētāja parakstītā ikmēneša aktā, atbilstoši gāzes piegādes līgumam. Mērīšanas līdzekļu pieļaujamā kļūda nedrīkst būt lielāka par 1,5%.
Gāzes patēriņu rēķina gāzes daudzumam 20 °C temperatūrā un 0.1 MPa (760 mm Hg staba) spiedienam sausā stāvoklī. To veic atbilstoši normatīvajiem dokumentiem.
Dīzeldegvielas daudzumu nosaka ar tīluma un masas metodi. Kurināmā tīluma autociesternās nosaka pamatojoties uz kalibrēšanas pasēs norādītā tīluma, kontrolējot uzplūšanas līmeni (autociesternā jābūt pārbaudītām Latvijas nacionālajā metroloģijas centrā (LNMCI)). Lai precizētu kurināmā atlikumus un novērtētu kurināmā uzskaites pareizību termoelektrostacijās, tiek veikta šķidrā kurināmā ikmēneša inventarizācija, nosakot kurināmā atlikumu uz nākošā mēneša pirmo datumu un sastādot inventarizācijas aktu. Ja iepriekšējā atskaites periodā šķidrā kurināmā rezervuārā nav notikušas kurināmā daudzuma izmaiņas (piegāde, patēriņš), tad inventarizācijas komisija pēc sava ieskata var izmantot rezervuāra iepriekšējās inventarizācijas rezultātus. |

Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	TEC Tehniskās vadības funkcijas Tehniskā daļa
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēma ODIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (j) **Apraksts par procedūru, ko izmanto, lai uzmanītu instrumentus, kas iekārtā uzstādīti darbības datu vākšanai.**
Šī procedūra ir attiecināma tikai tad, ja operators izmanto paša kontrolē esošus mērinstrumentus.

Procedūras nosaukums	K167 Metroloģiskās vadības nodrošināšana. Metodiskie norādījumi; NOVR027 AS "Latvenergo" vadības sistēmu rokasgrāmata, sadaļa 9.5. Mēriekārtu vadība
Atsauce uz procedūru	21-LE-ODIS-01VV30-K/196, 21-LE-ODIS-01VV30-NOVR/489
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Mērlīdzekļu uzskaites un vadības pamatprincipi noteikti K167 metodiskos norādījumos "Metroloģiskās vadības nodrošināšana. Metodiskie norādījumi". Atbildība par metroloģisko nodrošinājumu AS "Latvenergo" objektos noteikta attiecīgajos rīkojumos par atbildīgo personu norīkošanu. Mērīšanas līdzekļu reglamentētajā sfērā verificēšanu un kalibrēšanu, kā arī mērīšanas līdzekļu nereglamentētajā sfērā kalibrēšanu, kuru nav iespējams veikt AS "Latvenergo" TEC tehniskās vadības funkcijas (TVF) struktūrvienībā, veic noteiktā kārtībā Latvijas nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditētas laboratorijas saskaņā ar noslēgtiem pakalpojumu līgumiem vai vienošanām. Ražošanas mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu nereglamentētajā sfērā veic tehniski kompetenti TEC TVF darbinieki. TEC TVF darbinieku veikto nereglamentētās sfēras mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas ieraksti tiek fiksēti attiecīgā žurnālā. Reglamentētās un nereglamentētās sfēras mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas intervāli ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos un K167. Informācija par mērlīdzekļiem tiek uzturēta mērlīdzekļu datu bāzē.
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Vides un darba aizsardzības funkcijas Darba aizsardzības un kvalitātes vadības daļa, TEC tehniskās vadības funkcija
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēma ODIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (k) **Attiecīgā gadījumā tās procedūras apraksts, kas izmantota, lai novērtētu, vai biomasas avota plūsmas atbilst MZR 38. panta 5. punktam**
Šī procedūra ir relevanta tikai biomasai, kam piemēro Atjaunojamo energoresursu direktīva (2018/2001) paredzētos ilgtspējības un siltumnicefeka gāzu (SEG) aiztaupījumu kritērijus.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (l) **Attiecīgā gadījumā tās procedūras apraksts, ar kuru biogāzes daudzumus saskaņā ar MZR 39. panta 4. punktu nosaka pēc iegādes**
Šī procedūra ir relevanta tikai tad, ja operators vēlas pieprasīt un izmantot no (dabas) gāzes tīkla saņemto biogāzi.

Procedūras nosaukums	Latvijas gāzes izcelsmes apliecinājumu reģistra darbības principi un izcelsmes apliecinājumu administrēšanas kārtība
Atsauce uz procedūru	Latvijas domēna protokols gāzei (https://www.conexus.lv/uploads/attached/AIB-2023-DPLVG-Conexus_Latvia_Domain_Protocol_-_20231213.pdf)
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Lai pierādītu atbilstību MZR 39. panta 4. punktam, tiek izmantoti dati, kas ir reģistrēti AS "Conexus Baltic Grid" izcelsmes apliecinājumu reģistrā G-REX (datubāzē), kas ļauj izsekot biogāzes pārvadi. Atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam, no 2023. gada 1. jūlija AS "Conexus Baltic Grid" ir gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējstāde Latvijā. AS "Conexus Baltic Grid" izsniedz un pārvalda gāzes izcelsmes apliecinājumus atbilstoši Eiropas Enerģijas sertifikātu sistēmai (European Energy Certificate System (EECS)). AS "Conexus Baltic Grid" veic izcelsmes apliecinājumu elektroniskā reģistra izveidi, uzturēšanu un uzraudzību, kurā tiek reģistrēti, uzglabāti un apstrādāti dati saistībā ar gāzes izcelsmes apliecinājumiem, kā arī var veikt citās valstīs izsniegtu gāzes izcelsmes apliecinājumu atzīšanu. Izcelsmes apliecinājumu sistēma ļauj identificēt, reģistrēt un uzticami pārbaudīt saražotās atjaunīgās gāzes izcelsmi; atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam, nodrošina savstarpēji savienotajā eietāmi ieviešamās nāves uzskaiti un kvalitātes kontroli.
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	AS "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības funkcija
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Conexus Baltic Grid" pārvaldītais izcelsmes apliecinājumu reģistrs G-REX
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas procedūras

E. Avota plūsmas

attiecināms

Ievadiet datus šajā iedaļā

8 Informācija par darbības datiem piemērotajiem līmeņiem un aprēķina faktori

Ievērojiet, ka norādes redzamas tikai pirmajai avota plūsmai.
Ja vēlaties redzēt datus par vēl citām avota plūsmām, klikšķiniet uz "+" kreisajā pusē (datu grupēšanas funkcija).
Ja vēlaties pievienot vēl citas avota plūsmas, izmantojiet makro lapas "C_InstallationDescription" 6. iedaļas e) punktā.
Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.
Piemērs ir redzams tabulā par pirmo avota plūsmu.

F1 Avota plūsma 1:

Avota plūsmas tips:
Piemērojamā metode saskaņā ar MZR:
Parametrs, uz kuru attiecas nenoteiktība:

Dabaszgāze	Liela
Degšana: Cits gāzveida un šķidrās kurināmais	
Standarta metode: Kurināmais, 24. panta 1. punkts	
Kurināmā daudzums [t] vai [Nm3]	

Avota plūsmas nosaukums, avota plūsmas tips un kategorija parādīsies automātiski, balstoties uz lapas "C_InstallationDescription" 6. iedaļas e) punktā ievadīto informāciju.
Ja minētajā punktā neesat attiecinājis avota plūsmu uz piemērojamo kategoriju (liela, neliela, de minimis), tiks izmantota kategorija, kas tur parādās automātiski. Tādā gadījumā šajā veidlapā nav iespējams pareizi norādīt, kādi ir piemērojami līmeņi. Tālab minētajā iedaļā katrā ziņā ir pareizi jāizvēlas piemērojamā kategorija.

Tā kā avota plūsmas tipu var nešaubīgi attiecināt uz monitoringa metodi, kas piemērojama saskaņā ar MZR (24. un 25. pants), un uz parametriem, uz kuriem attiecas darbības datu nenoteiktība (II pielikums), šī informācija parādās automātiski, pamatojoties uz MZR.

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:

Punktos c) un f) zajos laukos parādās nepieciešamie līmeņi attiecībā uz darbības datiem un aprēķina faktoriem, kuru pamatā ir 5. iedaļas d) un e) punktā un 6. iedaļas e) un f) punktā ievadītie dati. Tie ir minimālie līmeņi lielām avota plūsmām C kategorijas iekārtās. Tomēr ir pieļaujamas zemākas prasības. Zajos laukos parādās norādes atkarībā no šādiem punktiem:

- atvieglotas prasības piemērojamas iekārtām ar zemām emisijām saskaņā ar 47. panta 2. punktu;
- iekārtas kategorija (A, B vai C) saskaņā ar 19. pantu;
- atvieglotas prasības piemērojamas nelielām avota plūsmām un de minimis avota plūsmām, kas kā tādas klasificētas saskaņā ar 19. panta 3. punktu.

Šis paziņojums par piemērojamiem līmeņiem ir attiecināms darbības datiem un visiem aprēķina faktoriem.

26. panta 1. punkts: Piemēro vismaz šos minimālos līmeņus.
Tomēr var piemērot līmeni, kas ir līdz pat diviem līmeņiem zemāks (minimālais ir pirmais līmenis), ja pietiekami pierāda kompetentai iestādei, ka saskaņā ar pirmo rindkopu prasītais līmenis nav tehniski iespējams vai radīs nesamērīgas izmaksas.

Piemēra dati:

26. panta 1. punkts: Piemēro vismaz šos minimālos līmeņus.
Tomēr var piemērot līmeni, kas ir līdz pat diviem līmeņiem zemāks (minimālais ir pirmais līmenis), ja pietiekami pierāda kompetentai iestādei, ka saskaņā ar pirmo rindkopu prasītais līmenis nav tehniski iespējams vai radīs nesamērīgas izmaksas.

Darbības dati:

(a) Darbības datu noteikšanas metode:

i. Noteikšanas metode:

Nepārtraukta

Saskaņā ar 27. panta 1. punktu avota plūsmas darbības datus var noteikt a) pēc emisijas izraisošā procesa nepārtrauktiem mērījumiem vai b) pēc atsevišķi veiktu daudzuma mērījumu apkopotiem datiem, ņemot vērā attiecīgās izmaiņas krājumos (mērīšana partijās).

Atsauce uz procedūru, ko izmanto, lai noteiktu krājumus gada beigās:

Šī aile ir attiecināma tikai tad, ja kā noteikšanas metodi izvēlējaties "partiju metodi". Sk. 7. iedaļas i) punktā aprakstīto procedūru.
Iekārtām ar zemām emisijām (5. iedaļas e) punkts) nenoteiktības novērtējumā nav jāiekļauj krājumu noteikšana (47. panta 5. punkts).

ii. Instrumentu kontrolē:

Operators

Izvēlieties "Operators", ja instrumenti ir jūsu kontrolē, un "Tirdzniecības partneris", ja instrumenti nav jūsu kontrolē.
Ja attiecināmi ir vairāki instrumenti, izvēlieties "Tirdzniecības partneris", ja vismaz viens no avota plūsmām izmantotajiem instrumentiem ir tirdzniecības partnera kontrolē. Tādā gadījumā komentāriem paredzētajā ailē b) punktā norādiet, kuri instrumenti ir operatora kontrolē, bet kuri — tirdzniecības partnera kontrolē.

a. Apstipriniet, ka ir izpildīti 29. panta 1. punkta nosacījumi:

Šis punkts ir attiecināms tikai tad, ja neesat mērinstrumenta īpašnieks.

Saskaņā ar 29. panta 1. punktu jūs varat izmantot instrumentus, kas nav jūsu kontrolē, tikai tad, ja instrumenti atbilst vismaz tikpat augstam līmenim kā paša kontrolē esošie instrumenti, sniedz ticamākus rezultātus un ir mazāk pakļauti kontroles riskiem.

b. Vai izmantojat rēķinus, lai noteiktu šī kurināmā vai materiāla daudzumu?

Šis punkts ir attiecināms tikai tad, ja neesat mērinstrumenta īpašnieks.

c. Apstipriniet, ka tirdzniecības partneris un operators ir viens no otra neatkarīgi:

Šis punkts ir attiecināms tikai tad, ja neesat mērinstrumenta īpašnieks.

Saskaņā ar 29. panta 1. punktu varat izmantot rēķinus tikai tad, ja tirdzniecības partneri ir neatkarīgi.

(b) Izmantotie mērinstrumenti:

MI1: Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs Fluxi 2000/TZ Nr. 6970501001/A ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP31000	MI2: Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2300/TZ Nr. 6970501002/A ar gāzes tilpuma korektoru Corus Nr. SC100000077 66	MI3: Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2300/TZ Nr. 6970501003/A ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP31001	MI4: Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2080/TZ G160 Nr. 3400429806/2 011 ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP315559	
---	---	--	---	--

Izvēlieties vienu vai vairākus instrumentus no 7. iedaļas b) punktā definētajiem.
Ja šai avota plūsmai izmanto vairāk par 5 mērinstrumentiem, piem., ja spiediena/temperatūras kompensāciju veic ar atsevišķiem instrumentiem, sniedziet sīkāku aprakstu komentāru laukā.

Komentārs / Metodoloģijas apraksts, ja izmantoti vairāki instrumenti:
Izskaidrojiet, kāpēc un kādā veidā attiecināmi ir vairāki instrumenti (attiecinīgā gadījumā). Piemēram, tas būtu gadījums, kad viens instruments ir vajadzīgs, lai atņemtu to kurināmā daļu, kas neietilpst ES ETS. Sveršanas instrumentus var izmantot kā aizstājējinstrumentus vai apstiprināšanas vajadzībām utt.

Gāzes saņemšanas stacijā izvietoti 4 paralēli savienoti turbīnas tipa skaitītāji. 3 no tiem mēra dabas gāzes patēriņu uz gāzes turbīnām un ūdens sildkatiem. MI1, MI2, MI3 mēra dabaszgāzi pie lieliem patēriņiem (kad darbojas gāzes turbīnas un/vai ūdens sildāmie katli). Gāzes skaitītāji ir savstarpēji aizvietojami, ja

kāds nav darba kārtībā vai tiek pārbaudīts, uzskaiti var veikt ar atlikušajiem gāzes skaitītājiem. MI4 tiek izmantots, kad stacijā ir zems gāzes patēriņš, piem., stacijas palaišanas laikā vai kad darbojas tikai pašpatēriņa tvaika katls.

(c) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	4	Nenoteiktība nedrīkst pārsniegt $\pm 1,5\%$
(d) Izmantotais darbības datu līmenis:	4	Nenoteiktība nedrīkst pārsniegt $\pm 1,5\%$
(e) Panāktā nenoteiktība:	1,12%	Piezīmes: Nenoteiktības novērtējums

Attiecībā uz nepieciešamo līmeni un izmantoto līmeni norādiet nenoteiktību, kas sasniegta visā ziņošanas periodā.

Visumā šai vērtībai jābūt nenoteiktības novērtējuma (7. iedaļas c) punkts) rezultātam. Tomēr saskaņā ar 28. panta 2. un 3. punktu un 29. panta 2. punktu ir pieļaujami vairāki vienkāršojumi.

- Jūs varat izmantot maksimālās pieļaujamās kļūdas, kas noteiktas izmantotajiem mērinstrumentiem, vai – ja tās ir zemākas – nenoteiktību, kas iegūta kalibrēšanas ceļā, reizinot to ar konservatīvu korekcijas koeficientu, lai ņemtu vērā darbības nenoteiktības ietekmi, ar nosacījumu, ka mērinstrumenti ir uzstādīti vidē, kas atbilst to lietošanas specifikācijām, vai
- Varat izmantot maksimālo pieļaujamo kļūdu kā sasniegto nenoteiktību, ja mērinstruments ir valsts reglamentētā metroloģiskā kontrolē.

Komentāru laukā (h) punkts) aprakstiet, kā noteikta visā periodā panāktā nenoteiktība.

Sīkākus norādījumus skatiet MZR 28. un 29. pantā un Norādījumu dokumentā Nr. 4, kā arī izmantojiet "Nenoteiktības novērtējuma rīku"!

Aprēķina faktori:

Saskaņā ar 30. panta 1. punktu aprēķina faktorus var noteikt vai nu kā standartlielumus, vai laboratoriskā analizē. Izmantojamā metode ir atkarīga no piemērojamā līmeņa.

Varat vadīties no šīm līmeņu kategorijām (saskaņā ar vadlīniju dokumentu Nr. 1.).

I tipa noklusējuma vērtības (1. pakāpe):	I tipa noklusējuma vērtības ietver kādu no šīm metodēm: - izmantojiet VI pielikumā uzskaitītos standartkoeficientus (t. i., principā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) vērtības) vai - izmantojiet citas konstantas vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punkta e) apakšpunktu, t. i., iepriekšējās analīzes, kuru rezultāti vēl ir derīgi, ja šādi standartkoeficienti nav pieejami!
II tipa noklusējuma vērtības (2. pakāpe):	II tipa noklusējuma vērtības ietver kādu no šīm metodēm, kuras uzskata par ekvivalentām: - izmantojiet valstij specifiskos emisijas faktorus saskaņā ar 31. panta 1. punkta b) apakšpunktu, t. i., vērtības, ko izmanto valsts SEG emisiju uzskaitē, vai - izmantojiet citas vērtības, ko publicējusi kompetentā iestāde attiecībā uz dezagregētiem kurināmā veidiem saskaņā ar 31. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vai citas literatūrā minētās vērtības, kas saskaņotas ar kompetento iestādi, vai - izmantojiet citas konstantas vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punkta d) apakšpunktu, t. i., piegādātāja garantētās vērtības ar oglekļa saturu 1 % robežās!
Noteiktie aizstājārdītāji (2.b pakāpe):	Šo metožu pamatā ir empiriskas korelācijas, ko nosaka vismaz reizi gadā saskaņā ar laboratoriskām analizēm piemērojamām prasībām. Tomēr šīs analīzes veic tikai reizi gadā, tāpēc šo līmeni uzskata par zemāku nekā pilnīgas analīzes gadījumā. Aizstājējdatu korelācijas var būt balstītas uz: - blīvuma mērījumiem konkrētām eļļām vai gāzēm, tostarp tām, ko plaši lieto rafinēšanas iekārtās vai tērauda rūpniecībā, vai - zemāko siltumspēju konkrētiem akmeņogļu veidiem.
Iegādes dokumentācija (2.b pakāpe):	Zemākas siltumspējas vērtības var iegūt no kurināmā piegādātāja iesniegtas iegādes dokumentācijas ar nosacījumu, ka tās noteiktas pēc akceptētiem valsts vai starptautiskiem standartiem. (Piemēro tikai komerciāli tirgotam kurināmajam).
Laboratorijas analīzes (augstākā pakāpe):	Šādā gadījumā pilnībā piemērojamas 32.–35. panta prasības par analizēm, tostarp par "noteikto aizstājārdītāju" izmantošanu, ja tie piemērojami un ja empiriskās korelācijas nenoteiktība nepārsniedz 1/3 no nenoteiktības vērtības, kas saistīta ar darbības datiem piemērojamā pakāpi.
I tipa biomasas frakcija (1. pakāpe):	Jāpiemēro viena no šīm metodēm, kuras uzskata par ekvivalentām: - izmantojiet vērtības, kuras kompetentā iestāde vai Komisija ir publicējusi šim kurināmā vai materiāla veidam, vai - izmantojiet vērtības saskaņā ar 31. panta 1. punktu, t. i., "I tipa noklusējuma vērtību" - Alternatīvi operators vienmēr var pieņemt, ka fosilā frakcija ir 100 %. To uzskata par "bezpakāpiju" metodiku, un tiek piemērota biomasas frakcijas noklusējuma vērtība 0 %. - Piemēro 39. panta 3. un 4. punktu, ja runa ir par dabasgāzes tīkliem, kur iesūknē biogāzi, t. i., ja kompetentā iestāde atļauj biomasas frakciju noteikt, izmantojot ekvivalenta enerģijas satura biogāzes iegādes dokumentāciju.
II tipa biomasas frakcija (2. pakāpe):	Biomasas frakciju nosaka, saskaņā ar 39. panta 2. punkta otro daļu pamatojoties uz aplēses metodi, kas iesniegta kompetentajai iestādei apstiprināšanai, ņemot vērā: - to, ka attiecībā uz kurināmo vai materiāliem, kas radušies ražošanas procesā ar definētām un izsekojamām ielaides plūsmām, operators šo aplēsi var balstīt uz procesā ievadītā un no tā izvadītā fosilā un biomasas oglekļa masas bilanci, - visas vadlīnijas par vēl citām piemērojamām aplēses metodēm, ko publicējusi Komisija <šīs izstrādātas Norādījumu dokumentā Nr. 3>.
Biomasas frakcijas analīze (3. pakāpe):	Šajā gadījumā jāveic laboratorijas analīzes saskaņā ar 39. panta 2. punkta pirmo daļu un 32.–35. pantu.

Piezīme:
Tabulā prasītie līmeņi attiecas uz lielām avota plūsmām. Sk. informāciju šīs avota plūsmas galvenē par to, vai pieļaujamās atvieglotas prasības.

Saskaņā ar 26. panta 4. punktu attiecībā uz oksidācijas koeficientu un pārrēķina koeficientu operators piemēro vismaz zemākos līmeņus, kas minēti II pielikumā.

(f) Aprēķina faktoriem piemērotie līmeņi:

aprēķina faktors	nepieciešamā	piemērotais līr	piemērotais līmenis (pilns teksts)
i. Zemākā siltumspēja	3	2b	Iegādes dokumentācija (attiecīgā gadījumā)
ii. Emisijas faktors (provizorisks)	3	2a	II tipa standartlielumi
iii. Oksidācijas koeficients	1	1	Standartlielums OK=1
iv. Pārrēķina koeficients	n. a.		
v. Oglekļa saturs	n. a.		
vi. Biomasas frakcija (attiecīgā gadījumā)	3	1	I tipa biomasas frakcija:

Atkarībā no izvēlēta līmeņa (standartlielumi vai laboratoriskā analīze) par katru aprēķina faktoru ir jānorāda šāda informācija:
Ja tiek izmantots standartlielums, ievadiet lielumu, vienību un literatūras avotu, atsaucoties uz 7.d) tabulu iepriekšējā lapā. Vērtībai jāatbilst konstantā vērtība monitoringa plāna paziņošanas brīdī.

Ja nepieciešama laboratoriskā analīze, ievadiet analītisko metodi/laboratoriju, atsaucoties uz 7.e) tabulu iepriekšējā lapā, atsaucot uz paraugu ņemšanas plānu un analīžu biežumu.

(g) Detalizēta informācija aprēķina faktoriem:

aprēķina faktors	piemērotais līr	standartlielums	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	paraugu ņemšana -	analīžu biežums
------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

i. Zemākā siltumspēja	2b		GJ/1000Nm ³	IS1: Dabas gāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" katru mēnesi iesniegtie piegādes dokumenti un dabas gāzes katras dienas vidējā svērtā siltumspēja AS "Gaso" vietnē https://www.gaso.lv/siltumspeju-zonas	L1, L2	AS "Gaso" vietnē https://www.gaso.lv/siltumspeju-zonas	Nepārtraukti
ii. Emisijas faktors (provizorisks)	2a	55.5236	tCO ₂ /TJ	IS2: Latvijas			
iii. Oksidācijas koeficients	1	100	%	IS2: Latvijas			
iv. Pārēkļa koeficients							
v. Oglekļa saturs							
vi. Biomasas frakcija (attiecinā gādījumā)	1		%	IS3: AS "Conexus Baltic Grid" pārvaldītais gāzes izcelsmes apliecinājumu reģistrs (https://grex.gr-exel.com/), izmantotās biogāzes iegādes reģistrācijas ieraksti.			

Komentāri un paskaidrojumi:

(h) Komentāri un pamatojums, ja netiek piemērotas prasītās pakāpes:

Sajā laukā ierakstiet komentārus! Skaidrojumi jo īpaši var būt vajadzīgi, piemēram, par biomasas aplēses metodi, aizstājrādītāju metodi (korelāciju), 31. panta 4. punkta un 37. panta 2. punkta piemērošanu u. c.

Ja kāds no 26. pantā paredzētajiem piemērojamiem līmeņiem netiek piemērots darbības datiem vai piemērojamiem aprēķina faktoriem, šeit norādiet pamatojumu.

Ja saskaņā ar 26. pantu ir nepieciešams uzlabojumu plāns, tas jāiesniedz kopā ar šo monitoringa plānu; norādot atsauci. Ja saskaņā ar 18. pantu pamatojums ir nesamērīgas izmaksas, aprēķins ir jāiesniedz kopā ar šo monitoringa plānu; pamatojumā norādiet atsauci.

Emisijas gada ziņojuma aprēķinā tiek izmantota katru mēneša aktuālā vidējā zemākā siltumspēja, ko norāda un garantē dabas gāzes sadales sistēmas operators AS "Gaso".
AS "Latvenergo" Vides darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs veic regulāras, 1 reizi nedēļā gāzes sastāva, blīvuma un siltumspējas noteikšanas analīzes.
Dabas gāzes kvalitāte tiek regulāri noteikta akreditētā laboratorijā un salīdzināta ar dabas gāzes piegādātāja datiem. Gāzes kvalitātes raksturlielumi dabasgāzes sadales sistēmā ir noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr.78 (07.02.2017.) "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi". Salīdzinot dabas gāzes siltumspēju, tiek kontrolēts arī dabas gāzes sastāvs un blīvums, tādēļ tiek noteikta 1 līmeni zemāka pakāpe - 2b pakāpe.
Biomasas frakcija tiks noteikta, izmantojot ekvivalenta enerģijas satura biogāzes iegādes dokumentāciju. Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 (2018. gada 19. decembris) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 (Dokuments attiecas uz EEZ) 39. panta 3. un 4. punktu, dabasgāzes biomasas frakciju, kas nāk no gāzes tīkla, kurā ielaiž biogāzi, var noteikt, izmantojot ekvivalenta enerģijas satura biogāzes iegādes reģistrācijas ierakstus, ar nosacījumu, ka operators kompetentajai iestādei nodrošina pietiekamus pierādījumus par to, ka:
a) viens un tas pats biogāzes daudzums netiek uzskaitīts divkārti un, konkrētāk, neviens cits neapgalvo, ka izmantotu iegādāto biogāzes daudzumu, arī ar izcelsmes apliecinājumu, kas definēts Direktīvas (ES) 2018/2001 2. panta 12) punktā;
b) operators un biogāzes ražotājs ir pieslēgti vienam un tam pašam gāzes tīklam. □

F. Uz mērijumiem balstīta metodoloģija

nav attiecināms

<<< Noklikšķināt šeit, lai pārietu pie nākamās lapas >>>

9 CO2 un N2O emisiju mērīšana

Piezīme: Šie iedaļa jāaizpilda par CO2 emisiju nepārtrauktu mērīšanu un N2O emisijām.
Turklāt šeit jānorāda arī dažas ziņas saistībā ar pārvietotā CO2 un N2O, kā arī iedabiskā CO2 monitoringu.

(a) Uz mērijumiem balstītas metodoloģijas apraksts

Teksta logā lakoniski aprakstiet uz mērijumiem balstītu metodoloģiju, ko izmanto, lai noteiktu gada CO2 vai N2O emisijas. Ja tiek mērīts N2O, aprakstiet arī metodoloģiju, kā šīs emisijas pārrēķina CO2(e) datus.

Aprakstā jāiekļauj izmantoto instrumentu tips, tas, vai mērīšana notiek slapjos vai sausos apstākļos, formulas korekcijas koeficientu (p, T, O2 un H2O) piemērošanai. Ja tiek izmantots EN 14181, jānorāda QAL2 procedūrām vajadzīgie kalibrēšanas koeficienti. Ja tiek aprēķināts dūmgāzu tilpums, īsi aprakstiet dūmgāzu tilpuma noteikšanas metodi.

Aprakstiet, kā tiek noteikta gada emisijas, balstoties uz datiem par koncentrāciju un dūmgāzu plūsmu, ņemot vērā koncentrācijas un dūmgāzu plūsmas noteikšanas biežumu. Norādiet arī, kā dati tiek aizstāti, ja nevar iegūt derīgus datus par stundu.

Attiecīgā gadījumā aprakstiet metodoloģiju, kā tiek noteiktas emisijas no biomasas (izmantojot uz aprēķiniem balstītu metodoloģiju), lai tās varētu atskaitīt no kopējām emisijām.

Šajā aprakstā ir jāizskaidro arī kopsakarība, kā šajā un citās veidlapas daļās sniegto informāciju kopā izmanto emisiju aprēķinam. Tā var būt tikpat lakoniska kā piemērs, kas dots lapas "D_CalculationBasedApproaches" 7. iedaļas a) punktā.

(b) Procesa shēma, ja to prasa kompetentā iestāde:

Šeit norādiet procesa shēmu, kas ietver visu attiecīgos emisijas punktus tipiskā darbībā, kā arī "netipiskā" darbībā", t.i., ierobežojumu un pārejas posmos, tostarp avārijas periodos vai palaizot ekspluatācijā.

(c) Mērīšanas sistēmu specifikācija un atrašanās vieta mērijumu punktos:

Šeit norādiet to mērijumu sistēmu specifikācijas un atrašanās vietu, ko izmantos katram emisijas avotam, kur emisijas tiek noteiktas ar mērijumiem, un CO2 pārvietošanas mērijumu punktiem.

Norādiet arī instrumentus, ko izmanto papildparametru (piem., CO2 saturs un mitrums) mērīšanai, un, ja tiek veikti netiešie mērijumi, instrumentus, ko izmanto citu gāzes sastāvdaļu (izņemot CO2) koncentrācijas mērīšanai.

Aiļe "Atrašanās vieta" jānorāda, kur iekārtā mērierice atrodas un kā tā apzīmēta procesa shēmā.

Visiem izmantotajiem instrumentiem jābūt skaidri identificējamiem ar unikālu ID (piem., instrumenta sērijas Nr.). Tomēr instrumentu nomaļņa (piem., ja instruments ir sabojājies) netiks uzskatīta par ievērojamām monitoringa plāna izmaiņām 15. panta 3. punkta nozīmē. Tāpēc unikālā identifikācija jādokumentē atsevišķi no monitoringa plāna. Tālāk ir jāizveido pienācīga rakstiska procedūra.

Par katru mērinstrumentu ievadiet norādīto nenoteiktību (ieskaitot diapazonu, ar kādu šī nenoteiktība saistīta), kā norādīts ražotāja specifikācijā. Dažos gadījumos nenoteiktība var būt norādīta diviem dažādiem diapazoniem. Tādā gadījumā ievadiet abus.

Tipisks diapazons parasti ir diapazons, kādā attiecīgo mērinstrumentu parasti izmanto iekārtā.

"Mērinstrumenta tips": Nolaizamajā izvēlnē izvēlieties atbilstošu tipu vai ievadiet atbilstošāku.

Šeit ievadītais instrumentu saraksts 10. iedaļā būs pieejams kā nolaizama izvēlnē attiecībā uz katru avota plūsmu, ja iekārtas aprakstā ir jānorāda atsauce uz attiecināmajiem mērinstrumentiem.

Ja runa ir par gāzes plūsmas mērītājiem, norādiet Nm³/h, ja instrumentā ir iestrādāta spiediena un temperatūras kompensācija, un m³ darbības režīmā, ja spiediena/temperatūras kompensāciju veic atsevišķs instruments. Pēdējā gadījumā uzskaitiet arī šos atsevišķos instrumentus.

Ar mērīšanas biežumu jānorāda datu punktu biežums, kas iegūts ar instrumentu, pirms dati tiek apkopoti, lai iegūtu stundas vai īsāku periodu vidējos rādītājus.

Apz.	Mērinstrumenta tips	atrasšanās vieta (iekšējais ID)	Mērijumu diapazons			Norādītā nenoteiktība (+/- %)	Tipiskais lietošanas diapazons		Mērijumu biežums
			vienība	zemākā robeža	augstākā robeža		zemākā robeža	augstākā robeža	
MM01	CO2 koncentrācija (NDIR)	Skurstenis 1, platforma A	g CO2/Nm³	0	250	5,5	25	200	Vienreiz sekundē
MM02	Plūsmas mērīšana (Pito caurulīte)	Skurstenis 1, platforma A	Nm³/h	10	10 000	4,0	1 000	8 000	Vienreiz sekundē
MM1									
MM2									
MM3									
MM4									
MM5									
MM6									
MM7									
MM8									
MM9									
MM10									

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citus mērinstrumentus

(d) **Nenoteiktības aprēķina novērtēšanas dokumenta nosaukums un**

Jāsniedz pierādījumi par atbilstību izmantotajiem līmeņiem saskaņā ar 12. pantu. Laukā norādiet atsauci uz nenoteiktības aprēķiniem un/vai shēmām.

Ievērojiet: saskaņā ar 47. panta 3. punktu iekārtai ar zemu emisiju līmeni šis dokuments nav jāiesniedz KI.

(e) **Nepārtrauktas mērīšanas metožu izmantošana — laboratorijas un metodes:**

Uzskatiet metodes, kas tiks izmantotas kurināmā un materiālu analizē, lai noteiktu visus aprēķina faktorus saistībā ar izvēlēto līmeni. Ja laboratorija nav akreditēta saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2005, jāsniedz pamatojums, ka laboratorija ir tehniski kompetenta saskaņā ar 34. pantu vai saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Tālāk norādiet atsauci uz pievienoto dokumentu.

Šis saraksts būs pieejams 10. iedaļā kā nolaizama izvēlne, lai saistītu analīzes metodes ar katras avota plūsmas attiecīgajiem mērījuma punktiem.

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Lab.apz.	Laboratorijas nosaukums	Parametrs	Analīzes metode (t.sk. procedūras apzīmējums un metodes īss apraksts)	Vai laboratorija ir akreditēta saskaņā ar LVS EN ISO/IEC	Ja nē, ievadiet atsauci uz pierādījumu
LC01	Laboratorija A	QAL procedūras	EN 14181	TRUE	
LC02	Laboratorija B	CO2 koncentrācija	ISO 12039	FALSE	Lab_competence.pdf, 2/3/2012
LC1					
LC2					
LC3					
LC4					
LC5					
LC6					
LC7					
LC8					
LC9					
LC10					
LC11					
LC12					
LC13					
LC14					
LC15					

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas metodes un laboratorijas

10 Informācija par mērījumu punktiem

Ievērojiet, ka norāžu teksts parādās tikai pirmajam mērījumu punktam.

Ja vēlaties redzēt datus par vēl citiem mērījuma punktiem, klikšķiniet uz “+” kreisajā pusē (datu grupēšanas funkcija).

Ja vēlaties pievienot vēl citus mērījuma punktus, izmantojiet makro lapas “C_InstallationDescription” 6. iedaļas d) punktā.

Lai parādītu/paslēptu piemērus, nospiediet pogu „Piemēri” navigācijas joslā.

Piemērs ir redzams tabulā par pirmo mērījumu punktu.

M1 Mērījumu punkts 1:

(a) **Darbības tips:**

Piemēra dati:

Ogļu katla skurstenis, mērīšanas platforma A	CO2
Tipiska un netipiska darbība	Liela

Seit izvēlieties, vai šis mērījumu punkts ir emisijas / mērījumu punkts tipiskas vai netipiskas darbības laikā (ierobežojumu un pārejas posmos, tostarp avārijas periodos vai palaižot ekspluatācijā).

Informācija zāļajos laukos tiek ņemta automātiski no lapas “C_InstallationDescription” 6.d) punkta.

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:

Zāļajos laukos parādās nepieciešamie līmeņi uz mērījumiem balstītajai metodoloģijai, pamatojoties uz 5.d) un 6.d) iedaļā ievadīto informāciju. Tie ir minimālie līmeņi lieliem emisijas avotiem. Tomēr ir pieļaujamas zemākas prasības. Zāļajos laukos parādīsies norādes atkarībā no šādiem punktiem:

- atvieglotas prasības piemēro emisiju avotiem, kas emitē mazāk nekā 5000 t CO2(e) gadā vai kas nodrošina mazāk nekā 10% kopējo gada emisiju iekārtā, atkarībā no tā, kurš lielums ir lielāks, saskaņā ar 41. panta 1. punktu.

41. pants: Piemēro vismaz zemāk redzamo minimālo līmeni. Vienīgi tad, kad var pietiekami pierādīt kompetentai iestādei, ka paredzētā līmeņa piemērošana nav tehniski iespējama vai radītu nesamērīgas izmaksas un ka aprēķinu metodoloģijas piemērošana, izmantojot 26. pantā prasītos līmeņus, nav tehniski iespējama vai radītu nesamērīgas izmaksas, drīkst izmantot nākamā zemāko līmeni, un minimālais ir 1. līmenis.

Instrumenti un līmeņi

(b) **Izmantotie mērinstrumenti:**

MM1: CO2	MM2: Plūsma			
----------	-------------	--	--	--

Izvēlieties vienu vai vairākus instrumentus no 9. iedaļas c) punktā definētajiem.

Ja šai avota plūsmai izmanto vairāk par 5 mērinstrumentiem, sniedziet sīkāku skaidrojumu komentāru laukā.

Komentārs / Metodoloģijas apraksts, ja izmantoti vairāki instrumenti:

(c) **Nepieciešamais līmenis:**

(d) **Izmantotais līmenis:**

(e) **Panāktā nenoteiktība:**

Piemēra dati:

(c) **Nepieciešamais līmenis:**

	Piezīmes:
4	Nenoteiktība nedrīkst pārsniegt ± 2,5%

(d) Izmantotais līmenis:	3	Nenoteiktība nedrīkst pārsniegt $\pm 5,0\%$
(e) Panāktā nenoteiktība:	3,60%	Piezīmes:

Attiecībā un nepieciešamo līmeni un izmantoto līmeni norādiet vispārējo nenoteiktību, kas sasniegta visā ziņošanas periodā.
Visumā šai vērtībai jābūt nenoteiktības novērtējuma (7. iedaļas c) punkts) rezultātam.
Komentāru laukā (h) punktā) aprakstiet, kā noteikta visā periodā panāktā nenoteiktība.

Standarti un procedūras:**(f) Piemērotie standarti un visas atkāpes no šiem standartiem**

Pēc vajadzības izmantojiet atsaucē uz 9.e) tabulu.

--

(g) Atsauces uz procedūrām

Lai pilnībā raksturotu izmantoto metodoloģiju, ir vajadzīga šāda informācija. Norādiet atsaucē uz attiecīgām rakstiskām procedūrām. Procedūras jāizklāsta šīs lapas 11. iedaļā.

i. Visas aprēķinu formulas, ko izmanto datu apkopošanai un gada emisiju noteikšanai katrā emisiju avotā

--

ii. Metode, ar ko nosaka, vai var aprēķināt derīgās stundas vai Tsākus atsaucē periodus katram parametram (izmantojot 44. panta 2. punktā minēto robežlielumu), un ar ko aizstāj trūkstošos datus saskaņā ar 45. pantu

--

iii. Dūmgāzu plūsmas aprēķins (attiecīgā gadījumā)

--

iv. Biomasas izcelsmes CO2 noteikšana (kas attiecīgā gadījumā atskaitīts no izmēritajām CO2 emisijām)

--

v. Apstiprinotie aprēķini saskaņā ar 46. pantu (attiecīgā gadījumā)

--

Komentāri un paskaidrojumi:**(h) Komentāri un pamatojums, ja netiek piemērota prasītā pakāpe:**

Šajā laukā ierakstiet komentārus. Skaidrojumi jo īpaši var būt vajadzīgi par, piemēram, biomasas noteikšanas metodi, citām kvalitātes nodrošināšanas/kontroles metodēm u.c.
Ja saskaņā ar 41. pantu nepieciešamais līmenis šajā mērījumu punktā netiek piemērots, norādiet pamatojumu.

--

M2 Mērījumu punkts 2:**(a) Darbības tips:****Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:**

--

Instrumenti un līmeņi**(b) Izmantotie mērinstrumenti:**

Komentārs / Metodoloģijas apraksts, ja izmantoti vairāki instrumenti:

--

(c) Nepieciešamais līmenis:**(d) Izmantotais līmenis:****(e) Panāktā nenoteiktība:**

	Piezīmes:	

Standarti un procedūras:**(f) Piemērotie standarti un visas atkāpes no šiem standartiem**

Pēc vajadzības izmantojiet atsaucē uz 9.e) tabulu.

--

(g) Atsauces uz procedūrām**i. Visas aprēķinu formulas, ko izmanto datu apkopošanai un gada emisiju noteikšanai katrā emisiju avotā**

--

ii. Metode, ar ko nosaka, vai var aprēķināt derīgās stundas vai Tsākus atsaucē periodus katram parametram (izmantojot 44. panta 2. punktā minēto robežlielumu), un ar ko aizstāj trūkstošos datus saskaņā ar 45. pantu

--

iii. Dūmgāzu plūsmas aprēķins (attiecīgā gadījumā)

--

iv. Biomasas izcelsmes CO2 noteikšana (kas attiecīgā gadījumā atskaitīts no izmēritajām CO2 emisijām)

--

v. Apstiprinotie aprēķini saskaņā ar 46. pantu (attiecīgā gadījumā)

--

Komentāri un paskaidrojumi:**(h) Komentāri un pamatojums, ja netiek piemērota prasītā pakāpe:**

--

M3 Mērījumu punkts 3:

(a) Darbības tips:

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:**Instrumenti un līmeņi**

(b) Izmantotie mērinstrumenti:

Komentārs / Metodoloģijas apraksts, ja izmantoti vairāki instrumenti:

(c) Nepieciešamais līmenis:

(d) Izmantotais līmenis:

(e) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

Standarti un procedūras:

(f) Piemērotie standarti un visas atkāpes no šiem standartiem

Pēc vajadzības izmantotiet atsaucē uz 9.e) tabulu.

(g) Atsauces uz procedūrām

i. Visas aprēķinu formulas, ko izmanto datu apkopošanai un gada emisiju noteikšanai katrā emisiju avotā

ii. Metode, ar ko nosaka, vai var aprēķināt derīgās stundas vai Tsākus atsaucē periodus katram parametram (izmantojot 44. panta 2. punktā minēto robežlielumu), un ar ko aizstāj trūkstošos datus saskaņā ar 45. pantu

iii. Dūmgāzu plūsmas aprēķins (attiecīgā gadījumā)

iv. Biomasas izcelsmes CO₂ noteikšana (kas attiecīgā gadījumā atskaitīts no izmēritajām CO₂ emisijām)

v. Apstiprinotie aprēķini saskaņā ar 46. pantu (attiecīgā gadījumā)

Komentāri un paskaidrojumi:

(h) Komentāri un pamatojums, ja netiek piemērota prasītā pakāpe:

M4 Mērījumu punkts 4:

(a) Darbības tips:

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:**Instrumenti un līmeņi**

(b) Izmantotie mērinstrumenti:

Komentārs / Metodoloģijas apraksts, ja izmantoti vairāki instrumenti:

(c) Nepieciešamais līmenis:

(d) Izmantotais līmenis:

(e) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

Standarti un procedūras:

(f) Piemērotie standarti un visas atkāpes no šiem standartiem

Pēc vajadzības izmantotiet atsaucē uz 9.e) tabulu.

(g) Atsauces uz procedūrām

i. Visas aprēķinu formulas, ko izmanto datu apkopošanai un gada emisiju noteikšanai katrā emisiju avotā

ii. Metode, ar ko nosaka, vai var aprēķināt derīgās stundas vai Tsākus atsaucē periodus katram parametram (izmantojot 44. panta 2. punktā minēto robežlielumu), un ar ko aizstāj trūkstošos datus saskaņā ar 45. pantu

iii. Dūmgāzu plūsmas aprēķins (attiecīgā gadījumā)

iv. Biomasas izcelsmes CO₂ noteikšana (kas attiecīgā gadījumā atskaitīts no izmēritajām CO₂ emisijām)

v. Apstiprinošie aprēķini saskaņā ar 46. pantu (attiecīgā gadījumā)

Komentāri un paskaidrojumi:

(h) Komentāri un pamatojums, ja netiek piemērota prasītā pakāpe:

M5 Mērījumu punkts 5:

(a) Darbības tips:

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:**Instrumenti un līmeņi**

(b) Izmantotie mērinstrumenti:

Komentārs / Metodoloģijas apraksts, ja izmantoti vairāki instrumenti:

(c) Nepieciešamais līmenis:

(d) Izmantotais līmenis:

(e) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

Standarti un procedūras:

(f) Piemērotie standarti un visas atkāpes no šiem standartiem

Pēc vajadzības izmantot atsaucē uz 9.e) tabulu.

(g) Atsauces uz procedūrām

i. Visas aprēķinu formulas, ko izmanto datu apkopošanai un gada emisiju noteikšanai katrā emisiju avotā

ii. Metode, ar ko nosaka, vai var aprēķināt derīgās stundas vai Tsākus atsaucē periodus katram parametram (izmantojot 44. panta 2. punktā minēto robežlielumu), un ar ko aizstāj trūkstošos datus saskaņā ar 45. pantu

iii. Dūmgāzu plūsmas aprēķins (attiecīgā gadījumā)

iv. Biomasas izcelsmes CO₂ noteikšana (kas attiecīgā gadījumā atskaitīts no izmēritajām CO₂ emisijām)

v. Apstiprinošie aprēķini saskaņā ar 46. pantu (attiecīgā gadījumā)

Komentāri un paskaidrojumi:

(h) Komentāri un pamatojums, ja netiek piemērota prasītā pakāpe:

11 Uz mērījumiem balstīta metodoloģija — pārvaldība un procedūras

(a) Sniedziet informāciju par rakstiskajām procedūrām, izklāstot, kādas metodes un aprēķinu formulas izmantotas datu apkopošanai un CO₂ ekv. gada emisiju noteikšanai, ja izmantoti mērīšanas paņēmieni.

Sniedziet sīkāku informāciju par rakstiskajām procedūrām saskaņā ar MZR 44. pantu

Ja tiek izmantotas vairākas procedūras līdzīgam mērķim, bet dažādiem emisiju avotiem vai mērījumu punktiem, norādiet informāciju par visaptverošu procedūru, kas aptver izmantoto metožu kopīgos elementus un kvalitātes nodrošināšanu.

Varat vai nu norādīt atsaucē uz atsevišķām "apakšprocedūrām", vai sniegt informāciju par katru attiecīgo procedūru atsevišķi. Ja norādāt katru procedūru atsevišķi, izmantotiet pogu "pievienot procedūru" lapas beigās. Tomēr katrā ziņā jābūt iespējamam norādīt skaidru atsauci uz attiecīgo (apakš)procedūru.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts. Aprakstam jāietver būtiskākie parametri un operācijas.	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (b) **Norādiet informāciju par rakstiskajām procedūrām, kas apraksta metodes, ko izmanto, lai noteiktu derīgās stundas (vai īsākus atsaucē periodus) katram parametram vai lai aizstātu trūkstošos datus.**

Norādiet informāciju par rakstiskajām procedūrām, kas apraksta metodes, ko izmanto, lai noteiktu, vai ir iespējams nodrošināt derīgās stundas vai īsākus atsaucē periodus katram parametram, vai lai aizstātu trūkstošos datus saskaņā ar MZR 45. pantu

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts. Aprakstam jāietver būtiskākie parametri un operācijas.	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (c) **Ja dūmgāzu plūsmu nosaka aprēķinu ceļā, aprakstiet rakstisko procedūru šādiem aprēķiniem katram attiecināmajam emisijas avotam saskaņā ar MZR 43. panta 5. punktu.**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts. Aprakstam jāietver būtiskākie parametri un operācijas.	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (d) **Ja emisiju mērījumos ir iekļauts biomasas izcelsmes CO₂, norādiet informāciju par rakstiskajām procedūrām, izklāstot, kā biomasas izcelsmes CO₂ tiek noteikts un atskaitīts no izmērītajām CO₂ emisijām (attiecīgā gadījumā) saskaņā ar MZR 43. panta 4. un 4.a punktu!**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts. Aprakstam jāietver būtiskākie parametri un operācijas.	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (e) **Norādiet informāciju par rakstisko procedūru, ko izmanto apstiprinošo aprēķinu veikšanai (attiecīgā gadījumā) saskaņā ar MZR 46. pantu.**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	

Procedūras īss apraksts. Aprakstam jāietver būtiskākie parametri un operācijas.	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā).	

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas procedūras

G. Alternatīvas metodoloģijas

nav attiecināms

<<< Noklikšķināt šeit, lai pārietu pie nākamās lapas >>>

12 Alternatīvo metodoloģiju apraksts

MZR 22. pants paredz, ka operators var izmantot metodoloģiju, kas nav balstīta uz līmeņiem, piemērojot to dažām avota plūsmām vai emisiju avotiem, ja tiek ievēroti pantā izklāstītie nosacījumi: Ja gatavojaties izmantot šādu alternatīvu metodoloģiju kādām avota plūsmām vai emisijas avotiem, aizpildiet šo iedaļu. Kompetentā iestāde pieprasis sniegt papildu informāciju, lai pamatotu šādu metodoloģiju.

- (a) Ja piemēro alternatīvu monitoringa metodoloģiju saskaņā ar MZR 22. pantu, sīki aprakstiet monitoringa metodoloģiju, ko piemēro visām avota plūsmām vai emisijas avotiem, kam neizmanto uz līmeņiem nebalstītu metodoloģiju.

Teksta logā lakoniski aprakstiet monitoringa metodoloģiju, ieskaitot formulas, ko izmanto, lai noteiktu gada CO2 vai CO2 ekv. emisijas.

Ja apraksts ir pārlietu sarežģīts, piem., tiek izmantotas sarežģītas formulas, aprakstu var veidot kā atsevišķu dokumentu KI akceptētā formātā. Tādā gadījumā šeit norādiet datnes nosaukumu un datumu.

Šajā aprakstā ir jāizskaidro arī kopsakarība, kā šajā un citās veidlapas daļās sniegto informāciju kopā izmanto emisiju aprēķinam. Tā var būt tikpat lakoniska kā piemērā, kas dots lapas "D_CalculationBasedApproaches" 7. iedaļas a) punktā.

- (b) Sniedziet lakonisku pamatojumu alternatīvas metodoloģijas piemērošanai minētajiem emisijas avotiem saskaņā ar 22. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Jums jāspēj pierādīt, ka vispārējās nenoteiktības robežvērtības attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju gada līmeni visā iekārtā nepārsniedz 7,5% A kategorijas iekārtām, 5,0% B kategorijas iekārtām un 2,5% C kategorijas iekārtām. Piezīme: Kompetentā iestāde prasis, lai sniegtat izvērstu pamatojumu, lai pierādītu, ka uz līmeņiem balstīta aprēķina metodoloģijas vai uz mērījumiem balstītu metodoloģijas izmantošana nav tehniski iespējama vai radītu nesamērīgas izmaksas.

Ja apraksts ir pārlietu sarežģīts, piem., tiek izmantotas sarežģītas formulas, aprakstu var veidot kā atsevišķu dokumentu KI akceptētā formātā. Tādā gadījumā šeit norādiet datnes nosaukumu un datumu.

- (c) Norādiet informāciju par rakstiskajām procedūrām, ko izmanto gada nenoteiktības analīzē saskaņā ar MZR 22. pantu.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts. Aprakstam jāietver būtiskākie parametri un operācijas.	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas procedūras

H. N2O emisijas

nav attiecināms

<<< Noklikšķināt šeit, lai pārietu pie nākamās lapas >>>

13 N2O emisiju monitoringa pārvaldība un procedūras

Piezīme: Šie iedaļa jāaizpilda, lai noteiktu N2O emisijas no konkrētām ražošanas darbībām iekārtās. Te neietilpst N2O emisijas no kurināmā sadedzināšanas. Pārbaudiet, vai lapā "F_MeasurementBasedApproaches" ir ievadīta informācija par mērīšanas sistēmām.

Sajā lapā jānorāda tikai prasības, kas neattiecas uz CO2 monitoringu.

- (a) Norādiet informāciju par rakstisko procedūru, ar kuru apraksta metodi un parametrus, ko izmanto ražošanas procesā izlieto materiālu daudzuma noteikšanai un maksimālā materiālu daudzuma noteikšanai, ko izlieto pie pilnas jaudas.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā)	

- (b) Norādiet informāciju par rakstisko procedūru, ar kuru apraksta metodi un parametrus, ko izmanto, lai noteiktu saražotā produkta daudzumu kā vienas stundas slodzi, izteiktu attiecīgi kā slāpeklskābi (100%), adīpīnskābi (100%), kaprolaktāmu, glioksālu un glioksālskābi vienā stundā.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā)	

- (c) Norādiet informāciju par rakstisko procedūru, ar kuru apraksta metodi un parametrus, ko izmanto, lai noteiktu N2O koncentrāciju dūmgāzēs no katra emisijas avota, tā darbības intervālu un nenoteiktību, kā arī informācija par jebkuru alternatīvu metodi, kas jāpiemēro, ja koncentrācijas pārsniedz darbības intervālu, un situācijām, kad tā var notikt.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā)	

- (d) Norādiet informāciju par rakstisko procedūru, ar kuru apraksta aprēķina metodi, ko izmanto, lai noteiktu N2O emisijas no periodiskiem neattīrītiem avotiem slāpeklskābes, adīpīnskābes, kaprolaktāma, glioksāla un glioksālskābes ražošanā.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	

Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā)	
--	--

- (e) **Norādiet informāciju par rakstisko procedūru, ar kuru apraksta veidu vai pakāpi, līdz kādai iekārta darbojas ar mainīgu slodzi, un veidu, kā īsteno operatīvo pārvaldību.**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā)	

- (f) **Norādiet informāciju par procesa apstākļiem, kas atšķiras no parastās darbības.**

Te jāietver šādu procesa apstākļu iespējamais biežums un ilgums, kā arī aptuvenš N2O emisiju apjoms laikā, kad process novirzās no normālas darbības apstākļiem (piemēram, laikā, kad nedarbojas piesārņojuma attīrīšanas iekārtas).

--

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas procedūras

I. PFC emisiju noteikšana primārajā alumīnija ražošanā

nav attiecināms

<<< Noklikšķināt šeit, lai pārietu pie nākamās lapas >>>

14 PFC emisiju noteikšana

Piezīme: Šie iedaļa jāaizpilda, lai noteiktu perfluorogļūdeņražu emisijas, ko rada primārā alumīnija ražošana vai pārstrāde iekārtā. Tā kā šeit tiek izmantota "uz aprēķiniem balstīta metodoloģija", pārbaudiet, vai 7. iedaļā (lapa "D_CalculationBasedApproaches") ir ievadīti visi vajadzīgie dati (izņemot informāciju par avota plūsmām un procedūrām, kas jāsniedz šajā lapā).

(a) Teksta logā lakoniski aprakstiet paņēmieni, ko izmanto, lai noteiktu gada PFC emisijas un tās pārvērstu gada CO2 ekv. emisijās.

Teksta logā lakoniski aprakstiet monitoringa metodoloģiju, ieskaitot formulas, ko izmanto, lai noteiktu gada CO2 emisijas.
Ja apraksts ir pārlietu sarežģīts, piem., tiek izmantotas sarežģītas formulas, aprakstu var veidot kā atsevišķu dokumentu KI akceptētā formātā. Tādā gadījumā šeit norādiet datnes nosaukumu un datumu.
Šajā aprakstā ir jāizskaidro arī kopsakarība, kā šajā un citās veidlapas daļās sniegto informāciju kopā izmanto emisiju aprēķinam. Tā var būt tikpat lakoniska kā piemērs, kas dots lapas "D_CalculationBasedApproaches" 7. iedaļas a) punktā.

(b) Procesa shēma, ja to prasa kompetentā iestāde:

Šeit norādiet atsauci uz procesa shēmu, kas ietver visu attiecīgo emisijas avotus un punktus tipiskās darbības laikā, kā arī "netipiskā" darbībā", t.i., ierobežojumu un pārejas posmos, tostarp avārijas periodos vai palaižot ekspluatācijā.

(c) Avotu plūsmas, kam jāveic PFC monitorings:

PFC emisijām var izmantot 2 metodoloģijas (A. pieskaru metode, B. pārsprieguma metode). Iekārtā var būt vairāki elementi (piem., dažādas tehnoloģijas vai uzstādīšanas laiks), kam var būt atšķirīgi emisijas parametri.
Elementu kopumus, kuru monitorings notiek ar to pašu metodi un kam ir tādi paši emisijas parametri (emisijas faktori) uzskata par "avota plūsmām" (t.i., monitoringam pakļautām struktūrām) analogiski kā gadījumos, kad izmanto citu uz aprēķiniem balstītu monitoringa metodoloģiju.
Norādiet iekārtas "avota plūsmu" sarakstu, monitoringa metodoloģiju un elementu / anodu tipu. Saraksts tiek ņemts automātiski no lapas "C_InstallationDescription" iedaļas 6.e.
Saraksts tiks izmantots nākamajā iedaļā, lai sīkāk raksturotu katru avota plūsmu.

	Avota plūsmas nosaukums	Avota plūsmas tips	Elementa veids

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas avota plūsmas

15 Informācija par PFC emisiju avota plūsmu monitoringu

Ievērojiet, ka norādes redzamas tikai pirmajai avota plūsmai.
Ja vēlaties redzēt datus par vēl citām avota plūsmām, klikšķiniet uz "+" kreisajā pusē (datu grupēšanas funkcija).
Ja vēlaties pievienot vēl citas avota plūsmas, izmantojiet makro lapas "C_InstallationDescription" 6. iedaļas e) punktā.

Avota plūsma 1:

Avota plūsmas tips:
Piemērojamā metode saskaņā ar MZR:
Parametrs, uz kuru attiecas nenoteiktība:

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:

Zaļajos laukos parādās nepieciešamie līmeņi attiecībā uz darbības datiem un aprēķina faktoriem, kuru pamatā ir 5. iedaļas d) un e) punktā un 6. iedaļas e) un f) punktā ievadītie dati. Tie ir minimālie līmeņi lielām avota plūsmām C kategorijas iekārtās. Tomēr ir pieļaujamas zemākas prasības. Zaļajos laukos parādīsies norādes atkarībā no šādiem punktiem:

- atvieglotas prasības piemēro iekārtām ar zemām emisijām saskaņā ar 47. panta 2. punktu;
- iekārtas kategorija (A, B vai C) saskaņā ar 19. pantu;
- atvieglotas prasības piemērojamas nelielām avota plūsmām un de minimis avota plūsmām, kas kā tādas klasificētas saskaņā ar 19. panta 3. punktu.

Šis paziņojums par piemērojamiem līmeņiem ir attiecināms darbības datiem un visiem aprēķina faktoriem.

Darbības dati

Primārā alumīnija ražošana:

(b) Nepieciešamais darbības datu līmenis:
(c) Izmantotais darbības datu līmenis:
(d) Panāktā nenoteiktība:

A metode: anoda efektu skaits elementa dienā

(e) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(f) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(g) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

A metode: vidējās anoda efekta minūtes vienā reizē

(h) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(i) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(j) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

B metode: anoda efekta pārspriegums uz bateriju

(k) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(l) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(m) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

B metode: Pašreizējā efektivitāte

(n) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(o) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(p) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

Aprēķina faktori

(q) Izmantotie līmeņi

aprēķina faktors	nepieciešamais līmenis	piemērotais līmenis	piemērotais līmenis (pilns teksts)
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors			
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)			
iii. F(C2F6) C2F6 masas īpatsvars			

(r) Informācija par līmeņiem

aprēķina faktors	piemērotais līmenis	standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors							
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)							
iii. F(C2F6) C2F6 masas īpatsvars							

Uztveršanas efektivitāte, lai ņemtu vērā difūzās emisijas**(s) Uztveršanas efektivitātes noteikšana**

		standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
Uztveršanas efektivitāte							

Komentāri**(t) Komentāri:**

Šajā laukā ierakstiet komentārus. Skaidrojumi jo īpaši var būt vajadzīgi par to, kā nosaka aprēķina faktorus, kādus mērinstrumentus un procesu kontroles aparātus izmanto darbības datu noteikšanā utt.

--

(u) Pamatojums, ja netiek piemēroti nepieciešamie līmeņi:

Ja kāds no 26. pantā paredzētajiem piemērojamiem līmeņiem netiek piemērots darbības datiem vai piemērojamiem aprēķina faktoriem, šeit norādiet pamatojumu.

Ja saskaņā ar 26. pantu ir nepieciešams uzlabojumu plāns, tas jāiesniedz kopā ar šo monitoringa plānu; norādot atsauci. Ja saskaņā ar 18. pantu pamatojums ir nesamērīgas izmaksas, aprēķins ir jāiesniedz kopā ar šo monitoringa plānu; pamatojumā norādiet atsauci.

--

Avota plūsma 2:

Avota plūsmas tips:

Piemērojamā metode saskaņā ar MZR:

Parametrs, uz kuru attiecas nenoteiktība:

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:

--

Darbības dati**Primārā alumīnija ražošana:**

(b) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(c) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(d) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

A metode: anoda efektu skaits elementa dienā

(e) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(f) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(g) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

A metode: vidējās anoda efekta minūtes vienā reizē

(h) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(i) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(j) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

B metode: anoda efekta pārspriegums uz bateriju

(k) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(l) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(m) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

B metode: Pašreizējā efektivitāte

(n) Nepieciešamais darbības datu līmenis:	
(o) Izmantotais darbības datu līmenis:	
(p) Panāktā nenoteiktība:	Piezīmes:

Aprēķina faktori

(q) Izmantotie līmeņi

aprēķina faktors	nepieciešamā	piemērotais lī	piemērotais līmenis (pilns teksts)
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors			
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)			
iii. F(C2F6) C2F6 masas īpatsvars			

(r) Informācija par līmeņiem

aprēķina faktors	piemērotais lī	standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors							
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)							
iii. F(C2F6) C2F6 masas īpatsvars							

Uztveršanas efektivitāte, lai ņemtu vērā difūzās emisijas

(s) Uztveršanas efektivitātes noteikšana

		standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
Uztveršanas efektivitāte							

Komentāri

(t) Komentāri:

(u) Pamatojums, ja netiek piemēroti nepieciešamie līmeņi:

Avota plūsma 3:

Avota plūsmas tips:

Piemērojamā metode saskaņā ar MZR:

Parametrs, uz kuru attiecas nenoteiktība:

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:

Darbības dati

Primārā alumīnija ražošana:

(b) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(c) Izmantotais darbības datu līmenis:

(d) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

A metode: anoda efektu skaits elementa dienā

(e) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(f) Izmantotais darbības datu līmenis:

(g) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

A metode: vidējās anoda efekta minūtes vienā reizē

(h) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(i) Izmantotais darbības datu līmenis:

(j) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

B metode: anoda efekta pārspriegums uz bateriju

(k) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(l) Izmantotais darbības datu līmenis:

(m) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

B metode: Pašreizējā efektivitāte

(n) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(o) Izmantotais darbības datu līmenis:

(p) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

Aprēķina faktori

(q) Izmantotie līmeņi

aprēķina faktors	nepieciešamā	piemērotais lī	piemērotais līmenis (pilns teksts)
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors			
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)			
iii. F(C2F6) C2F6 masas īpatsvars			

(r) Informācija par līmeņiem

aprēķina faktors	piemērotais lī	standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors							
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)							
iii. F(C2F6) C2F6 masas īpatsvars							

Uztveršanas efektivitāte, lai ņemtu vērā difūzās emisijas

(s) Uztveršanas efektivitātes noteikšana

		standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
Uztveršanas efektivitāte							

Komentāri

(t) Komentāri:

(u) Pamatojums, ja netiek piemēroti nepieciešamie līmeņi:

Avota plūsma 4:		
Avota plūsmas tips:		
Piemērojamā metode saskaņā ar MZR:		
Parametrs, uz kuru attiecas nenoteiktība:		

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:**Darbības dati**

Primārā alumīnija ražošana:

(b) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(c) Izmantotais darbības datu līmenis:

(d) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

A metode: anoda efekta skaits elementa dienā

(e) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(f) Izmantotais darbības datu līmenis:

(g) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

A metode: vidējās anoda efekta minūtes vienā reizē

(h) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(i) Izmantotais darbības datu līmenis:

(j) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

B metode: anoda efekta pārspriegums uz bateriju

(k) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(l) Izmantotais darbības datu līmenis:

(m) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

B metode: Pašreizējā efektivitāte

(n) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(o) Izmantotais darbības datu līmenis:

(p) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

Aprēķina faktori

(q) Izmantotie līmeņi

aprēķina faktors	nepieciešamais līmenis	piemērotais līmenis	piemērotais līmenis (pilns teksts)
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors			
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)			
iii. F(C2F6) C2F6 masas īpatsvars			

(r) Informācija par līmeņiem

aprēķina faktors	piemērotais līmenis	standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors							
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)							
iii. F(C2F6) C2F6 masas īpatsvars							

Uztveršanas efektivitāte, lai ņemtu vērā difūzās emisijas

(s) Uztveršanas efektivitātes noteikšana

		standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
Uztveršanas efektivitāte							

Komentāri

(t) Komentāri:

(u) Pamatojums, ja netiek piemēroti nepieciešamie līmeņi:

Avota plūsma 5:		
Avota plūsmas tips:		

Piemērojamā metode saskaņā ar MZR:
Parametrs, uz kuru attiecas nenoteiktība:

Automātiskas norādes par piemērojamiem līmeņiem:

Darbības dati

Primārā alumīnija ražošana:

(b) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(c) Izmantotais darbības datu līmenis:

(d) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

A metode: anoda efektu skaits elementa dienā

(e) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(f) Izmantotais darbības datu līmenis:

(g) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

A metode: vidējās anoda efekta minūtes vienā reizē

(h) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(i) Izmantotais darbības datu līmenis:

(j) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

B metode: anoda efekta pārspriegums uz bateriju

(k) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(l) Izmantotais darbības datu līmenis:

(m) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

B metode: Pašreizējā efektivitāte

(n) Nepieciešamais darbības datu līmenis:

(o) Izmantotais darbības datu līmenis:

(p) Panāktā nenoteiktība:

Piezīmes:

Aprēķina faktori

(q) Izmantotie līmeņi

aprēķina faktors	nepieciešamais līmenis	piemērotais līmenis	piemērotais līmenis (pilns teksts)
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors			
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)			
iii. F(C2F6) C2F6 masas līmenis			

(r) Informācija par līmeņiem

aprēķina faktors	piemērotais līmenis	standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
i. SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors							
ii. OVC (Pārsprieguma faktors)							
iii. F(C2F6) C2F6 masas līmenis							

Uztveršanas efektivitāte, lai ņemtu vērā difūzās emisijas

(s) Uztveršanas efektivitātes noteikšana

		standartlielums vai pēdējā vērtība	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	pēdējās analīzes datums	analīžu biežums
Uztveršanas efektivitāte							

Komentāri

(t) Komentāri:

(u) Pamatojums, ja netiek piemēroti nepieciešamie līmeņi:

16 PFC monitoringa pārvaldība un rakstiskās procedūras

(a) Ja tiek piemērots 2. līmeņa emisijas faktors, aprakstiet rakstisko procedūru, ar ko nosaka mērījumu atkārtēšanas grafiku, kuri jāveic saskaņā ar MZR IV pielikuma 8. iedaļu (emisijas faktori un uztveršanas efektivitāte).

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (b) Ja tiek piemērots 2. līmeņa emisijas faktors, norādiet informāciju par protokolu, aprakstot rakstisko procedūru, ko izmanto, lai noteiktu iekārtas specifiskos emisijas faktorus CF4 un C2F6.

Piezīme: procedūrai jāparāda, ka mērījumi ir veikti un tiks veikti pietiekami ilgu laiku, lai izmērītās vērtības varētu konverģēt, bet vismaz 72 stundas.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (c) Sniedziet informāciju par rakstisko procedūru, izklāstot metodoloģiju, lai noteiktu difūzo emisiju uztveršanas efektivitāti (attiecīgā gadījumā).

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas procedūras

J. Pārvietotā vai iedabiskā CO2 un pārvietotā N2O noteikšana

nav attiecināms

<<< Noklikšķināt šeit, lai pārietu pie nākamās lapas >>>

17 Iedabiskā un pārvietotā CO2 un N2O noteikšana

Piezīme: šī iedaļa jāaizpilda, ja veic iedabiskā CO2 kā avota plūsmas sastāvdaļas pārvietošanu saskaņā ar MZR 48. pantu vai CO2 vai N2O pārvietošanu attiecīgi saskaņā ar MZR 49. un 50. pantu. Bez tam šajā lapā var sniegt prasīto informāciju, ja tiek veikta ES ETS direktīvas I pielikumā paredzētā CO2 uztveršana, transportēšana pa cauruļvadiem vai ģeoloģiskā uzglabāšana.

Informācija par mērījumu punktiem un mērinstrumentiem jāsniedz lapā "F_MeasurementBasedApproaches".

(a) Sīki aprakstiet monitoringa metodoloģiju, ko izmanto iedabiskā vai pārvietotā CO2 vai N2O noteikšanai!

Teksta logā lakoniski aprakstiet monitoringa paņēmieni, tostarp formulas, ko izmanto, lai noteiktu gada CO2, N2O vai CO2(e) emisijas!
Aprakstā jo īpaši jāietver CO2 un N2O daudzumi, kas jāpieskaita, ja tiek saņemts pārvietotais CO2 un N2O, vai jāatskaita, ja attiecīgā gadījumā CO2(e) tiek pārvietots ārpus iekārtas. Pārliecinieties, ka šis aprēķins ir saskaņā ar MZR 48., 49. un 50. pantu!
Ja apraksts ir pārlietu sarežģīts, piem., tiek izmantotas sarežģītas formulas vai nepieciešama skaidrojoša shēma, aprakstu varat veidot kā atsevišķu dokumentu KI akceptētā formātā. Tādā gadījumā šeit norādiet datnes nosaukumu un datumu.
Šajā aprakstā ir jāizskaidro arī kopsakarība, kā šajā un citās veidlapas daļās sniegto informāciju kopā izmanto emisiju aprēķinam. Tā var būt tikpat lakoniska kā piemērs, kas dots lapas "D_CalculationBasedApproaches" 7. iedaļas a) punktā.

(b) Norādiet informāciju par saņemtajām un nododtajām iekārtām

Par katru iekārtu (vai citu struktūru), no kuras saņemāt vai kurai nododāt iedabisko vai pārvietoto CO2(e), norādiet šādu informāciju:

Iekārtas nosaukums	Tās iekārtas vai ETS neietilpstošas struktūras nosaukums, uz kuru vai no kuras tiek pārvietots CO2(e). Ja iespējams, izmantojiet nosaukumu, ko izmanto kompetentā iestāde un reģistrs!
Operatora nosaukums	Minētās iekārtas vai ETS neietilpstošas struktūras operatora nosaukums.
Unikāls ID	ES ETS iekārtām norādiet iekārtas unikālo ID, ko izmanto emisijas kvotu reģistrā. Šaubu gadījumā sazinieties ar kompetento iestādi un noskaidrojiet ID pareizo formātu.

Pārvietošanas veids Nolaizamajā sarakstā izvēlieties, vai tā ir pārvietošana no iekārtas / ETS neietilpstošas struktūras vai uz iekārtu / ETS neietilpstošu struktūru un vai runa ir par iedabisko CO2 (48. pants) vai pārvietoto CO2 (49. pants) vai N2O (50. pants), kā definēts MZR!

Mērījumu pieeja Saskaņā ar 48. panta 3. punktu pārvietoto vai raksturīgo CO2 var noteikt vai nu ar saviem instrumentiem, vai izmantojot otras (nododotās vai saņemotās) iekārtas mērījumus, vai arī izmantot abas metodes un rezultātu noteikt kā abu mērījumu vidējo lielumu. Norādiet, kurš variants tiek izmantots.

Piezīme: Informācija par nepārtrauktiem mērījumiem, mērījumu punktiem un mērinstrumentiem jāsniedz lapā "F_MeasurementBasedApproaches".

Pārvietošanas s apz.	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas unikālais ID	Pārvietošanas veids	Mērījumu pieeja
TR1					
TR2					
TR3					
TR4					
TR5					

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas iekārtas

(c) Ja daļa no pārvietotā CO2 ir biomasas izcelsmes vai ja uz iekārtu tikai daļēji attiecas ES ETS direktīva, norādiet informāciju par rakstisko procedūru, ko izmanto, lai atskaitītu to pārvietotā CO2 daudzumu, kas nav radies fosilā oglekļa darbībā, uz kurām attiecas ES ETS direktīva.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

18 Informācija par CO2 un N2O transportēšanai izmantotajām cauruļvadu sistēmām

(a) **Norādiet izvēlēto transporta tīkla monitoringa metodoloģiju:**

Saskaņā ar MZR IV pielikuma 22.B iedaļu var izvēlēties vienu no šādām metodēm: A metode ir visa tīklā emitētā, ievadītā un no tā izvadītā CO₂ un N₂O izmērītā masas bilance, savukārt B metode nozīmē, ka nosaka fugitīvās un novadītās emisijas, kā arī noplūdes un iekārtas pašas emisijas.

(b) **Attiecīgā gadījumā ierakstiet norādi uz nenoteiktības analīzi.**

Ja izvēlēta B metode, jāpierāda, ka vispārējā nenoteiktība nepārsniedz 7,5 % no emisijām visā transporta tīklā un ka B metode dod ticamākus rezultātus. Norādiet atsauci un pievienoto dokumentu.

(c) **Vajadzības gadījumā norādiet, kādas ierīces izmanto temperatūras un spiediena mērīšanai transporta tīklā.**

Uzskaitiet visas ierīces, ko izmanto temperatūras un spiediena mērīšanai transporta tīklā, lai noplūdes gadījumos noteiktu emisijas saskaņā ar MZR IV pielikuma 22. iedaļu.

Apzīmējums	Atrašanās vieta	Mērierīces veids	Atsauce uz ierīci
ND1			
ND2			
ND3			
ND4			
ND5			
ND6			
ND7			
ND8			
ND9			
ND10			

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas mērierīces

(d) **Atsauce uz sīkāku aprakstu (attiecīgā gadījumā):**

Ja nepieciešams, c) punktā minēto uzskaitījumu un sīkāku aprakstu varat veidot kā atsevišķu dokumentu KI akceptētā formātā. Tādā gadījumā šeit norādiet datnes nosaukumu un datumu.

(e) **Norādiet informāciju par rakstisko procedūru noplūžu novēršanai, atklāšanai un kvantificēšanai transporta tīklos (attiecīgā gadījumā).**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(f) **Attiecībā uz transporta tīkliem aprakstiet rakstisko procedūru, kas nodrošina, ka CO₂(e) tiek pārvietots tikai uz iekārtām ar derīgu siltumnīcefekta gāzu emisiju atļauju vai kur notiek jebkāda emitētā CO₂ vai N₂O efektīvs monitorings un uzskaitē saskaņā ar 49. un 50. pantu!**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(g) **Ja cauruļvadu sistēmām izmanto B metodi, aprakstiet procedūru, ko izmanto, lai vismaz vienu reizi gadā validētu ar B metodi iegūtos rezultātus salīdzinājumā ar A metodi:**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(h) **Ja izmanto B metodi, aprakstiet procedūru difūzo emisiju noteikšanai:**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	

Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(i) **Ja izmanto B metodi, aprakstiet procedūru novadīto emisiju noteikšanai:**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

19 Informācija par CO₂ ģeoloģiskās uzglabāšanas sistēmām

Piezīme: Ja CO₂ tiek ģeoloģiski uzglabāts, attiecībā uz emisijām no uzglabāšanas kompleksa vai izplūdēm vertikālajā ūdens slānī monitoringu veic tikai tad, ja ir konstatēta noplūde. Ja noplūde nav konstatēta, monitoringa plānā nav obligāti jāiekļauj īpaši monitoringa noteikumi.

Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka pastāv tūlītējas reaģēšanas procedūra, ja konstatēta noplūde. Tādā gadījumā monitoringa plāns nekavējoties jāatjaunina.

Sniedziet informāciju par procedūru, ko izmanto, lai regulāri novērtētu monitoringa plāna piemērotību. Izmantojiet lapas "K_ManagementControl" 19.c) punktu.

- (a) **Attiecīgā gadījumā sniedziet informāciju par rakstiskajām procedūrām, kurās aprakstītas kvantificēšanas metodoloģijas emisijām vai CO₂, kas izvadīts vertikālajā ūdens slānī no potenciālajām noplūžu vietām, kā arī piemērotās un, iespējams, pielāgotās kvantificēšanas metodoloģijas faktiskajām emisijām vai CO₂, kas izvadīts vertikālajā ūdens slānī no noplūžu vietām, kā paredzēts IV pielikuma 23. punktā.**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (b) **Aprakstiet metodoloģiju un procedūru, ko izmanto, lai noteiktu difūzās vai novadītās emisijas, tostarp no objektiem, kur notiek ogļūdeņražu slāņa atdeves palielināšana. Ja netiek izmantotas mērīšanas metodes saskaņā ar 41. līdz 46. pantu, jāpievieno pamatojums par nesamērīgām izmaksām.**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (c) **Aprakstiet procedūru, ko izmanto, lai noteiktu noplūžu emisiju nenoteiktību (attiecīgā gadījumā), lai varētu koriģēt emisijas saskaņā ar MZR IV pielikuma 23. iedaļas B.3. apakšiedaļu.**

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	

Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas procedūras

K. Pārvaldība un kontrole

Šī lapa ir attiecināma visa veida iekārtām.

attiecināms

Ievadiet datus šajā iedaļā

20 Pārvaldība

(a) Norādiet iekārtas emisiju monitoringa un ziņošanas pienākumus saskaņā ar MZR 62. pantu!

Norādiet attiecīgos amatu nosaukumus / amatvietas un sniedziet īsu kopsavilkumu par to funkcijām attiecībā uz monitoringu un ziņošanu. Jānorāda tikai amati ar vispārēju atbildību un citām svarīgām funkcijām (t. i., neiekļaujiet deleģētus pienākumus).

Izklāsts var būt shēma vai organizācijas struktūra, kas pievienota jūsu iesniegumam

Ja datu plūsma (un audita izsekojamība) ir pilnīga, visiem pienākumiem būtu jāparādās procedūru aprakstos un nav nepieciešams sarakstā pievienot citas personas.

Amata nosaukums/amatvieta	Pienākumi
Uzskaites un norēķinu daļas vadītājs	Atbilstoši ražošanas plānošanas funkcijas nolikuma Uzskaites un norēķinu daļas uzdevumiem un amata aprakstam.
Metrologs	Atbilstoši Vides un darba aizsardzības funkcijas nolikuma Darba aizsardzības un kvalitātes vadības daļas uzdevumiem un amata aprakstam.
Vecākais vides inženieris	Atbilstoši Vides un darba aizsardzības funkcijas nolikuma Vides pārvaldības daļas uzdevumiem un amata aprakstam.
Vides aizsardzības vecākais speciālists	Atbilstoši Vides un darba aizsardzības funkcijas nolikuma Vides pārvaldības daļas uzdevumiem un amata aprakstam.

(b) Sniedziet sīkākās ziņas par procedūru, kā tiek pārvaldīta pienākumu uzticēšana personālam, kas atbild par monitoringu un ziņošanu iekārtā, un kā tiek pārvaldīta atbildīgā personāla kompetence, saskaņā ar MZR 59. panta 3. punkta c) apakšpunktu!

Šajā procedūrā jāizklāsta, kā tiek sadalīti monitoringa un ziņošanas pienākumi iepriekš izklāstīto funkciju veicējiem, kā notiek mācības un novērtēšana un kā tiek sadalīti uzdevumi, nodrošinot to, ka visus atbilstīgos datus apstiprina persona, kas nav saistīta ar datu reģistrēšanu un savākšanu.

Procedūras nosaukums	Kārtība K171 "Pk08 Vides monitorings TEC"
Atsauce uz procedūru	21-LE-ODIS-01VV30-K/437
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Kārtībā aprakstīta vides monitoringa sistēmu TEC objektos, kā arī uzskaitāmi parādīt saikni starp procesa darbībām, nepieciešamo dokumentāciju un iesaistītajiem darbiniekiem. Vides monitoringa pasākumi ietver šādus galvenos etapus: plānošana (prasību apzināšana), materiāli-tehniskais un informatīvais nodrošinājums; kontrolējamo parametru mērīšana, vides piesārņojuma un dabas resursu patēriņa uzskaitē; atskaišu sagatavošana.
Par procedūru un ievērtajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Vides un darba aizsardzības funkcijas Vides pārvaldības daļa
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēma ODIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(c) Sniedziet sīkākās ziņas par monitoringa plāna atbilstīguma regulārās novērtēšanas procedūru, jo īpaši ietverot potenciālos pasākumus monitoringa metodoloģijas uzlabošanai.

Tālāk aprakstītajai procedūrai jāaptver šādi aspekti:

i - emisiju avotu un avotu plūsmu saraksta pārbaudes, nodrošinot emisiju un avotu plūsmu uzskaites pilnīgumu un to, lai monitoringa plānā tiktu iekļautas visas attiecīgās izmaiņas iekārtas raksturā un darbībā;

ii - novērtējums par atbilstību nenoteiktības robežvērtībām attiecībā uz darbības datiem un citiem parametriem (attiecīgā gadījumā) piemērotajiem līmeņiem katrā avota plūsmā un emisijas avotā; un

iii - iespējamo pasākumu novērtējums izmantotās monitoringa metodoloģijas uzlabošanai.

Procedūras nosaukums	Monitoringa plāna atbilstīguma novērtēšana
Atsauce uz procedūru	LVS ISO 14001:2015
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Uzņēmumā ieviesta vadības sistēma atbilstoši ISO 14001 un ISO 9001 standartu prasībām. Tiek plānoti un veikti iekšējie auditi (katrai struktūrai 1 x gadā), tiek veikts ārējās institūcijas uzraudzības audits (1 x gadā). Auditu laikā tiek pārbaudīti emisijas avoti, iekārtu saraksts, datu uzskaitē, atbildības, mērīkārto vadība u.c.
Par procedūru un ievērtajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Vides un darba aizsardzības funkcijas Darba aizsardzības un kvalitātes vadības daļa
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēmas ELDIS, ODIS .
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(d) Ziņojumi par uzlabojumiem saskaņā ar MZR 69. panta 1. punktu

i. Vai nav piemērota prasītā pakāpe vai ir piemērots rezerves variants?

FALSE

Izvēlies "PATIESS", ja attiecībā uz kādu nozīmīgas vai maznozīmīgas avota plūsmas vai emisijas avotu parametru netiek ievērotas prasītās pakāpes vai tiek piemērots rezerves variants (22. pants)! Šajā gadījumā operatoram saskaņā ar 69. panta 1. punktu regulāri jāiesniedz ziņojumi par uzlabojumiem.

Nemiet vērā, ka šī iedaļa neatbrīvo operatorus no pienākuma iesniegt ziņojumu par uzlabojumiem saskaņā ar 69. panta 4. punktu!

ii. Nākamā uzlabojumu ziņojuma termiņš saskaņā ar 69. panta 1. punktu (attiecīgā gadījumā)

Šī iedaļa ir relevantā tikai tad, ja operators iepriekš i) punktā izvēlējās "PATIESS".

Ziņojumi par uzlabojumiem jāiesniedz katru gadu C kategorijas iekārtām, ik pēc diviem gadiem B kategorijas iekārtām un ik pēc četriem gadiem A kategorijas iekārtām.

Tomēr kompetentā iestāde var pagarināt minēto periodu līdz attiecīgi trim, četriem, pieciem gadiem, ja operators var pierādīt kompetentajai iestādei, ka iemesli, kāpēc rodas pārmērīgas izmaksas vai kāpēc uzlabošanas pasākumi nav tehniski īstenojami, būs spēkā ilgāku laiku.

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

21 Datu plūsmas darbības

(a) Sniedziet sīkākā informāciju par datu plūsmas pārvaldības procedūrām saskaņā ar MZR 58. pantu!

Ja tiek izmantotas vairākas procedūras, aprakstiet visaptverošu procedūru, kas aptver datu plūsmas darbību galvenos posmus, kā arī pievienojiet shēmu, kurā parādīta datu pārvaldības procedūru savstarpējās saistības (norādiem atsauci uz shēmu un pievienojiet shēmu, kad iesniedzat monitoringa plānu). Tā vietā varat atsevišķā lapā norādīt informāciju par citām attiecināmajām procedūrām.

Ailē "Attiecināmo aprārdes posmu apraksts" aprakstiet katru datu plūsmas posmu, sākot ar primāriem datiem un beidzot ar gada emisijām, lai atspoguļotu datu plūsmas darbību secību un savstarpējās saikābas; iekļaujiet formulas un datus, ko izmanto, lai no primāriem datiem norādītu pie emisijas lielumiem. Iekļaujiet informāciju par datu (ieskaitot manuāli ievadītus datus) elektroniskas aprārdes un glabāšanas sistēmām un norādiet, kā tiek reģistrēti datu plūsmas darbību rezultāti.

Procedūras nosaukums	Kārtība K171 "Pk08 Vides monitorings TEC"
Atsauce uz procedūru	21-LE-ODIS-01VV30-K/437
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	CO2 monitoringa procesa shēma
Procedūras īss apraksts	Procedūra apraksta monitoringa sistēmu TEC objektos, kā arī uzskaitāmi parāda saikni starp procesa darbībām, nepieciešamo dokumentāciju un iesaistītajiem darbiniekiem.

Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Vides un darba aizsardzības funkcijas Darba aizsardzības un kvalitātes vadības daļa, Vides pārvaldības daļa, TEC tehniskā daļa
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēmas ELDIS, ODIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	
Primāro datu avotu saraksts	1. Dabas gāzes pieņemšanas-nodošanas akts; 2. Forma Nr.1 "Dati par termoelektrostaciju darbu"; 3. Testēšanas pārskati; 4. Kvalitātes rādītāji Gaso un Conexus mājas lapās; 5. Rezultātu salīdzināšanas protokols starp laboratorijām; 6. Akts par šķidrā kurināmā atlikumu inventarizāciju, akts par kurināmā kustību un atlikumiem 7. CO2 uzskaites dokuments; 8. Mēriekārtu pārbaudes sertifikāti; 9. Audita ziņojumi 9. VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra" publicētie standarta aprēķina koeficienti - zemākā siltumspēja, emisijas faktors, oksidācijas faktors (https://videscentrs.lv/gmc.lv/)
Attiecināmo apstrādes posmu apraksts par katru konkrēto datu plūsmas darbību	Dabas gāzes patēriņa uzskaitē: Dabas gāzes patēriņš tiek mērīts nepārtraukti. Rādījumu nolaišana notiek 1 x mēnesī katrā mēneša 1. darba dienā. Patērētās gāzes daudzumu fiksē divpusējā piegādātāja un patērētāja parakstītā ikmēneša aktā, atbilstoši gāzes piegādes līgumam. Dabas gāzes kvalitātes testēšana: 1 x 10 dienās tiek ņemts paraugs no TEC-1 vai TEC-2 un veikta testēšana, t.sk. sadegšanas siltums. Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs (akreditētā laboratorija). Dabas gāzes kvalitātes testēšana Gaso un Conexus: 1 x 10 dienās. Dati par gāzes kvalitāti tiek publicēti AS "Gaso" un Conexus mājas lapās. Dabas gāzes testēšanas rezultātu salīdzināšana: Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs veic AS "Gaso" un AS "Latvenergo" testēšanas rezultātu salīdzināšanu. Dīzeldegvielas uzskaitē: DD rezervuārā tiek mērīta ar līmeņa mērtājiem, pārskata periodā (mēnesi) sadedzināto dīzeldegvielas daudzumu nosaka novērtējot kurināmā atlikumus, veicot šķidrā kurināmā ikmēneša inventarizāciju tvertnē, izmantojot verificētu mērlenti. 1 x mēnesī uz nākošā mēneša 1. datumu tiek sastādīts akts par šķidrā kurināmā atlikumu inventarizāciju, ievērojot kvalitātes rādītājus. Akta un pieņemšanas dokumentu pamatā tiek sastādīts akts par kurināmā kustību un tiek sastādīta forma par TEC darbības datiem. Dīzeldegvielas kvalitātes testēšana: Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs mēra DD kvalitātes parametrus, t.sk. blīvumu un sadegšanas siltumu DD uzskaitē. CO2 aprēķins: Katru mēnesi TEC tehniskā daļa veic CO2 aprēķinu kopā ar TEC darbības datu aprēķinu uzskaites - plānošanas nolūkos. Vides pārvaldības daļa veic CO2 aprēķinu 1 x ceturksnī, pārbaudot TEC tehniskās daļas CO2 datus. 1 x gadā Vides pārvaldības daļa veic CO2 aprēķinu koeficientu precizēšanu (VSIA "LVGMC" interneta vietnē iegūst jaunākos standarta aprēķina koeficientus) un aprēķina CO2 daudzumus emisiju ziņojuma sagatavošanai. Kurināmā uzskaites mēriekārtu metroloģiskā pārbaude: Tiek organizēta saskaņā ar AS "Latvenergo" apstiprināto kartību un grafiku. Pārbaudi veic akreditētās firmas. Iekšējie Vides pārvaldības sistēmas uzturēšanas auditi: 1 x gadā atbilstoši ieviesto standartu ISO 9000 un ISO 14000 prasībām reizi gadā tiek veikti iekšējie auditi katrā TEC struktūrvienībā. Ārējie Vides pārvaldības sistēmas uzturēšanas auditi: 1 x gadā atbilstoši standartu ISO 9000 un ISO 14000 sertifikācijas nosacījumiem reizi gadā tiek veikti

22 Kontroles darbības

(a) Sniedziet sīkāku informāciju par raksturīgo risku un kontroles risku novērtēšanas procedūrām saskaņā ar MZR 59. pantu!

Īsi aprakstiet, kā, veidojot efektīvu kontroles sistēmu, tiek novērtēti raksturīgie riski un kontroles riski.

Procedūras nosaukums	Kārtība K265 "AS "Latvenergo" vides risku novērtējuma metodika", NOV27 "AS "Latvenergo" vadības sistēmu rokasgrāmata"
Atsauce uz procedūru	K-01VV25-5365, 21-LE-ODIS-01VV30-NOVR/489
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Risku vadība tiek īstenota atbilstoši Latvenergo koncerna risku vadības politikai un noteikumiem NOP050 "Akciju sabiedrības "Latvenergo" Risku vadības noteikumi". Katra AS "Latvenergo" funkcija veic savas darbības risku novērtēšanu. Informācijas apkopojumu par funkciju riskiem, AS "Latvenergo" būtisko risku identifikāciju, monitoringu, samazināšanas pasākumu noteikšanu un īstenošanas kontroli organizē Risku vadītājs.
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Vides un darba aizsardzības funkcijas Darba aizsardzības un kvalitātes vadības daļa, Vides pārvaldības daļa
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēmas ELDIS, ODIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(b) Sniedziet sīkāku informāciju par mēraprīkojuma kvalitātes nodrošināšanas procedūrām saskaņā ar MZR 59. un 60. pantu!

Īsi aprakstiet, kā regulāri tiek kalibrētas un pārbaudītas mērierīces un kas tiek darīts, ja konstatē neatbilstību prasībām par darbības kvalitāti.

Procedūras nosaukums	Kārtība K167 "Metroloģiskās vadības nodrošināšana Metodiskie norādījumi"
Atsauce uz procedūru	21-LE-ODIS-01VV30-K/196
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Metodiskie norādījumi nosaka kārtību darbu izpildei, lai nodrošinātu AS "Latvenergo" mērījumu vienotību, metroloģisko kontroli un uzraudzību. Atbildīgā persona nodrošina, ka visas mērierīces ir verificētas vai kalibrētas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	AS "Latvenergo" mērījumu vienotības metodisko vadību nodrošina Vides un darba aizsardzības funkcija, bet kopumā metroloģisko kontroli un uzraudzību veic VDAF Darba aizsardzības un kvalitātes vadības daļas metrologs. Attiecīgās funkcijas direktors vai vadītājs atbild par atbildīgās personas nozīmēšanu, savukārt nozīmētā atbildīgā persona atbild par mērīšanas līdzekļu uzskaiti un uzturēšanu.
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēma ODIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(c) Sniedziet sīkāku informāciju par datu plūsmas darbībās izmantoto informācijas tehnoloģiju kvalitātes nodrošināšanas procedūrām saskaņā ar MZR 59. un 61. pantu!

Īsi aprakstiet, kā tiek testētas un kontrolētas informācijas tehnoloģijas, tostarp piekļuves kontrole, dublēšana, atjaunošana un drošība.

Procedūras nosaukums	P034 "Latvenergo koncerna informācijas sistēmu drošības politika"
Atsauce uz procedūru	19-LE-ODIS-01ITD0-P/525
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	AS "Latvenergo" koncerna informācijas sistēmu drošības politika nosaka vienotus informācijas sistēmu (IS) drošības principus, labāko praksi un IS resursu pārvaldību Latvenergo koncernā, nodrošinot komercdarbības mērķu sasniegšanai atbilstošu IS resursu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības līmeni. Visi ražošanas dati tiek reģistrēti un uzglabāti komercuzskaites sistēmā. Aprēķini tiek veikti un uzglabāti elektroniski, kā arī papīra veidā. Papīra veidā informācija tiek arhivēta atbilstoši arhivēšanas noteikumiem un Siltumniecēta gāzu emisijas atjaunas nosacījumiem. Ikgadējie pārskati par siltumniecēta gāzu emisiju tiek reģistrēti AS "Latvenergo" lietvedības sistēmā ELDIS. Visas IT sistēmas tiek ekspluatētas atbilstoši Latvenergo koncerna informācijas sistēmas drošības politikai.
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	IT un T Drošības analīzes funkcija koordinē Politikas ieviešanu Koncerna sabiedrībā, sadarbojoties ar Koncerna sabiedrību struktūrvienībām. Koncerna pamatdarbības un atbalsta funkciju pārstāvjiem tiek noteiktas papildu atbildības kategorijas IS resursu administratīvajai pārvaldībai: IS turētājs, IS resursa turētājs, IS galvenais lietotājs. IS resursa tehnisko pārvaldību veic Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju virziena noteikti darbinieki. IS administratīvās pārvaldības atbildības kategorijas tiek noteiktas saskaņā ar Koncerna sabiedrībā noteikto kārtību. IS turētājs ir atbilstošās Koncerna pamatdarbības vai atbalsta funkcijas noteikts darbinieks. IS resursa turētājs ir IS turētāja noteikts darbinieks. IS galvenais lietotājs ir IS resursa turētāja noteikts darbinieks.
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēma ODIS

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(d) Sniedziet sīkāku informāciju par regulāras iekšējās pārskatīšanas procedūrām saskaņā ar MZR 59. un 63. pantu!

Īsi norādiet, vai pārskatīšanas un validēšanas process ietver šādus elementus: pārbaude, vai dati ir pilnīgi, datu salīdzināšana ar iepriekšējo gadu datiem, kurināmā patēriņa salīdzināšana ar iegādes uzskaiti, kurināmā piegādātāju iegūto koeficientu salīdzinājums ar starptautiskiem standarta koeficientiem, datu noraidīšanas kritēriji.

Procedūras nosaukums	Instrukcija ID039 "Iekšējā kvalitātes kontrole. Mērījumu nenoteiktība. KL-14-6"
Atsauce uz procedūru	ID-01RA82-2132
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Darba instrukcija nosaka mērījumu nenoteiktības aprēķināšanas metodi Ķīmijas laboratorijā. Sagatavojot Ikgadējo ziņojumu par SEG emisijām, atbildīgā persona pārbauda, vai dati ir pilnīgi, veic datu salīdzināšanu ar iepriekšējo gadu datiem.
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Vides un darba aizsardzības funkcijas Vides pārvaldības daļa un Testēšanas centrs
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēma ODIS, rezultāti papīra veidā Vides un darba aizsardzības ķīmijas laboratorijā, TEC-2 pie vecākā vides inženiera.
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(e) Sniedziet sīkāku informāciju par labojumu un korektīvo darbību procedūrām saskaņā ar MZR 59. un 64. pantu!

Īsi izklāstiet, kas tiek darīts, ja konstatē, ka datu plūsmas darbības un kontroles darbības nav efektīvas. Procedūrā jāizklāsta, kā tiek novērtēts rezultātu derīgums un kā tiek noteikts un novērsts kļūdas cēlonis.

Procedūras nosaukums	AS "Latvenergo" vadības sistēmu rokasgrāmata, 15.sadala "Vadības sistēmas pastāvīga pilnveidošana"
Atsauce uz procedūru	21-LE-ODIS-01VV30-NOVR/489
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Pilnveidošanās pasākumu ieviešana tiek īstenota periodiski veicot vadības pārskatus, kuros tiek apkopota informācija par politikas aktualizācijas nepieciešamību, par iepriekšējā perioda mērķu sasniegšanu, par iekšējo un ārējo auditu rezultātiem un īstenotiem korektīviem un preventīviem pasākumiem, kā arī veikta šīs informācijas analīze ar secinājumiem par integrētās vadības sistēmas darbību kopumā un ierosinājumiem nākošajam periodam (gadam). Operatīvie pasākumi esošo procesu pilnveidošanai tiek risināti, izmantojot visus iekšējās komunikācijas veidus (telefoniskās sarunas, sanāksmes, e-pasta ziņojumus un citus), kuru rezultātā atbildīgie darbinieki pieņem lēmumu gan funkcionālā gan struktūrvienību līmenī atbilstoši jomu (pienākumu un tiesību) sadalījumam.
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Vides un darba aizsardzības funkcijas Darba aizsardzības un kvalitātes vadības daļa
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēma ODIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(f) Sniedziet sīkāku informāciju par ārpakalpojumu sniedzējam uzticēto procesu kontroles procedūrām saskaņā ar MZR 59. un 65. pantu!

Īsi aprakstiet, kā tiek pārbaudītas ārpakalpojumā nodoto procesu nodotās datu plūsmas darbības un kontroles darbības un kā tiek pārbaudīta iegūto datu kvalitāte.

Procedūras nosaukums	Dabas gāzes kvalitātes kontroles analīžu grafiks, kurināmā kvalitātes kontroles analīžu grafiks
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	1. Lai novērtētu un salīdzinātu dabas gāzes informāciju par dabas gāzes sastāvu un siltumspēju, katru gadu tiek sagatavots un apstiprināti dabas gāzes un kurināmā kvalitātes kontroles analīžu grafiks. AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Tehniskais centrs, kas akreditēts atbilstoši LVS ISO IEC 17025 prasībām (LATAK-T-146) un periodiski (1 reizi nedēļā) atbilstoši standartiem LVS EN ISO 6974-3 un LVS EN ISO 6976 veic dabas gāzes sastāva un siltumspējas noteikšanu. TEC-2 teritorijā – dabas gāzes pieņemšanas punktā ir aprīkota vieta dabas gāzes gāzes proviju noņemšanai. Dabas gāzes hromatogrāfiskās analīzes paplašinātā nenoteiktība - standartnenoteiktība, kas reizināta ar pārklāšanās koeficientu k=2, kura pie normālsadalījuma atbilst 95% pārklāšanās varbūtībai, ir robežās no 0.07% līdz 0.17%, t.i., iekļaujas 1% robežās. Laboratorijas dati emisijas aprēķinā netiek izmantoti. Tie tiek izmantoti zemākas siltumspējas ziņošanai piemērotās vērtības kontrolei. 2. Atbilstoši kurināmā kontroles grafikam AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas ķīmijas laboratorijā nosaka dīzeldegvielas neto siltumietilpību nosaka atbilstoši standartam DIN 51900. Laboratorijas dati emisijas aprēķinā netiek izmantoti. Tie tiek izmantoti zemākas siltumspējas ziņošanai piemērotās vērtības kontrolei.
Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Vides un darba aizsardzības funkcijas Vides pārvaldības daļa un testēšanas centrs
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" lietvedības dokumentu vadības sistēma ELDIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

(g) Sniedziet sīkāku informāciju par datu plūsmas pārvaldības procedūrām saskaņā ar MZR 66. pantu!

Īsi aprakstiet, kā tiks novērtēti datu izstrūkumi, izmantojot piemērotu aplēses metodi, lai noteiktu konservatīvus surogātdatus attiecīgajam laika periodam un trūkstošajam parametram!

Šī procedūra ir obligāta tikai tad, ja trūkst relevantu datu, taču jebkurā gadījumā ieteicams iedibināt šādu procedūru, lai nodrošinātu atbilstību pat tad, ja rodas datu izstrūkumi.

Procedūras nosaukums	
Atsauce uz procedūru	
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	
Par procedūru un ievāktajiem datiem	
Dokumentācijas glabāšanas vieta	
Izmantotās IT sistēmas nosaukums	
Piemēroto EN standartu vai citu	

(h) Sniedziet sīkāku informāciju par reģistrācijas ierakstu un dokumentācijas pārvaldības procedūrām saskaņā ar MZR 59. un 67. pantu!

Īsi aprakstiet dokumentu glabāšanas procesus, jo īpaši saistībā ar datiem un informāciju, kas minēti MZR IX pielikumā, un kā dati tiek glabāti, lai informāciju varētu nekavējoties sniegt pēc kompetentās iestādes vai verificētāja pieprasījuma.

Procedūras nosaukums	Noteikumi NOP030 AS "Latvenergo" Lietvedības noteikumi
Atsauce uz procedūru	NOP-01DO00-3649
Norāde uz shēmu (ja vajadzīgs)	
Procedūras īss apraksts	Lietvedības noteikumi nosaka pārvaldes dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, aprites (sagatavošanas, vizēšanas, parakstīšanas, apstiprināšanas, reģistrācijas, izsūtīšanas u.c.) prasības, kā arī prasības dokumentu atvasinājumu sagatavošanā.

Par procedūru un ievāktajiem datiem atbildīgais amats vai nodaļa	Dokumentu pārvaldības funkcija
Dokumentācijas glabāšanas vieta	AS "Latvenergo" dokumentu vadības sistēma ODIS
Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā).	HCL Notes 12
Piemēroto EN standartu vai citu standartu saraksts (attiecīgā gadījumā)	

- (i) Norādiet atsauci uz riska novērtējuma dokumentētājiem rezultātiem, kas pierāda, ka kontroles darbības un procedūras ir samērīgas ar apzinātajiem riskiem saskaņā ar MZR 12. panta 1. punkta b) apakšpunktu. (Piezīme: Prasība par riska novērtējuma iesniegšanu KI neattiecas uz iekārtām ar zemām emisijām saskaņā ar MZR 47. panta 3. punktu)

Turpmāk redzamajā laukā norādiet datni/dokumentu, kurā iekļauts riska novērtējums!

TEC-1 tiek uzturēta vides pārvaldības sistēma (ISO 14001) un kvalitātes vadības sistēma (ISO 9001). Procesi un kārtības tiek regulāri uzraudzītas uzņēmuma iekšienē gan no ārējām institūcijām, tādēļ papildu riskus vērtēt nav nepieciešams.

- (j) Vai jūsu organizācijai ir dokumentēta vides vadības sistēma?

Jā

- (k) Ja vides vadības sistēmu ir sertificējusi akreditēta organizācija, norādiet atbilstošo standartu, piem., ISO14001, EMAS, LVS, utt.

LVS ISO 14001:2004

23 Lietoto definīciju un saīsinājumu saraksts

- (a) Uzskaitiet jebkurus saīsinājumus, akronīmus vai definīcijas, kas izmantotas, aizpildot šo monitoringa plānu.

Saīsinājums	Definīcijas

24 Papildinformācija

- (a) Ja sniedzat jebkādu citu informāciju, kas jāņem vērā, izvērtējot plānu, izklāstiet to šeit. Ja vien iespējams, sniedziet šo informāciju elektroniskā formātā. Informāciju var iesniegt Microsoft Word, Excel vai Adobe Acrobat formātā.

Ieteicams nesniegt nebūtisku informāciju, jo tas var kavēt apstiprināšanu. Sniegtajai papilddokumentācijai jābūt ar skaidrām atsaucēm, un zemāk jānorāda datnes nosaukums / atsaucē numurs. Ja vajadzīgs, noskaidrojiet kompetentajā iestādē.

Norādiet zemāk datnes nosaukumu(-us) (ja elektroniskā formātā) vai dokumenta atsaucē numuru(-us) (ja papīra formātā):

Datnes nosaukums/atšauce	Dokumenta apraksts
241010_Piel_2_TEC-	TEC-1 plūsmu shēmas
Piel_3_Teritorija_emisijas_avoti.pdf	TEC-1 teritorijas plāns, gāzes skaitītāju izvietojuma shēma
Piel_4_Gazes_datu_slidzinajums_2019-2021.pdf	Dabas gāzes siltumspējas salīdzināšanas protokoli 2019., 2020., 2021. gads
Piel_5_Merlīdzekli.pdf	Kurināmā uzskaitē izmantojamo mērierīču verificēšanas un kalibrēšanas sertifikāti
Piel_6_221130_TEC-	Atbilstības izvērtējums LPTP
Piel_7_Nenoteiktības_novērtējums.pdf	Darbības datu vispārējās nenoteiktības novērtējums
241010_Piel_8_MMP template Phase	TEC-1 monitoringa metodikas plāns

25 Turpmākās procedūras

Klikšķiniet uz „+”, lai pievienotu vēl citas procedūras

L. Dalībvalsts specifiska papildinformācija**26 Komentāri**

Vieta papildu komentāriem:

Vispārīga informācija

lekārtas unikālais ID (kā VĪP):	Operatora nosaukums	lekārtas nosaukums:	Kompetentā iestāde
LV0000000000000006	Akciju sabiedrība "Latven	Akciju sabiedrība "Latven	vides dienesta Atļauju pā

Avota plūsmas (izņemot PFC)

Avota plūsmas apz. F1, F2,...	Avota plūsmas nosaukums	Avota plūsmas tips	Avota plūsmas pilns nosaukums (nosaukums un tips)
F1	Dabaszgāze	Degšana: Cits gāzveida u	Dabaszgāze; Degšana: Cit

[illegible]

M1			
M2			
M3			
M4			
M5			

PFC emisijas

Avota plūsmas apz. F1, F2,...	Avota plūsmas nosaukums	Avota plūsmas tips	Avota plūsmas pilns nosaukums (nosaukums un tips)

Pārvietotais CO2 un N2O

Pārvietošanas apz.	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas unikālais ID
TR1			
TR2			
TR3			
TR4			
TR5			



Uzruna:	Vārds:	Uzvārds:	Amata nosaukums:	Organizācijas nosaukums (ja atšķiras no operatora):	Tālruņa numurs:	E-pasta adrese:
0	0	0	vides un klimata	0	37129489872	0

Noteiktās emisijas [t CO2e / gadā]	Iespējamā kategorija	Izvēlētā kategorija	Noteikšanas metode:	Atsauce uz procedūru, ko izmanto, lai noteiktu krājumus gada beigās:	Instrumentu kontrolē:	Apstipriniet, ka ir izpildīti 29. panta 1. punkta nosacījumi:
321 452	Liela	Liela	Nepārtraukta		Operators	TRUE

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]



Darbības atbilstoši ES ETS direktīvas I pielikumam, kas tiek veikta

Avota plūsmu shēmas dokumenta nosaukums un atsauce:	1	2	3	4	5
241010_Piel_2	Kurināmā sadedzināšana				

Izmantotie mērinstrumenti:

izmantojat rēķinus, lai noteiktu šī kurināmā vai materiāla daudzumu?	Apstipriniet, ka tirdzniecības partneris un operators ir viens no otra neatkarīgi:	1	2	3	4
TRUE	TRUE	MI1: Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs Fluxi 2000/TZ Nr. 6970501001/A ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP31000	MI2: Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2300/TZ Nr. 6970501002/A ar gāzes tilpuma korektoru Corus Nr. SC100000077 66	MI3: Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2300/TZ Nr. 6970501003/A ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP31001	MI4: Turbīnas tipa gāzes patēriņa skaitītājs FLUXI 2080/TZ G160 Nr. 3400429806/2 011 ar gāzes tilpuma korektoru SEVC-D Nr. EP315559

[illegible]

[illegible][illegible]

as iekārtā:

6	7	Noteiktās gada emisijas	Iekārtas kategorija saskaņā ar 19. pantu	Iekārta ar zemu emisiju līmeni?	e) punktā aplēstās emisijas pamatojas uz konservatīvā m aplēsēm?	e) punktā aplēstās emisijas pamatojas uz konservatīvā m aplēsēm?
		321 457	B	FALSE	TRUE	Monitoringa plā

5	Komentārs / Metodoloģija s apraksts, ja izmantoti vairāki instrumenti:	Nepieciešama is darbības datu līmenis:	Izmantotais darbības datu līmenis:	Panāktā nenoteiktība:	nepieciešama is līmenis	piemērotais līmenis
	saņemšanas stacijā izvietoti 4 paralēli savienoti turbīnas tipa skaitītāji. 3 no tiem mēra dabas gāzes patēriņu uz gāzes turbīnām un ūdens sildkatliem. MI1, MI2, MI3 mēra dabaszgāzi pie lieliem patēriņiem (kad darbojas gāzes turbīnas un/vai ūdens sildāmie katli).Gāzes skaitītāji ir savstarpēji aizvietojami, ja kāds nav darba kārtībā vai tiek pārbaudīts, uzskaiti var veikt ar	4	4	0,0112	3	2b

[illegible]

Ierosinātās monitoringa metodoloģijas:					
Uz aprēķiniem balstītās metodoloģijas CO ₂ :	Uz mērījumiem balstītās metodoloģijas CO ₂ :	Alternatīvā metodoloģija (22. pants):	N ₂ O emisiju monitorings:	PFC emisiju monitorings:	Pārvietotā/raksturīgā CO ₂ un CCS monitorings
TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Zemākā siltumspēja						
standartlielums	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	paraugu ņemšana - atsauce	analīžu biežums	nepieciešamais līmenis
	GJ/1000Nm ³	IS1: Dabas gāzes sadales sistēmas operatora AS "Gaso" katru mēnesi iesniegtie piegādes dokumenti un dabas gāzes katras dienas vidējā svērtā siltumspēja AS "Gaso" vietnē https://www.gaso.lv/siltumspeju-zonas	L1, L2	AS "Gaso" vietnē https://www.gaso.lv/siltumspeju-zonas	Nepārtraukti	n. a.

[illegible]

[illegible]

SEF(CF4) Emisiju pieskares faktors

[illegible]

Emisijas faktors (provizorisks)

piemērotais līmenis	standartlielums	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	paraugu ņemšana - atsauce	analīžu biežums
2a	55,5236	tCO ₂ /TJ	IS2: Latvijas siltumnīcefekt a gāzu emisijas vienību inventarizācija s ziņojumā publicētie emisiju aprēķina faktori - zemākā siltumspēja, emisijas faktors, oksidā cijas koeficients (https://videscents.lv/gmc.lv/).			

[illegible]

[illegible]

OVC (Pārsprieguma faktors)

[illegible]

Oksidācijas koeficients						
nepieciešamais līmenis	piemērotais līmenis	standartlielums	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce	paraugu ņemšana - atsauce
n. a.	1	100	%	IS2: Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas ziņojumā publicētie emisiju aprēķina faktori - zemākā siltumspēja, emisijas faktors, oksidācijas koeficients (https://videscents.lv/gmc.lv/).		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Pārrēķina koeficients					
analīžu biežums	nepieciešamais līmenis	piemērotais līmenis	standartlielums	mērvienība	avots - atsauce	analīze - atsauce

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Oglekļa saturs				
paraugu ņemšana - atsauce	analīžu biežums	nepieciešama is līmenis	piemērotais līmenis	standartlielu ms	mērvienība	avots - atsauce

[illegible]

[illegible]

			Biomosas frakcija (%)			
analīze - atsauce	paraugu ņemšana - atsauce	analīžu biežums	nepieciešama is līmenis	piemērotais līmenis	standartlielu ms	mērvienība
				1		%

[illegible]

[illegible]

attiecīgā gadījumā)

avots - atsauce	analīze - atsauce	paraugu ņemšana - atsauce	analīžu biežums	Komentāri un pamatojums, ja netiek piemērotas prasītās pakāpes:
IS3: AS "Conexus Baltic Grid" pārvaldītais gāzes izcelsmes aplīdzinājumu reģistrs (<a href="https://grex.gr
exel.com/">https://grex.gr exel.com/), izmantotās biogāzes iegādes reģistrācijas ieraksti.				ziņojuma aprēķinā tiek izmantota katra mēneša aktuālā vidējā zemākā siltumspēja, ko norāda un garantē dabas gāzes sadales sistēmas operators AS "Gaso". AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs veic regulāras, 1 reizi nedēļā gāzes sastāva, blīvuma un siltumspējas noteikšanas analīzes. Dabas gāzes kvalitāte tiek regulāri noteikta

[illegible]

[illegible]

