



Valsts vides dienests

LATGALES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219 | Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597

e-pasts: latgale@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. DA10IB0010

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” Līnijas ražošanas dispečeru stacija “Ilūkste”**

Juridiskā adrese: **LRDS „Ilūkste”, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003190740**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **14.04.1994.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **08.09.2004.**

Iekārta, operators: **Līnijas ražošanas dispečeru stacija „Ilūkste”**

Adrese: **LRDS „Ilūkste”, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474**

Tālrūpa numurs: **67715800**

Elektroniskā pasta adrese: **lrt@lrt.lv**

Teritorijas kods: **0022600**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:

1. punkta:

1.1.2. apakšpunktam: **sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu);**

1.3. apakšpunktam: **naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts gadā pēdējo triju gadu laikā) 5000 un vairāk tonnu gadā;**

5. punkta:

5.12. apakšpunktam: **iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radišanas vietās) ilgāk par gadu;**

8. punkta:

8.9. apakšpunktam: **notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē;**

2.pielikumam:

2. punkta:

2.2. apakšpunktam - **citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m² līdz 1000 m²;**

6. punkta:

6.1. apakšpunktam: visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 10.12.2009.

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 27.04.2017.; 06.08.2021.

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **08.02.2010.**

Izsniegšanas vieta: **Daugavpils**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 12.06.2017.; 05.10.2021.

Direktore

I. Lobanoka

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par tās apstrīdēšanu, iesniedzot VVD Latgales reģionālajā vides pārvaldē Daugavpilī, Raiņa ielā 28, LV5401, Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, LV4601, vai elektroniskā dokumenta veidā: latgale@vvd.gov.lv . Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 31.daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	8
7. Resursu izmantošana	8
7.1. ūdens.....	8
7.2. enerģija	11
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	11
8. Gaisa aizsardzība	21
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	21
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	27
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	27
8.4. smakas	28
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	28
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	30
8.7. gaisa monitorings	30
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	30
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	30
9. Notekūdeņi	30
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	30
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	32
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	33
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....	34
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	34
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	34
10. Troksnis	34
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	34
10.2. trokšņa emisijas limiti	34
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	34
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	35
11. Atkritumi	35
11.1. atkritumu veidošanās.....	35
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	42
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	43
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	44
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	44

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	44
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	44
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	45
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	45
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	46
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	46
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.	47
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	48

Pielikumi:

- 1. pielikums** – Sarakste ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LatRosTrans” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības pārskatīšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi;
- 2. pielikums** - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LatRosTrans” B iesniegums ar kopsavilkumu.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.DA10IB0010 (*turpmāk - Atļauja Nr.DA10IB0010*) izsniegta 08.02.2010. uz visu attiecīgās iekārtas piesārņojošās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Latgales reģionālajā vides pārvaldē (*turpmāk – VVD Latgales RVP*):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1. - 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Atļaujas Nr. **DA10IB00010** kopija, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, nosūtīta:

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļai;
- Augšdaugavas novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī Atļauja Nr.DA10IB0010 aizstāj SIA „LatRosTrans” 30.12.2004. izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. DR - B31.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

6.1.1. Šī atļauja izsniegta SIA „LatRosTrans” piesārņojošās darbības veikšanai LRDS “Ilūkste”, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Saskaņā ar šo atļauju LRDS “Ilūkste” ir atļauta:

- benzīna un dīzeļdegvielas pārsūkņēšana ar kopējo apjomu 6 200 000 t/gadā (plānotais pārsūkņētā benzīna apjoms līdz 1 320 000 t/gadā);
- dīzeļdegvielas uzglabāšana LRDS “Ilūkste” teritorijā (atļautais maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais daudzums līdz 100 000 t¹);
- bīstamo atkritumu (ar naftas produktiem piesārņotās grunts (atkritumu klase 170503)) uzglabāšana poligonā (laukumā) ilgāk par vienu gadu. Kopējais atļautais uzglabāšanas daudzums - 500 t/a, vienlaicīgi uzglabājamais daudzums - līdz 150 m³ jeb 270 tonnām;
- siltumenerģijas ražošana 2 (divos) apkures katlos (“Buderus” Logano SK 745 katli ar nominālo siltuma jaudu 0.82 MW katrs (nominālā ievadītā siltuma jauda - 0,965 MW katram), kopēja nominālā siltuma jauda 1.64 MW (kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 1,93 MW)), kā kurināmo izmantojot marķēto dīzeļdegvielu;
- mehānisko transportlīdzekļu remontdarbības darbība (uzņēmuma iekšējām vajadzībām), kur atļauts veikts šādas darbības:
 - daļēja elektroiekārtu uzstādīšana un remonts;
 - daļēja transmisijas un elementu apkope un remonts;
 - balstiekārtu un stūres iekārtu pārbaude, apkope;
 - riepu nomaiņa;
 - auto mazgāšana ar rokas augstspiediena mazgāšanas iekārtu.
- sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņu attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (komunālo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO M-15 ar projektēto jaudu 18 m³/dnn, mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar projektēto jaudu 360 m³/dnn, (NAI indentifikācijas Nr.A800134)) un attīrīto notekūdeņu novadīšana līdz 165 m³/dnn jeb 60225 m³/a ar izplūdi grāvī (notekūdeņu izplūdes vietas indentifikācijas Nr. N800128) un tālāk Ilūkstes upē;

¹ Saskaņā ar uzņēmuma valdes locekļa 23.01.2021. rīkojumu Nr.1-2.1-4/29-2021 ir noteikts, ka kopējais maksimālais bīstamo vielu daudzums, kurš vienlaikus var atrasties LRDS “Ilūkste”, ir 100 000 tonnas.

- remonta bāzes darbība (platība mazāka nekā 600 m²), kur izvietoti metālapstrādes darba galdi un tiek veikta metāla apstrāde.

Šī atļauja ir iesniegta arī ūdens ieguvei no 4 pazemes ūdens ieguves urbumiem ar maksimālo ieguves apjomu no:

- ūdensapgādes urbuma Nr.1, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800180 - līdz 24,0 m³/dnn, 8760 m³/gadā.
- ūdensapgādes urbuma Nr.2, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800181 - līdz 20,0 m³/dnn, 7300 m³/gadā.
- ūdensapgādes urbuma Nr.3-1, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800830 - līdz 25,0 m³/dnn, 9125 m³/gadā.
- ūdensapgādes urbuma Nr.4, ūdens ieguves vietas identifikācijas Nr.P800831 - līdz 30,0 m³/dnn, 10950 m³/gadā.

Kopējais atļautais ūdens ieguves daudzums – 99,0 m³/dnn jeb 36135 m³/gadā.

- 6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem, kā arī ievērojot Drošības pārskatā noteiktās prasības un norādījumus par nepieciešamiem pasākumiem rūpniecisko avāriju riska novēršanai.
- 6.1.3. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Latgales RVP gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.
- 6.1.4. Reģistrēt saņemtas sūdzības par vides piesārņojumu, tai skaitā traucējošām smakām vai trokšņiem, noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt VVD Latgales RVP.
- 6.1.5. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu “Veidlapa Nr.2 - Gaisa. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” un “Veidlapa Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lvghmc.lv/> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
- 6.1.6. Reizi ceturksnī veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12. tabulā, aprēķinu, izmantojot emisiju aprēķinā dotās metodikas, kā arī dabas resursu nodokļa aprēķinu par pazemes ūdens ieguvi un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
- 6.1.7. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt Dienestā informāciju par uzņēmuma degvielas uzpildes stacijā realizēto degvielas apjomu iepriekšējā kalendārajā gadā.

6.1.8. Mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcas darbību veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai.

6.1.9. Nodrošināt Vides pārraudzības valsts biroja lēmumā par Drošības pārskata izvērtējumu noteikto uzdevumu izpildi.

6.2. darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Ūdens ieguves nosacījumi:

7.1.1. Ūdens resursu ieguvi, uzskaiti un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokļiem un šīs atļaujas 9. un 11. tabulā norādītajiem apjomiem. Kopējais atļautais ūdens ieguves daudzums – 99,0 m³/dnn, 36135,0 m³/gadā.

7.1.2. Sasniedzot pazemes ūdens ieguves apjomus 100 m³ un vairāk diennaktī, saņemt pazemes ūdeņu atradnes pasi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par zemes dzīlēm.

9. Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
P800180 LVĢMC DB Nr.7430	Artēziskā aka Nr. 1 LRDS „Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474	55.936444	26.221611	43447	0022600	24	8760

P800181 LVĢMC DB Nr.7431	Artēziskā aka Nr. 2 LRDS „Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474	55.941778	26.216861	43447	0022600	20	7300
P800830 LVĢMC DB Nr.12704	Artēziskā aka Nr. 3-1 LRDS „Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474	55.940222	26.226583	43447	0022600	25	9125
P800831 LVĢMC DB Nr.12722	Artēziskā aka Nr. 4 LRDS „Ilūkste”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474	55.936278	26.221778	43447	0022600	30	10950

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	36135	0	28835	7300	0

7.1.3. Eksploatējot ūdens ieguves urbumus nepieļaut urbumu un pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas. Aizliegts veikt jebkādu saimniecisko darbību pazemes ūdens ieguves urbuma stingrā režīma aizsargjoslā, izņemot tās, kuras saistītas ar ūdens ieguves urbuma apsaimniekošanu.

7.1.4. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespējas.

- 7.1.5. Uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā un nodrošināt to pret applūšanu. Nodrošināt urbumu atveru hermetizāciju, ūdens līmeņu mērīšanu un ūdens paraugu ņemšanas vietu ierīkošanu.
- 7.1.6. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt ekspluatācijas žurnālā.
- 7.1.7. **Ja ir plānots veikt būtiskas izmaiņas** esošajā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, **ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības izmaiņām** rakstiski paziņot par tām VVD Latgales RVP, pamatojot izmaiņu nepieciešamību.
Izmaiņas uzskatāmas par būtiskām, ja:
- to dēļ vairs nav iespējams izpildīt normatīvajos aktos par ūdens aizsardzību noteiktās prasības un atļaujā noteiktos nosacījumus;
 - to dēļ attiecīgajai darbībai atļauja vairs nav nepieciešama;
 - to dēļ izmantotā ūdens daudzums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada vidējiem radītājiem ir palielinājies vai samazinājies vismaz par trešo daļu un darbības skartajā teritorijā ir mainījusies attiecīgās darbības ietekme uz vidi.
- 7.1.8. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, pazemes ūdeņu ieguvējam nodrošināt tā konservāciju vai likvidāciju, par ko ir jāsastāda akts. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirms pazemes ūdens urbuma konservācijas vai likvidācijas personai, kas veiks urbuma konservāciju un likvidāciju, nepieciešams saņemt zemes dzīļu izmantošanas licenci Valsts vides dienestā.

Ūdens uzskaites nosacījumi:

- 7.1.9. Vienu reizi mēnesī veikt no katra urbuma iegūtā ūdens apjoma uzskaiti kubikmetros, izmantojot ūdens mērītājus. Uzskaites datus reģistrēt ūdens resursu ieguves uzskaites žurnālā.
- 7.1.10. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai personai. Jā uzskaitē ir datorizēta, katru mēnesi veikt izdrukas par iegūtā ūdens daudzumu.
- 7.1.11. Ūdens ieguves instrumentālai uzskaitēi izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru. Mēraparāta pārbaudi veikt vienu reizi četros gados Latvijas nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra akreditētā organizācijā.

Ūdens kvalitātes kontroles nosacījumi:

- 7.1.12. Ūdens kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā saskaņā ar normatīvajos aktos par dzeramā ūdens monitoringu un kontroles kārtību noteikto.

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš uzņēmumā ir norādīts šīs Atļaujas 4.tabulā.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	383	0.3	0	383	0	0

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.2. Veikt izejmateriālu (ķīmisko vielu un maisījumu) aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti vienu reizi mēnesī, rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību ar parakstu apliecināt atbildīgajai personai. **Vienu reizi gadā** veikt ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju.

7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs atļaujas 2. tabulai.

7.3.4. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs atļaujas 3. tabulai.

7.3.5. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu nodrošināt tvertnēs atbilstoši atļaujas 5. tabulai. Rezervuāru pārbaudes veikt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehnisko uzraudzību.

7.3.6. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.

7.3.7. Nodrošināt pastāvīgu uzraudzību ķīmisko vielu un to maisījumu atbilstošai uzglabāšanai un izmantošanai, proti, nodrošināt atbilstošus

individuālus aizsarglīdzekļus darbiniekiem, kuri veic darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām.

7.3.8. Vietās, kurās notiek ķīmisko vielu un maisījumu pārkraušanas, pārsūkņēšanas darbi, jābūt brīvi pieejamam absorbentam izlijumu savākšanai.

7.3.9. Stingri ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, utilizācijai. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Absorbents	organiska viela	N/produktu noplūdes savākšanai	Noliktavas telpā, 0,5 t	2.5
Gabalelektrodi ANO-4	organiska viela	Metināšanai	Noliktavā, 0,05 t	0.05
Nātrija hlorīds (PIK 40)	neorganiska viela	Ūdens apkures katlam sagatavošanai	Noliktavā, 0,15 t	0.5
Smilts maisījums ar tehnisko sāli	smilts	Ziemas periodā ietves apstrādei	Noliktavā, 0,5 t	3

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	organiska viela	Pārsūkņēšanas produkts	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	P261 P280 P301+P310 P331 P501	līdz 100000 t, rezervuāru parka 16	4880000

									virszemes tērauda (VTR) rezervuāri ar nominālo tilpumu 10000 m ³ katrs.	
Benzīns	organiska viela	Transportēšanas produkts	289-220-8	86290-81-5	Flam. Liq. 1 uzliesmojošs šķidrums	H224 H304 H315 H340 H350 H361fd H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	P201 P210 P273 P280 P301+P310 P331 P403+P233	Uzglabāšan a nenotiek.	1320000
Marķēta dīzeļdegviela	organiska viela	Kurināmā katlu mājā	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	P261 P280 P301+P310 P331 P501	Viens virszemes dubultsienu metāla rezervuārs ar nominālo tilpumu 30m ³ .	383
Saspiests skābeklis	neorganiska viela	Metināšanai	231-956-9	7782-44-7	Press. Gas saspiesta gāze	H270 H280	GHS04 GHS03	P244 P220 P370+P376 P403	5 baloni x 50l, 5 baloni x 25l, balonu noliktavā (metāla kontainers)	0.375
Sthamex AFFF F-15	organiska viela	Ugunsdzēsības putu	203-905-0	111-76-2	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs	H319	GHS07	P262 P280 P301+P330	2 metāla virszemes	20

		koncentrāts. Izmanto tikai ugunsgrēka gadījumā			āda			+P331 P303+P361 +P353 P305+P351 +P338	tvertnes ar tilpumu 7 un 5 m ³ , kas atrodas ugunsdzēsīb as putu sūkņu stacijā Nr. 101. Līdzeklis atrodas arī 2 ugunsdzēsīb as autocisternā s.	
Propāns – butāns	organiska viela	Metāla griešanas darbi (remont-darbi)	106-97-8	74-98-6	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H220 H230 H280	GHS02 GHS04	P202, P210 P377, P381 P403 P501	3 baloni, kas izvietoti metāla konteinerā	0.345
Izopropanols	neorganiska viela	Laboratorijas pārbaude	200-661-7	67-63-0	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H225 H336 H319	GHS02 GHS07	P210 P240 P261 P280 P305+P351 + P338	Stikla pudeles glabājas slēgtā metāla skapī, kas atrodas arbitrāžas paraugu noliktavā.	0.2
Mison	neorganiska	Metināšanai	233-271-0	10102-43-9	Press. Gas	H280	GHS04	P280 P403	metāla	0.014

	viela		204-696-9 231-147-0	124-38-9 7440-37-1	sašķidrināta gāze				baloni balonu noliktavā (metāla konteiners)	
Alkīda emalja	organiska viela	Piekrāsošanas darbi (remontdarbi)	-	64742-82-1	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H226 H336 H411	GHS02 GHS07	P102, P210 P273 P280 P303 + P361 + P353 P304 + P340 P403 + P233	Metāla bundžas, kas atrodas krāsu noliktavā.	0.4
Acetons	organiska viela	Piekrāsošanas darbi (remontdarbi)	200-662-2	67-64-1	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H225 H319 H336 EUH066	GHS02 GHS07	P102, P210 P271, P280 P305+P351 + P338 P303+P361 + P353, P312	Stikla pudeles atrodas krāsu noliktavā.	0.2
Šķīdinātājs 646	organiska viela	Piekrāsošanas darbi (remontdarbi)	905-562-9 203-905-0 204-658-1 200-751-6 200-578-6	111-76-2 123-86-4 71-36-3 64-17-5	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H225 H315 H318 H304 H316d H336 H373 EUH066	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	P102 P210 P261 P280 P301+P310 P305+P351 +P338 P501	Stikla vai plastmasas trauki, kas atrodas krāsu noliktavā.	0.15
WHITE SPIRIT (vaitspirts)	organiska viela	Piekrāsošanas darbi (remontdarbi)	265-150-3	-	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H226 H304 H336 EUH066	GHS02 GHS07 GHS08	P102 P210 P280	Stikla vai plastmasas trauki, kas	0.1

									atrodas krāsu noliktavā.	
Minerāleļļas	organiska viela	Transportlīdzekļu apkope	617-002-8	8020-83-5	Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot	H304	GHS08	P330 P331 P301+P310	Metāla, plastmasas iepakojums. Atrodas eļļu noliktavā.	2
Tosols, antifrīzs	organiska viela	Laboratorijas vajadzībām	203-473-3 231-791-2 243-283-8	107-21-1 7732-18-5 19766-89-3	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H302 H361 H373	GHS07 GHS08	P201; P260; P264; P270; P280; P301+P312; P308+P313; P314; P330; P405; P501	Stikla pudeles izvietotas arbrītrāžas paraugu noliktavā,	0.15
Toluols	organiska viela	Laboratorijas vajadzībām	203-625-9	108-88-3	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H225 H304 H315 H336 H361d H373	GHS02 GHS07 GHS08	P202; P210; P243; P260; P280; P301+P310; P331; P303+P361 +P353; P304+P340; P308+P313	Stikla pudeles izvietotas arbrītrāžas paraugu noliktavā.	0.05
Krāsa SIGMA FAST 278	organiska viela	Krāsošanas darbi	500-033-5 238-878-4 284-325-5 203-539-1 271-846-8	25068-38-6 14808-60-7 84852-15-3 107-98-2 100-41-4	Flam. Liq. 3 uzsliemojošs šķidrums	H226 H314 H318 H317 H373 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS08 GHS07 GHS09	-	Uzglabāšanā nenotiek.	5.16

			231-944-3	7779-90-0						
Šķīdinātājs THINNER 91-92	organiska viela	Krāsošanas darbi	215-535-7 201-148-0 202-849-4 203-625-9	1330-20-7 78-83-1 100-41-4 108-88-3	Flam. Liq. 1 uzliesmojošs šķidrums	R20/21 R41 R37/38	GHS02 GHS05	R11, R10, R63, R20, R20/21, R48/20, R65, R41, R38, R37/38, R67	Uzglabāšan a nenotiek.	0.48
Autostiklu mazgāšanas līdzeklis	organiska viela	Autotransporta vajadzībām	200-578-6 203-473-3 201-159-0	64-17-5 107-21-1 78-93-3	Flam. Liq. 1 uzliesmojošs šķidrums	H226	GHS02	P101 P102 P103 P210 P501	Plastmasas kannas, kas atrodas eļļu noliktavā.	1.5
Bituma laka, praimeris	organiska viela	Remonta darbi (cauruļvada izolācijas atjaunošana)	500-033-5 232-489-3 - 265-200-4 265-198-5 202-422-2 232-366-4	64741-56-6 8052-41-3 64475-85-0 64742-96-7 64742-94-5 95-47-68008- 20-6	Flam. Liq. 1 uzliesmojošs šķidrums	H226 H302 H312 H315 H319 H332 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	P210 P271 P280 P305+P351 +P338 P312 P391 P501	Metāla, plastmasas bundžas, kas atrodas krāsu noliktavā.	0.3
Polyken 1027	naftas produkti	Remonta darbi (uzklāšana uz cauruļvada)	270-093-2 203-625-9 200-659-6 215-222-5 205-426-2	68410-97-9 108-88-3 67-56-1 1314-13-2 140-66-9	Flam. Liq. 1 uzliesmojošs šķidrums	H315 H361d H336 H373 H304 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	P101 P102 P103 P210 P241 P260 P280 P240 P242 P273 P243 P264 P271 P201 P202 P301+P310 P303+P361	Metāla vai plastmasas bundžas, kas atrodas krāsu noliktavā.	0.7

								+P353 P304+P340 P321 P304+P312 P308+P313 P332+P313 P331 P370+P378 P391 P362+P364 P405 P403+P233 P403+P235 P501		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Dīzeļdegvielas virszemes vertikālais tērauda rezervuārs (turpmāk-VTR-10000) Nr.1. BIR Nr. 1RB012718	10000	50	Virs zemes	Atbilstoši normatīvajiem aktiem par rezervuāru tehnisko uzraudzību.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem par rezervuāru tehnisko uzraudzību.
B2	Dīzeļdegvielas VTR-10000 rezervuārs Nr. 2. BIR Nr. 4RB012643	10000	50	Virs zemes		
B3	Dīzeļdegvielas VTR-10000 rezervuārs Nr.	10000	50	Virs zemes		

	3. BIR Nr. 4RB011644			
B4	Dīzeļdegvielas VTR- 10000 rezervuārs Nr. 4. BIR Nr. 4RB012719	10000	50	Virs zemes
B5	Dīzeļdegvielas VTR- 10000 rezervuārs Nr. 5. BIR Nr. 1RB012721	10000	50	Virs zemes
B6	Dīzeļdegvielas VTR- 10000 rezervuārs Nr. 6. BIR Nr. 4RB011645	10000	50	Virs zemes
B7	Dīzeļdegvielas VTR- 10000 rezervuārs Nr. 7. BIR Nr. 1RB012722	10000	50	Virs zemes
B8	Dīzeļdegvielas VTR- 10000 rezervuārs Nr. 8. BIR Nr. 1RB012723	10000	50	Virs zemes
B9	Dīzeļdegvielas VTR- 10000 rezervuārs Nr. 9. BIR Nr. 4RB011646	10000	49	Virs zemes
B10	Dīzeļdegvielas VTR- 10000 rezervuārs Nr. 10. BIR Nr. 1RB012724	10000	49	Virs zemes
B11	Dīzeļdegvielas VTR- 10000 rezervuārs Nr. 11. BIR Nr. 1RB012725	10000	49	Virs zemes
B12	Dīzeļdegvielas VTR-	10000	49	Virs zemes

	10000 rezervuārs Nr. 12. BIR Nr. 1RB012726			
B13	Dīzeļdegvielas VTR-10000 rezervuārs Nr. 13. BIR Nr. 1RB012727	10000	48	Virs zemes
B14	Dīzeļdegvielas VTR-10000 rezervuārs Nr. 14. BIR Nr. 4RB012642	10000	48	Virs zemes
B15	Dīzeļdegvielas VTR-10000 rezervuārs Nr. 15. BIR Nr. 1RB012728	10000	48	Virs zemes
B16	Dīzeļdegvielas VTR-10000 rezervuārs Nr. 16. BIR Nr. 1RB012728	10000	50	Virs zemes
B17	Dīzeļdegvielas VTR-700 rezervuārs Nr. 17. BIR Nr. 1RB021371	700	48	Virs zemes
B18	Dīzeļdegvielas VTR-700 rezervuārs Nr. 18. BIR Nr. 1RB021372	700	48	Virs zemes
B19	Dīzeļdegvielas VTR-700 rezervuārs Nr. 19	700	Netiek izmantota, iekonservēta	Virs zemes
B21	Benzīna glabāšanas horizontālais	22	Netiek izmantota, iekonservēta	Zem zemes

	rezervuārs (DUS)(13)					
B22	Dīzeļdegvielas glabāšanas horizontālais rezervuārs (DUS)	26	Netiek izmantota, iekonservēta	Zem zemes		
B20	Marķētā dīzeļdegviela rezervuārs VT30/2500 A/D Nr. 1503	30	3	Virs zemes		
B23	Dīzeļdegvielas drenāžas rezervuārs Nr.61 reģ.Nr. 5RB03248425	25	4	Zem zemes		
B24	Dīzeļdegvielas drenāžas rezervuārs Nr.62 reģ.Nr. 5RB023560	25	4	Zem zemes		
B25	Benzīna drenāžas rezervuārs Nr.0	13	0	Zem zemes		
B26	Tvertne Nr.T73	25	15	Zem zemes		
B27	Tvertne Nr.T21	25	Netiek izmantots, paredzēta demontāžai līdz 01.09.2021.g.	Virs zemes		

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no tehnoloģiskajām iekārtām (emisijas avoti A17, A17a, A18, A19, A20, A24-1, A24-2, A24-3) atļautas atbilstoši 2021. gadā izstrādātajam stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP) un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem

emisijas avotu fizikālajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1-A16	Dīzeļdegvielas rezervuāri	55.940904 55.939735 55.936511 55.937560	26.221038 26.226403 26.224224 26.218895	Laukuma avots 313mx330m	Laukuma avots 313mx330m	Laukuma avots 313mx330m	15	24	8760
A17	Katls „Buderus” Logano SK745 ar nominālo jaudu 0,82 MW	55.942423	26.214696	36	800	1704	180	24	2484
A17a	Katls „Buderus” Logano SK745 ar nominālo jaudu 0,82 MW	55.942423	26.214696	36	800	1704	180	24	2484
A18	Metināšanas iecirknis (remonta bāze)	55.942119	26.214381	6,5	350	1850	15	4	1040
A19	Metālapstrādes iecirknis (remonta bāze)	55.942028	26.214801	6,5	350	2850	15	4	1040
A20	Kopapmaiņas ventilācija no	55.940851	26.221990	9,0	400	4931	15	4	1460

	laboratorijas								
A21	Naftas uztvērēji – 2.gab.	55.942010 55.941942 55.941764 55.941832	26.221081 26.221543 26.221533 26.221049	Laukuma avots 41mx18m	Laukuma avots 41mx18m	Laukuma avots 41mx18m	15	24	8760
A22	Naftas produktu uzkrājējrezervu āri – 2.gab.	55.940876 55.940581 55.940381 55.940665	26.224385 26.225556 26.225417 26.224246	Laukuma avots 89mx34m	Laukuma avots 89mx34m	Laukuma avots 89mx34m	15	24	8760
A23	Rezervuāru krāsošanas darbi	55.940904 55.939735 55.936511 55.937560	26.221038 26.226403 26.224224 26.218895	Laukuma avots 313mx330m	Laukuma avots 313mx330m	Laukuma avots 313mx330m	15	8	720
A24-1	Drenāžas rezervuārs ar tilpumu V=25 m ³	55.941132	26.222919	0,5	-	-	15	24	8760
A24-2	Drenāžas rezervuārs ar tilpumu V=25 m ³	55.940963	26.221721	0,5	-	-	15	24	8760
A24-3	Drenāžas rezervuārs ar tilpumu V=13 m ³	55.937363	26.219266	0,5	-	-	15	24	8760

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Dīzeļdegvielas rezervuāri (A1-A6)	55.940904 55.939735 55.936511 55.937560	26.221038 26.226403 26.224224 26.218895	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.1562	-	10.362	
			043003 Benzols	0.00037	-	0.0249	
			043015 Toluols	0.0039	-	0.26	
			043007 Etilbenzols	0.00048	-	0.0321	
			041004 Cikloheksāns	0.0064	-	0.4269	
			043009 m-Ksilols (meta-ksilols, 1,3-dimetilbenzols)	0.009	-	0.6	
			041007 Heksāns	0.000078	-	0.0052	
Katls „Buderus” Logano SK745 ar nominālo jaudu 0,82 MW (A17)	55.942423	26.214696	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.006	21	0.0541	3
			200002 PM10	0.003	11	0.027	
			200003 PM2,5	0.00076	3	0.0068	
			020029 Oglekļa oksīds	0.01512	53	0.1352	
			020028 Oglekļa dioksīds	68.02	-	608.25	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.06	210	0.541	
			020032 Sēra dioksīds	0.0643	225	0.575	

Katls „Buderus” Logano SK745 ar nominālo jaudu 0,82 MW (A17a)	55.942423	26.214696	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.006	21	0.0541	3
			200002 PM10	0.003	11	0.027	
			200003 PM2,5	0.00076	3	0.0068	
			020029 Oglekļa oksīds	0.01512	53	0.1352	
			020028 Oglekļa dioksīds	68.02	-	608.25	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.06	210	0.541	
			020032 Sēra dioksīds	0.0643	225	0.575	
Metināšanas iecirknis (remonta bāze) (A18)	55.942119	26.214381	200002 PM10	0.0024	-	0.0012	-
			200003 PM2,5	0.0024	-	0.0012	
Metālapstrādes iecirknis (remonta bāze) (A19)	55.942028	26.214801	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.08	-	0.15	-
			200002 PM10i	0.042	-	0.0786	
			200003 PM2,5ii	0.0236	-	0.0442	
Naftas uztvērēji – 2.gab. (A21)	55.942010 55.941942 55.941764 55.941832	26.221081 26.221543 26.221533 26.221049	041000 Piesātinātie ogļūdeņraži	0.052	-	0.776	-
Naftas produktu uzkrājējrezervuār i – 2.gab. (A22)	55.940876 55.940581 55.940381 55.940665	26.224385 26.225556 26.225417 26.224246	041000 Piesātinātie ogļūdeņraži	0.044	-	0.298	-
Rezervuāru	55.940904	26.221038	210005 Ksiloli	0.9795	-	1.11	-

krāsošanas darbi (A23)	55.939735	26.226403	043015 Toluols	0.0055	-	0.0144	
	55.936511	26.224224	043007 Etilbenzols	0.438	-	0.4206	
	55.937560	26.218895	070010 Propilēnglikola metilēteris (alfa-)	0.462	-	0.483	
Drenāžas rezervuārs ar tilpumu V=25 m ³ (A24-1)	55.941132	26.222919	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	2.933	-	0.128	-
			043003 Benzols	0.007	-	0.00031	
			043015 Toluols	0.0736	-	0.0032	
			043013 Meztitlēns (1,3,5- Trimetilbenzols)	0.0091	-	0.0004	
			041004 Cikloheksāns	0.1208	-	0.0053	
			043009 m-Ksilols (meta- ksilols, 1,3-dimetilbenzols)	0.1695	-	0.0074	
			041007 Heksāns	0.0015	-	0.000064	
Drenāžas rezervuārs ar tilpumu V=25 m ³ (A24-2)	55.940963	26.221721	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	2.933	-	0.128	-
			043003 Benzols	0.007	-	0.00031	
			043015 Toluols	0.0736	-	0.0032	
			043013 Meztitlēns (1,3,5- Trimetilbenzols)	0.0091	-	0.0004	
			041004 Cikloheksāns	0.1208	-	0.0053	
			043009 m-Ksilols (meta- ksilols, 1,3-dimetilbenzols)	0.1695	-	0.0074	

			041007 Heksāns	0.0015	-	0.000064	
Drenāžas rezervuārs ar tilpumu V=13 m ³ (A24-3)	55.937363	26.219266	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	4	-	0.156	-
			043003 Benzols	0.0108	-	0.00042	
			043015 Toluols	0.5	-	0.02	
			043013 Meztīlēns (1,3,5- Trimetilbenzols)	0.03	-	0.0012	
			041004 Cikloheksāns	0.0004	-	0.000016	
			043007 Etilbenzols	0.0028	-	0.00011	
			043009 m-Ksilols (meta- ksilols, 1,3-dimetilbenzols)	0.0052	-	0.0002	
			041007 Heksāns	0.018	-	0.0007	

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no tehnoloģiskajām iekārtām (emisijas avoti A1-A6, A21-A23) atļautas atbilstoši 2021. gadā izstrādātajam stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP) un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem emisijas avotu fizikālajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt atbilstoši ražotāja ekspluatācijas noteikumiem.

8.3.2. Pēc iespējas saīsināt mazas jaudas sadedzināšanas iekārtu darbības palaišanas un apturēšanas periodus. Ja jau iepriekš darbībā esošas iekārtas izmantošana uz kādu laiku ir apstādināta, iekārtas iekurināšanas laikā ierobežot zālveida emisijas.

8.3.3. Dīzeļdegvielas uzglabāšanas rezervuārus un cauruļvadus darbināt atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām.

8.4. smakas

8.4.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošas smakas.

8.4.2. Ja par uzņēmuma darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.3. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei, dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti no visiem emisijas avotiem atbilstoši SPAELP aprēķiniem. Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.

8.5.2. Emisiju uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums, emisijas faktori utt. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās, kā uzskaites žurnālu.

8.5.3. Slāpekļa dioksīda (NO₂), daļiņu PM un oglekļa oksīda (CO) emisiju mērījumus no katlu mājas emisijas avotiem A17 un A17A veikt saskaņā ar 24.tabulā norādītajām paraugu ņemšanas un analīzes veikšanas metodēm. Metodes zemākā noteikšanas robeža nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām noteiktās koncentrācijas (robežvērtības).

8.5.4. Nodrošināt, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņem vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.

8.5.5. Emisiju mērījumu paraugu ņemšanu organizēt tā, lai emisiju mērījumi tiktu veikti no visām ekspluatācijā esošajām sadedzināšanas iekārtām.

8.5.6. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt tehnoloģiskos risinājumus piesārņojuma samazināšanai un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.

8.5.7. Gaisu piesārņojošo vielu emisijas mērījumu rezultātus un citu informāciju bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma darīt pieejamus VVD

Latgales RVP.

8.5.8. Emisijas avotiem A17 un A17a līdz 2026. gada 31. decembrim nodrošināt emisiju robežvērtību ievērošanu atbilstoši MK 2021.gada 07. janvāra noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 7. pielikuma III nodaļas tabulai. Sākot ar 2027. gada 1. janvāri nodrošināt emisiju robežvērtību ievērošanu atbilstoši MK 2021.gada 07. janvāra noteikumu Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 7. pielikuma IV nodaļas tabulai un aktualizēt SPAELP.

24.Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode*	Analīzes metode un tehnoloģija*	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Emisiju gaisā monitorings					
A17	oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, daļiņas (putekļi PM)**	LVS ISO 10396:2007 LVS ISO 9096:2018		Reizi piecos gados	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzraudzības metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
A17a	oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, daļiņas (putekļi PM)**	LVS ISO 10396:2007 LVS ISO 9096:2018		Reizi piecos gados	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzraudzības metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju

*Vai citām akreditētām metodēm, kas nodrošina ka iegūtie dati ir ticami, reprezentatīvi un salīdzināmi.

**Līdz 2027. gada 1. janvārim

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

8.6.1. Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti atbilstoši SPAELP aprēķiniem. Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.

8.6.2. Emisijas aprēķinus un datus par faktisko degvielas patēriņu, iekārtu darbības ilgumu, kā arī citus izejdatus, kas nepieciešami emisijas aprēķiniem, reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam. Datorizētas uzskaites gadījumā, vienu reizi gadā veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Uztādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas vai mainot tehnoloģiskos procesus 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt VVD Latgales RVP iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu atbilstoši plānotajām izmaiņām).

8.9.2. Testēšanas pārskatus ar gaisu piesārņojošo vielu, t.sk. smakas emisijas monitoringa rezultātiem pievienot, aizpildot ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.

8.9.3. Apkures katlu testēšanas rezultātus un to izvērtējumu iesniegt VVD Latgales RVP kopā ar Monitoringa gada pārskatu atbilstoši šīs atļaujas 6. punkta 6.1. apakšpunkta nosacījumam Nr.6.1.3..

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Notekūdeņus no LRDS “Ilūkstes” teritorijas (sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņus) pēc attīrīšanas lokālajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI identifikācijas Nr. A800134) novadīt novadgrāvī un pēc ~ 100 m Ilūkstes upē (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800128).

9.1.2. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos pēc NAI norādīta 16. tabulā.

9.1.3. Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums norādīts šīs Atļaujas 17. tabulā.

9.1.4. Aizliegta neattīrītu notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos un vidē.

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela, parametrs	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l)	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)	Pēc attīrīšanas mg/l 24 stundas (vidēji)	Pēc attīrīšanas tonnas gadā (vidēji)
N800128 Sadzīves, ražošanas un lietus ūdens kanalizācija NAI. Izplūde meliorācijas grāvī un pēc 100 m Ilūkstes upē	BSP ₅	25	Sadzīves notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana, ražošanas un lietus notekūdeņu mehāniskā attīrīšana. Attīrīšanas efektivitāte 80 %	<25	1.506
	ĶSP	125		<125	7.528
	Suspendētas vielas	35		<35	2.108
	P _{kop}	nelimitēti		nelimitēti	nelimitēti
	N _{kop}	nelimitē		nelimitēti	nelimitēti
	Naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10–C40 indekss)	0.1		0.1	0,006

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m3 gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Meliorācijas grāvis – 100 m Ilūkstes upe	N800128	55.946944	26.225278	Ilūkstes upe	43447 Ilūkste no Raudas līdz Eglainei	-	165	60225*	24 h/dnn 365 dnn/gadā

* papildus līdz 10 000 m³ lietus notekūdeņi no LRDS "Ilūkste" teritorijas. Spēcīga lietus un citu netipisku apstākļu radītā slodze šeit netiek ņemta vērā.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

- 9.2.1. Regulāri veikt savā teritorijā esošo kanalizācijas tīklu apsekošanu, nepieciešamības gadījumā veikt remonta darbus, lai nepieļautu gruntsūdeņu iekļūšanu esošajā sadzīves kanalizācijas sistēmā un piesārņojuma infiltrāciju (ar neattīrītajiem notekūdeņiem) gruntī.
- 9.2.2. Lokālās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (biodīķi ar smilts filtru) ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.
- 9.2.3. Regulāri veikt komunālo notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu BIO M-15, notekūdeņu no automazgātavas un lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt to regulāru tīrīšanu, ievērojot lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas nosacījumus, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā.
- 9.2.4. Sadzīves notekūdeņus pirms novadīšanas kopējā kanalizācijas sistēmā attīrīt esošajās lokālajās NAI – BIO M-15. Nodrošināt otrējo (bioloģisko) sadzīves notekūdeņu attīrīšanu. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI. NAI ekspluatāciju veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.
- 9.2.5. NAI ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgos paraugus pirms to emisijas vidē.
- 9.2.6. Nodrošināt BIO M-15 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apvadlīnijas plombēšanu. Notekūdeņu uzskaites žurnālā reģistrēt apvadlīnijas plombēšanas datumu, plombas numuru. Datus ar parakstu apliecināt atbildīgajai personai.
- 9.2.7. Gadījumos, kad notekūdeņi tiek novadīti pa BIO M-15 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apvadlīniju fiksēt uzskaites žurnālā, norādot datumu, laiku, notekūdeņu novadīšanas ilgumu, cēloni un novadīto notekūdeņu daudzumu m³, kas noteikts ar tiešajiem mērījumiem vai aprēķinu ceļā. Ierakstu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.
- 9.2.8. Uzturēt darba kārtībā esošos 3 biodīķus /nostādinātājus (kopēja platība 16 600 m², darba tilpums ~ 28500 m³) un vienu naftas produktu savākšanas baseinu (platība ~ 600 m², darba tilpums ~ 900 m³). Regulāri veikt krastu tīrīšanu un pļaušanu.
- 9.2.9. Uzturēt kārtībā esošo filtrēšanas staciju (ierīkota pirms notekūdeņu novadīšanas grāvī un tālāk Ilūkstes upē, ar ražīgumu 360 m³/dnn). Avāriju gadījumā, kad pastāv virszemes ūdeņu piesārņojuma ar naftas produktiem risks, nekavējoties atjaunot filtrēšanas stacijas darbību.
- 9.2.10. Nodrošināt regulāru NAI pieguļošās teritorijas tīrīšanu, kā arī attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas pieguļošās teritorijas tīrīšanu.
- 9.2.11. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Veikt notekūdeņu tiešo uzskaiti un notekūdeņu tiešās uzskaites datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī.

9.3.2. Nodrošināt notekūdeņu paraugu ņemšanu un paraugu analīžu veikšanu pēc 24.a. tabulā norādītajiem parametriem un atbilstoši 24.a. tabulā uzrādītajam grafikam

9.3.2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas NAI izplūdes kanālā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800128, notekūdeņu izplūde grāvī un pēc ~100m Ilūkstes upē). Jānodrošina pieejamība pie NAI un notekūdeņu analīžu paraugu ņemšanas vietām - ierīkot taku, izplaut zāli.

9.3.3. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu ievērot normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

9.3.4. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un testēšanu.

24.a Tabula LRDS “Ilūkste” ražošanas, lietus un sadzīves notekūdeņu testēšanas grafiks

Ingredienti	Nosakāmie rādītāji (testēšanas biežums gadā)			
	Ieplūdē	Izplūdē	Ilūkstes upē, augšpus notekūdeņu izplūdes vietai (50 m no grāvja ietekas Ilūkstes upē) Nr.N800128	Ilūkstes upē, lejpus notekūdeņu izplūdes vietai (50 m no grāvja ietekas Ilūkstes upē) Nr.N800128
Suspendētās vielas	2x gadā	2x gadā	1x gadā	1x gadā
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš BSP ₅ (mg/l O ₂)	2x gadā	2x gadā	1x gadā	1x gadā
ĶSP	2x gadā	2x gadā	-	-
N _{kop}	2x gadā	2x gadā	-	-
Amonija joni (mg/l NH ₄ ⁺)	-	-	1x gadā	1x gadā
Nitritjoni NO ₂	-	-	1x gadā	1x gadā

P _{kop}	2x gadā	2x gadā	1x gadā	1x gadā
Naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C ₁₀ –C ₄₀ indekss)	2x gadā*	2x gadā	1x gadā	1x gadā
Izšķīdušais skābeklis (mg/l O ₂)	-	-	1x gadā	1x gadā

* Pēc lokālajām NAI (naftas uztvērējiem) pirms notekūdeņu novadīšanas uz biodīķu nostādinātāju.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Virszemes ūdeņu mērījumus Ilūkstes upē veikt akreditētā laboratorijā atbilstoši 13.3.1. tabulā uzrādītajam grafikam.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Notekūdeņu testēšanas pārskatus pievienot vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapai „Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”. Ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem (piemēram, piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumi), operatoram nekavējoties informēt VVD Daugavpils RVP, un veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai. Informāciju par veiktajām darbībām reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

SIA „LatRosTrans” piesārņojošā darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos trokšņa rādītājus zonās, kurās tiek vērtējami.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Gadījumā, ja ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par paaugstinātu troksni ārpus SIA “LatRosTrans” teritorijas:

- nekavējoties noskaidrot traucējošā trokšņa avotu;

- veikt trokšņa mērījumus uz objekta robežas vai pie trokšņa uztvērēja. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm;
- veikt pasākumus trokšņa samazināšanai.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mērījumu rezultātus divu nedēļu laikā pēc to veikšanas iesniegt Veselības inspekcijai un VVD Latgales RVP informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Atļautie radīto, savākto un uzglabāto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti šīs Atļaujas 21. un 22. tabulā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošās atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējs abiedrībā m)	Kopā ienākošās atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējs abiedrībā m)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0	Darbinieki	75	0	75	0	0	0	0	75	75

170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	0	teritorijas labiekārtošana	50	0	0	0	0	0	0	50	50
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	0	teritorijas labiekārtošana	50	0	0	0	0	0	0	50	50
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	0	remonta darbi	2	0	2	0	0	0	0	2,0	2
191201 Papīrs un kartons	Nē	0	iepakojum s	5	0	5	0	0	0	0	5,0	5
160103 Nolietotas riepas	Nē	0	autotransp orts	3	0	3	0	0	0	0	3,0	3
160708 Naftas produktus saturoši atkritumi	Jā	0	ražošanas procesa un avārijas rezultātā	500	0	500	0	0	0	0	500	500
190813 Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Jā	0	nosēdbasei nu dūņas	350	0	350	0	0	0	0	350	350

130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0	transports, iekārtas	2	0	2	0	0	0	0	2,0	2
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	0	ķīmisko vielu un produktu izmantošana	1	0	1	0	0	0	0	1,0	1
170503 Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi	Jā	270	ražošanas procesa un avārijas rezultātā	500	0	500	0	0	0	0	500	500
170603 Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur	Jā	0	ražošanas iekārtas	1	0	1	0	0	0	0	1,0	1
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	0	Transports, elektro un telesakaru iekārtas	2	0	2	0	0	0	0	2,0	2

200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	0	ražošanas iekārtas	1	0	1	0	0	0	0	1,0	1
160506 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi	Jā	0	laboratorij a	10	0	10	0	0	0	0	10,0	10
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0	Izlijušās degvielas savākšana ar absorbenta materiālie m	10	0	10	0	0	0	0	10,0	10

200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0	apgaismojums	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0,2	0.2
200140 Metāli	Nē	0	remonta darbi un iekartu nomaiņa	60	0	60	0	0	0	0	60,0	60
190805 Sadržīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	1	Attīrīšanas iekārtas	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	kontainers	75	Autotransports	Uzņēmums, kas ir saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	kontainers	50	Autotransports		
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	kontainers	50	Autotransports		

200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	kontainers	2,0	Autotransports
191201 Papīrs un kartons	Nē	kontainers	5,0	Autotransports
160103 Nolietotas riepas	Nē	garāžas telpas	3,0	Autotransports
160708 Naftas produktus saturoši atkritumi	Jā	n/ produktu nogulsņējumu krātuves – 2.gab.	500	Autotransports
190813 Citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Jā	n/ produktu nogulsņējumu krātuves – 2.gab.	350	Autotransports
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	mucas	2,0	Autotransports
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	kontainers	1,0	Autotransports
170503 Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi	Jā	poligons	500	Autotransports
170603 Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur	Jā	kontainers	1,0	Autotransports
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	kontainers	2,0	Autotransports
200135 Bīstamus komponentus saturošas	Jā	kontainers	1,0	Autotransports

nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei						
160506 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi	Jā	kontainers	0,2	Autotransports		
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	kontainers	10,0	Autotransports		
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	kārbas	0,2	Autotransports		
200140 Metāli	Nē	Konteiners, betonēts laukums	60,0	Autotransports		
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	Dūņu mineralizators DN1500; V=5,3 m3	0,5	Autotransports	Apstrādātās dūņas no sadzīves notekūdeņu bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām drīkst izmantot lauksaimniecības zemju mēslošanai, gan mežsaimniecībā, gan teritorijas apzaļumošanas darbiem vai nodot	

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

- 11.2.1. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
- 11.2.2. Neveidot atkritumu uzkrājumus, kas pārsniedz uzglabāšanas tvertņu/konteineru ietilpību.
- 11.2.3. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu APUS.
- 11.2.4. Notekūdeņu dūņas, kas radušās bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli. NAI darbības rezultātā radušos atkritumus (dūņas) atļauts izmantot apzaļumošanā, ja tiek ievēroti normatīvajos aktos par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu norādītās prasības, t.sk. drīkst izmantot vienu gadu uzglabātas notekūdeņu dūņas ar sausas saturu vismaz 25 %, un bez nepatīkamas smakas. NAI darbības rezultātā radušos atkritumus (dūņas) atļauts izmantot arī lauksaimniecības zemju mēslošanai, mežsaimniecībā vai nodot citam pārstrādes uzņēmumam, ja tiek ievērotas normatīvajos aktos par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu norādītās prasības. Pamatojoties uz iegūtajiem notekūdeņu dūņu kvalitātes rādītājiem, katrai notekūdeņu dūņu sērijai jānoformē attiecīgu kvalitātes apliecību, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu. Aizliegta neapstrādātu notekūdeņu dūņu izkļiedēšana teritorijā.
- 11.2.5. Uzturēt kārtībā teritoriju –nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtas teritoriju.
- 11.2.6. Uzglabāt atkritumus tikai tiem paredzētās vietās saskaņā ar 22. tabulā iekļauto informāciju, kā arī kontrolēt vai atkritumi nesatur citus neatļautus atkritumu veidus.
- 11.2.7. Nodrošināt nebīstamo atkritumu īslaicīgo uzglabāšanu speciāli aprīkotajā laukumā, slēgtajos konteineros (atkritumu klase 170904, 200307, 191201, 160103, 170107, 200140) un nodot atkritumu apsaimniekotajam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai.
- 11.2.8. Objekta darbības rezultātā radušos sadzīves atkritumus (atkritumu klase 200301), savākt un īslaicīgi (ne ilgāk par divām nedēļām) uzglabāt slēgtajos ūdensnecaurļaidīgajos konteineros un nodot atkritumu apsaimniekotajam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai un ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu administratīvajā teritorijā.
- 11.2.9. Bīstamus atkritumus (atkritumu klase: 130208 150110, 170603, 200133, 200135, 160506, 150202, 200121) īslaicīgi (līdz gadam) uzglabāt speciālajos hermētiskajos konteineros, kas izvietoti uz ūdens un piesārņojošo vielu necaurļaidīga seguma. Bīstamos atkritumus (naftas produktus saturošie atkritumi - atkritumu klase 160708, kas rodas rezervuāru tīrīšanas laikā un citu rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas procesu dūņas, kas satur bīstamas vielas- atkritumu klase 190813) īslaicīgi (līdz gadam) uzglabāt naftas produktu nogulšņu krātuvē.

11.2.10. Bīstamos atkritumus (ar naftas produktiem piesārņotās grunts, atkritumu klase 170503) atļauts uzglabāt poligonā (laukumā) ilgāk par trim gadiem. Kopējais atļautais uzglabāšanas daudzums - 500 t/a, vienlaicīgi uzglabājamais daudzums - līdz 150 m³ jeb 270 tonnām.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

11.3.1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālajā statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt visu atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, uzglabāšanas, nodošanas izvešanai uzskaiti hronoloģiskā secībā, un uzglabāt šos materiālus trīs gadus.

11.3.2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskajā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

11.3.3. Visu uzskaites datu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.

11.3.4. Veikt notekūdeņu dūņu kvalitātes kontroli atbilstoši 24.b tabulai.

11.3.5. Atbilstoši normatīvo aktu par notekūdeņu dūņām prasībām:

- katrai notekūdeņu dūņu sērijai noformēt notekūdeņu dūņu kvalitātes apliecību;
- kvalitātes apliecības kopiju izsniegt notekūdeņu dūņu lietotājam;
- reģistrēt katras sērijas kvalitātes apliecību speciālā reģistrācijas žurnālā;
- veikt katras notekūdeņu dūņu sērijas masas, kvalitātes un izmantošanas uzskaiti un attiecīgos datus ierakstīt speciāli iekārtotā reģistrācijas žurnālā.

24.b Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode*	Analīzes metode un tehnoloģija*	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes.
Notekūdeņu dūņas	Vides reakcija (pH)	LVS ISO 5667	LVS ISO 10390:2002	Katrā notekūdeņu dūņu sērijā	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
	Organiskās vielas daudzums (%)		LVS ISO 10694:1995		
	Slāpeklis (N) sausnā (g/kg)		LVS ISO 11261:2002		
	Amonija slāpeklis (N-NH ₄) sausnā		ISO/TS 14256-1:2003		

	(g/kg)				
	Fosfors (P) sausnā (g/kg)		LVS 398:2002		
	Sausna (%)		LVS ISO 11465:1993		

* Vai citām akreditētām metodēm.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot VVD Latgales RVP (tālrunis: 26338800, e-pasts: latgale@vvd.gov.lv).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Atkritumus un izejvielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.

12.2. Vietās, kur notiek ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbentu – ķīmisko vielu vai maisījumu, kā arī naftas produktu noplūžu savākšanai.

12.3. Vietās, kur iespējama naftas produktu noplūde, nodrošināt brīvu pieeju absorbentiem noplūžu savākšanai. Nekavējoties veikt naftas produktu noplūžu savākšanu. Ar naftas produktiem piesārņoto absorbentu nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

12.4. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā objekta teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.5. Turpināt sanācijas pasākumu un pazemes ūdeņu monitoringa veikšanu LRDS "Ilūkstes" teritorijā.

12.6. Vienlaicīgi ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu iesniegt monitoringa un sanācijas veikšanas darbu

programmu nākamajam periodam. Izstrādājot ikgadējo monitoringa un sanācijas veikšanas darbu programmu, ņemt vērā iepriekšējā sanācijas perioda pārskatā sniegtās rekomendācijas monitoringa un sanācijas darbiem LRDS "Ilūkste" teritorijā nākamajam periodam.

- 12.7. Nodrošināt savlaicīgu un regulāru ar naftas produktiem un ķīmiskām vielām piesārņotās augsnes un grunts utilizāciju, lai nepieļautu piesārņojuma izplatīšanos apkārtējā vidē.
- 12.8. Veicot mehānisko transportlīdzekļu remontdarbības darbību, vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidot tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī.
- 12.9. Nodrošināt pazemes ūdeņu un grunts monitoringu pēc rezervuāru demontāžas darbiem, pamatojoties uz grunts un pazemes ūdeņu vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti MK 25.10.2005. noteikumos Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”. Iesniegt VVD Latgales RVP ziņojumu, norādot informāciju par rezervuāru bijušo izvietojumu, tehnisko stāvokli, tajos uzglabātām vielām, rezervuāru likvidēšanas veidu un vietu, grunts un pazemes ūdeņu monitoringa rezultātiem pēc rezervuāru demontāžas.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

- 14.1. Netipiskajos apstākļos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto instrukciju, kā arī ievērojot šīs Atļaujas nosacījumus.
- 14.2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku.
- 14.3. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.
- 14.4. LRDS "Ilūkste" tehnoloģisko iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.

14.5. Uzturēt kārtībā esošo filtrēšanas staciju (ierīkota pirms notekūdeņu novadīšanas grāvī un tālāk Ilūkstes upē, ar ražīgumu 360 m³ /dnn). Avāriju gadījumā, kad pastāv virszemes ūdeņu piesārņojuma ar naftas produktiem risks, nekavējoties atjaunot filtrēšanas stacijas darbību.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

- 15.1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD Latgales RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiek veikti piesārņojuma riska novēršanai un tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem.
- 15.2. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt visa veida ķīmisko vielu un maisījumu palieku izvešanu, nododot licencētai organizācijai, vai utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.
- 15.3. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu utilizācijai komersantam (atkritumu apsaimniekotājam), kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
- 15.4. LRDS "Ilūkste" slēgšanas gadījumā SIA "LatRosTrans" pienākums ir informēt VVD Latgales RVP un Ilūkstes novada domi, kā arī zemes īpašniekus par veiktajiem sanācijas un monitoringa darbiem uzņēmuma teritorijā. SIA "LatRosTrans" jāiesniedz VVD Latgales RVP pasākumu plāns par tālāko objekta izmantošanu/apsaimniekošanu. SIA "LatRosTrans" pienākums informēt iespējamās tiesības un pienākumu pārņēmējus par pazemes piesārņotām vai potenciāli piesārņotām vietām attiecīgajā īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā un tās apkārtņē

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

- 16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām, Drošības pārskatu un Civilās aizsardzības plānam.
- 16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi,

veikt sanācības pasākumus.

- 16.3. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto drošības pārskatu, apstiprinātajām instrukcijām, avāriju likvidācijas plānā un civilās aizsardzības plānā noteiktajām rīcībām un šīs atļaujas Nr.DA10IB0010 15. punkta nosacījumiem.
- 16.4. Avārijas risku novēršanai un rūpnieciskās avārijas kaitīgās iedarbības samazināšanai (ja avārija ir notikusi), stingri ievērot instrukcijas un nodrošināt tehnoloģisko, ugunsdrošības un sprādziendrošības, darba drošības, civilās aizsardzības un vides aizsardzības pasākumu izpildi, kuri ir noteikti drošības pārskatā.
- 16.5. Nodrošināt piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku.
- 16.6. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā ražotnē esošu ugunsdzēsības sistēmu, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos ražotnē un savlaicīgi novērstu avāriju risku un piesārņojuma risku. Pastāvīgi veikt ugunsdzēsības sistēmu stāvokļa kontroli.
- 16.7. Rīcība degvielas noplūdes gadījumā:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt nepieciešamos preventīvos pasākumus;
 - ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveida informēt VVD Latgales RVP par draudiem, veiktajiem preventīviem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveida ziņot VVD Latgales RVP par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, kā arī veikt sanācības pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

- 17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
- 17.2. Avāriju gadījumā nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni Nr. 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo

vīdes piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vīdes valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

18.1. Pārbaudes laikā nodrošināt vīdes valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

18.2. Objektā jābūt pastāvīgi pieejamiem šādiem dokumentiem:

- pārskats par pazemes ūdeņu un grunts sākotnējo izpēti;
- pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti par pēdējiem pieciem gadiem;
- grunts un pazemes ūdeņu izpētes rezultāti šādos gadījumos: degvielas noplūde, cisternu aizvākšana/demontāža;
- dati par notekūdeņu attīrīšanu no nogulsniem un naftas produktiem;
- rīcības plāns gadījumam, ja notikusi degvielas noplūde;
- ugunsdrošības instrukcija un citi dokumenti atbilstoši normatīviem aktiem par ugunsdrošību;
- kontroles dati cisternu īslaicīgas neizmantošanas gadījumā;
- informācija par cisternu aizvākšanu un pārvēršanu nelietojamā stāvoklī;
- atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai;
- civilās aizsardzības plāns;
- drošības pārskats.