



Valsts vides dienests

LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Jaunā ostamala 2a, Liepāja, LV-3401, tālr. 63424826, e-pasts liepaja@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI Nr.LI11IB0048

Komersanta nosaukums: **SIA „Lutriņi”**

Juridiskā adrese: „Vārpas”, Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV3861

Vienotais reģistrācijas numurs: 48503000558

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 1992.gada 23.marts

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 2004.gada 17.augusts

Iekārta, operators: **Lutriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)**

Adrese: „Attīrīšanas iekārtas” Lutriņu pag., Saldus novads LV3861

Tālruņa numurs: **63831275**

Elektroniskā pasta adrese: sia.lutrini@sveiks.lv

Teritorijas kods: **840266**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma: 8.punkta 8.9. apakšpunktam – **notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (darbības) ar jaudu 20 un vairāk m³ diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011.gada 31.oktobris

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2019.gada 13.maijs

Atļauja izsniegta esošai piesārņošanai darbībai

Izsniegšanas datums: 2011.gada 30.novembris

Izsniegšanas vieta: **Liepāja**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2019. gada 30.jūlijs**

Direktors _____ R.Pečulis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās darbības termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta trešo¹ daļu

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	3

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība un iesnieguma novērtējums</i>	4
6. Pieteiktās darbības īss apraksts	4
7. Atrašanās vietas novērtējums	6
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi(norādot, kā tie ņemti vērā)	6
9. Iesnieguma novērtējums	7

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	9
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	9
11. Resursu izmantošana.....	10
12. Gaisa aizsardzība.....	10
13. Notekūdeņi	11
14. Troksnis.....	13
15. Atkritumi.....	14
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām ¹⁴	
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	14
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos –piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	14
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi	15
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	15
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru,kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.....	15
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm ..	16

Pielikumi.

1.pielikums–Informācija par iesniegumu, tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem	16
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vēstule	33
Saldus novada pašvaldības vēstule.....	35
2.pielikums – Iesnieguma kopsavilkums	19

<u>Tabulas</u>	22
----------------------	----

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

1. Likums "Par piesārņojumu"
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai”

* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

1. Atļauja izsniegta **2011.gada 30. novembrī un derīga visu iekārtas darbības laiku** (likums "Par piesārņojumu" 32.panta 1.daļa).
2. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Pārvaldē:
 - vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. punktu;
 - mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
 - pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;
 - ja to nosaka citi normatīvie akti.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Atļaujas Nr.LI11IB0048 kopijas elektroniski ir nosūtītas:

- Vides pārraudzības valsts birojam, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv;
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv;
- Saldus novada pašvaldībai, e-pasts: dome@saldus.lv

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

2019. gada 30. jūlijā pārskatītā atļauja Nr. LI11IB0048 aizstāj 2011. gada 30.novembrī izsniegto B kategorijas atļauju Nr. LI-11-IB-0048.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

Lutriņi ir Saldus novada Lutriņu pagasta viena no lielākajām apdzīvotajām vietām.

Centralizētai kanalizācijai pieslēgti - 450 iedzīvotāji, skola ar 150 skolniekiem un darbiniekiem, bērnudārzs ar 20 pirmskolas vecuma bērniem, kā arī veikals, pasts, pašvaldība ar 20 darbiniekiem un pansionāts Ābeles (~80 cilvēki).

Lutriņu kanalizācijas sistēma ekspluatācijā tika nodota 1985.gadā. Kanalizācijas sistēmas tips - kopējā. Patreizējās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) ar jaudu 127 m³/dnn sastāv no:

- Restu akas,
- Nosēdakas – baseina,
- Avārijas izlaides akas,
- Sūkņu stacijas,
- Spiediena dzēšanas akas,
- Emšerakas jeb pūdētāja,
- 1.pakāpes biodīķa (BD),
- 2 pārplūdes akām,
- 2.pakāpes biodīķa (BD),
- Jaucējakas,
- Sadales akas,
- Kontaktbaseina,
- Izplūdes akas.

Kanalizācijā nokļūst tikai saimnieciski - fekālie notekūdeņi, kas pa pašteses kolektoriem tiek padoti uz NAI restu aku , kas paredzēta notekūdeņu attīrīšanai no mehāniskiem piemaisījumiem. Tālāk seko avārijas izlaide ar noslēdzošo armatūru, pēc tam sūkņu stacija. Caurplūde tiek regulēta ar aizbīdni sadales kamerā. Ieplūdes caurules beigās ir spiediena dzēšanas aka. Notekūdeņi tiek pārsūkņēti uz betonētu emšeraku. Emšerakas tilpums - 148 m³. Pēc emšerakas notekūdeņu plūsma tiek novadīta uz biodīķiem, katra biodīķa darba tilpums 4050 m³, izmēri 110x36 m. No biodīķiem - attīrītie notekūdeņi caur aku sistēmu tiek novadīti Krimildes upē. Ir uzstādīts notekūdeņu plūsmas mērītājs. Uz doto brīdi NAI fiziskais nolietojums ir 50 %.

Sauso sadzīves atkritumu savākšanai ciematā izvietoti standarta konteineri. Konteinerus 2x mēnesī izved atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums.

Pārvaldes vērtējums. Operatora darbības procesa apraksts ir sniegts pietiekošā detalizācijas pakāpē, lai uz tā pamata izvērtētu vides piesārņojuma riskus un izvirzītu atļaujas nosacījumus.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

Lutriņu ciems ir Lutriņu pagasta apdzīvotā vieta ar daudzstāvu ēkām, vienkāpju apbūvi un ražošanas būvēm un atrodas Saldus novadā 12 km uz Z no Saldus.

Pagasta reljefu veido lēzeni viļņots pamatmorēnas līdzenums. Pret Ventas ieplaku vērsta Lutriņu pagasta R daļa bagāta mežiem, kur pārsvarā ir lēzeni viļņoti pamatmorēnas līdzenumi, kas austrumu virzienā pāriet morēnpaugurainēs, bet rietumu virzienā noslīd Ventas-Usmas ieplakā. Ciema attīrīšanas iekārtas izbūvētas ciema nomalē - 500 metru attālumā no centra ZR virzienā, NAI atrodas tehniskās apbūves teritorijā. NAI teritorija atrodas līdz 1600 m attālumā no Krimeldes upes.

Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 500 m uz DDA no NAI. NAI visapkārt ir lauksaimniecības zemes un meža zemes

2013.gada 25.aprīlī Saldus novada dome ir apstiprinājusi Saldus novada Teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam un ir izdoti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar grafisko daļu. Atbilstoši Lutriņu pagasta Lutriņu ciema teritorijas pašreizējās un plānotās izmantošanas grafiskai daļai redzams, ka notekūdens attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas *Tehniskās apbūves teritorijā (T)*. Saldus novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka T ir teritorijas inženiertehniskā apgādes būvju un komunikāciju izvietošanai, kā arī ceļu, ielu, dzelzceļu un laukumu teritorijas, kuras paredzētas autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksmei.

Pieļaujama tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana sekojošiem mērķiem:

- inženiertehniskā infrastruktūra;
- sauszemes transporta būvju būvniecība – autoceļu, dzelzceļu, ielu, satiksmes organizācijas laukumu izbūve; transportlīdzekļu novietņu ierīkošana un izbūve; sliežu ceļu izbūve; tiltu, estakāžu, tuneļu, pazemes ceļu būvniecība utt.
- transporta infrastruktūra – satiksmes un sakaru ēku būvniecība (garāžu ēkas – pazemes, virszemes, daudzstāvu, ar atsevišķām bloķētām telpām);
- ūdenstransporta infrastruktūras izbūve un ierīkošana;
- energoapgādes uzņēmumu apbūve.

Pārvaldes vērtējums - Operators sniedzis pietiekamu aprakstu par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu, kas atbilst reālajai situācijai. Teritorija neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jūtīgajā teritorijā, noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, tajā neatrodas valsts vai vietējas nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi. Objekta darbība atbilst pilsētas teritorijas plānojumā norādītajam zemes izmantošanas veidam.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

2019.gada 31.maijā no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas saņemta vēstule (4.6.1.-25./13128/) skatīt 1.pielikumu. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa neiebilst atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:

1. Tiks ievēroti „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktie darbības aprobežojumi aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. *Ņemts vērā C sadaļas 16.punktā.*
2. Netiks pārsniegti NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par NAI darbības rezultātā radīto troksni veikt

trokšņa līmeņa instrumentālos mērījumus apbūves teritorijās (pie dzīvojamām ēkām, no kurām saņemtas sūdzības par saimnieciskās darbības rezultātā radīto troksni). Trokšņa līmeņa pārsniegšanas gadījumā projektēt un realizēt prettrokšņa pasākumus.

Nav ņemts vērā, jo troksnis objektā ir nenozīmīgs.

3. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Ņemts vērā C sadaļas 13.2.punktā.

4. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 02.05.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām. *Ņemts vērā C sadaļas 15.2.punktā.*

5. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai. *Nav ņemts vērā, jo smakas objektā ir nenozīmīgas.*

6. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām. *Ņemts vērā C sadaļas 15.2.punktā.*

2019.gada 31.maijā Pārvaldē saņemta Saldus novada pašvaldības vēstule Nr. 4-38.1/1891. skatīt 1.pielikumu. Pašvaldība neiebilst atļaujas izsniegšanai.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.

8.4.operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Atbilstoši Operatora iesniegumā norādītai informācijai, uzstādīts notekūdeņu plūsmas mērītājs, lai veiktu precīzu novadīto notekūdeņu uzskaiti.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens.

Ūdensapgādi reglamentē Pārvaldes izsniegtā ūdens resursu lietošanas atļauja Nr.LI19DU0008. NAI darbības nodrošināšanai nav nepieciešams ūdens.

Enerģija.

Elektroenerģiju objekta vajadzībām nodrošina AS „Latvenergo”. NAI darbības nodrošināšanai siltumapgāde nav nepieciešama.

Ķīmiskās vielas.

NAI neizmanto ķīmiskās vielas, maisījumus un citus materiālus notekūdeņu attīrīšanai.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

9.5. smaku veidošanās;

NAI darbības rezultātā neveidojas smakas, kas varētu atstāt negatīvu iedarbību uz apkārtējo iedzīvotāju labsajūtu. Nav ziņu par iedzīvotāju sūdzībām. Smaku mērījumi vidē nav veikti.

Pārvaldes vērtējums: Veicot NAI tīrīšanu, vai arī iekārtu avārijas gadījumā iespējami īslaicīgi smaku traucējumi – specifiska kanalizācijas ūdeņu smaka. Pārvaldē nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām no NAI un kanalizācijas sūkņu stacijām, tādēļ nav nepieciešams veikt pasākumus smaku novēršanai.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Notekūdeņi tiek novadīti caur ciema NAI Krimeldes upē, skatīt 17.tabulu.

Operators pārvaldē ir iesniedzis notekūdeņu testēšanas pārskatus par 2016. un 2017.gada pusgadu. Notekūdeņu paraugus NAI ieplūdē un izplūdē ņēma un to testēšanu veica „BIOR” laboratorija (akreditācijas Nr.LATAK-T-012). Ciema NAI ieplūdes/izplūdes piesārņojošo vielu emisijas ūdenī ir apkopotas B1 tabulā.

B1.tabula

Piesārņojošās vielas notekūdeņos (2017., 2018.g)

Piesārņojošā viela	Faktiskā piesārņojošo vielu koncentrācija pirms un pēc NAI izplūdei N400041 (mg/l)					
	24.03. 2017.	10.10. 2017.	%	27.03. 2018.	11.09. 2018.	%
Suspendētas vielas	166/20,0	11,8	88	58,0/28,0	17,0	52
BSP ₅	153/68,0	14,0	56	64,0/27,0	133	48
ĶSP	231/85,8	75,8	63	139/75,7	204	46
N kopējais	-/8,97	15,4		-/6,98	5,9	
P kopējais	-/4,35	1,66		-/3,49	3,64	
N/NH ₄	-/8,44	15,2		-/6,89	5,29	
N/NO ₃	-/0,50	<0,10		-/<0,10	-	
P/PO ₄	-/3,62	1,26		-/2,74	2,54	

Pārvaldes vērtējums: Galvenās vielas, kas tiek novadītas vidē pēc NAI, ir tipisku sadzīves notekūdeņu paliekošais piesārņojums: suspendētās vielas, kopējais slāpeklis un kopējais fosfors, kā arī bioķīmiskais un ķīmiskais skāpekļa patēriņš (BSP₅ un ĶSP), kas raksturo notekūdeņu kopējo noslogojumu ar organiskajām vielām. BSP₅ ir lielums, kas raksturo ūdens organisko piesārņojumu, ko spēj noārdīt mikroorganismi. Savukārt ĶSP raksturo notekūdeņu kopējo noslogojumu ar organiskajām vielām, tas aptver arī bioloģiski nenārdāmās vielas.

Pārvalde NAI darbības izvērtēšanai par notekūdeņu ietekmi uz vidi izmantoja notekūdeņu testēšanas pārskatus, kuros ietverta informācija par notekūdeņu kvalitāti raksturojošiem mērījumiem. Pēc analīžu rezultātiem redzam, ka NAI 2017., 2018.gadā *nodrošināja* piesārņojošo vielu – *suspendētās vielas, ĶSP, BSP₅* limitējošo koncentrāciju izplūdē.

Kanalizācijas notekūdeņu iekārtu apkope un uzturēšana prasa lielus finansu līdzekļus. Tāpēc nākotnē jāmeklē efektīvāki kanalizācijas iekārtu darbības risinājumi, kas ļautu samazināt elektroenerģijas patēriņu kanalizācijas pārsūkņtavām un NAI iekārtām.

Pārvalde Atļaujas C sadaļā izvirzīs nosacījumus:

-) lai nodrošinātu kvalitatīvu notekūdens sistēmu, NAI darbību un nepieļautu nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē, nepieciešams veikt notekūdens sistēmas un attīrīšanas iekārtu regulāru tīrīšanu un apkopi atbilstoši NAI dokumentācijā izvirzītajām prasībām.
-) vienu reizi pusgadā pirms ciema NAI un pēc NAI (izplūde Nr.N400222) veikt notekūdeņu kvalitātes kontroli, analizējot 16. un 24.tabulā norādītās piesārņojošās vielas.
-) ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, Pārvaldē sniegt ziņojumu par neatbilstības cēloņiem, to analīzi un pasākumu plānu situācijas uzlabošanai, lai nodrošinātu atbilstību.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Pēc operatora sniegtās informācijas, uzņēmuma darbības rezultātā rodas sekojoši atkritumi::

- Sadzīves atkritumi – sauso sadzīves savākšanai ciematā izvietoti standarta konteineri. Konteinerus 4x mēnesī izved atkritumu apsaimniekotāj uzņēmums. Gada laikā veidojas 72 t atkritumu.
- NAI dūņas – gada laikā no NAI veidojas 60 t dūņas, kuras arasenzācijas mucu tiek izsūknētas un izvestas uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

Pārvaldes vērtējums. Atkritumu uzglabāšana paredzēta samērīgos apjomos un atbilstoši vides aizsardzības prasībām, tādējādi neradot draudus apkārtējai videi, cilvēka veselībai un trešās personas mantai. Informāciju par atkritumu veidošanos un rīcību, ar tiem norādīta, *atļaujas 21. un 22. tabulā.*

9.8. trokšņa emisija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

9.9. augsnes aizsardzība;

Operatoram nav informācijas par teritorijas augsnes piesārņojumu.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

Ugunsdzēsības vajadzībām darba zonā izvietoti ugunsdzēsāmie aparāti un izstrādāta Ugunsdrošības instrukcija, kas jāievēro visam personālam.

Kanalizācijas sistēmas avārijas rezultātā nopietns vides piesārņojums neveidosies, jo tiek novadīti tikai saimnieciskie notekūdeņi. Ja kanalizācijas sistēma rodas sarežģījumi, sistēma ir avārijas izlaides ar noslēdzošo armatūru, kā arī iespējams arasenzācijas mašīnu notekūdeņus izvest uz citām tuvumā esošām NAI.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja izsniegta SIA „Lutriņi” Lutriņu pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ‘Attīrīšanas iekārtas’ Lutriņu pag., Saldus novads apsaimniekošanai.
2. Atļauja attiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību
 - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (darbības) ar jaudu 20 un vairāk m³ diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē; *operatora pieprasītā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda – 127 m³/dnn.*
3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību pamatojoties uz aprakstu B sadaļā, atbilstoši atļaujā un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
4. *Katru gadu līdz 1.aprīlim* Pārvaldei un Saldus novada pašvaldībai iesniegt gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi. Gada pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai (likuma “Par piesārņojumu” 31.panta pirmā daļa 3.punkts; 45.panta sestā daļa).

Ieteicamās monitoringa gada pārskatu formas ir atrodamas Valsts vides dienesta mājas lapā: <http://www.vvd.gov.lv/> sadaļā Pakalpojumi → Veidlapas → Monitoringa gada pārskatu formas.

5. Regulāri, izmantojot “Dabas resursu nodokļa likums” 5.pielikumā noteiktās nodokļa likmes par ūdeņu piesārņošanu, veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par faktisko ūdeņu piesārņojumu no NAI izplūdes N400222 un veikt maksājumus Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā saskaņā ar “Dabas resursu nodokļa likums” 27.panta otro, trešo daļu.
6. Pamatojoties uz 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu, Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 30.pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
8. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
9. Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avārijas risku, veicot piesārņojošo darbību, ievērot likuma Par piesārņojumu 5.pantā noteiktos piesardzības pasākumus.
10. Saskaņā ar likuma Par piesārņojumu 6.panta otro daļu Operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.

10.2. darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

Nosacījumi pazemes ūdens ieguvei izvirzīti ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.LI19DU0008.

11.2.enerģija;

1. Elektroenerģiju NAI darbības nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto līgumu saņemt no elektroenerģijas piegādātāja.
2. Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.

11.3.izejmateriāli un palīgmateriāli.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12.4. smakas;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti;

1. Notekūdeņus no Lutriņu ciema novadīt caur NAI(A400044) Krimeldes upē (N400041), limiti atbilstoši 16.tabulai.
2. Notekūdeņu izplūdē nodrošināt piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības (mg/l) vai attīrīšanas tehnoloģiju un atļauto piesārņojuma slodzi (t/gadā) atbilstoši 16.tabulai.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi, NAI ekspluatāciju veikt saskaņā ar NAI ekspluatācijas dokumentiem, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā. (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 41.punkts).
2. Kanalizācijas sistēmas kontrolaku, pārsūkņēšanas staciju, NAI pirmreizējā nostādinātāja attīrīšanas bloka (aerotenka) visu sekciju apkope jāveic regulāri, atbilstoši NAI dokumentācijas prasībām, lai nepieļautu nepietiekami attīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē. (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42.punkts).
3. Nodrošināt 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 38.punkta prasības - *atbilstošu* notekūdeņu attīrīšanu.

13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. **Ieejošo** notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt pirms ieplūdes NAI *1 x pusgadā* un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti, , atbilstoši 24.tabulai.
2. No NAI **izejošo** notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt *1 x pusgadā* un akreditētā laboratorijā kontrolēt notekūdeņu kvalitāti atbilstoši 24.tabulai (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 56.punkts).
3. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē un izplūdē. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un analizēšanu. (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikuma II daļas 5.punkts).
4. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 65.punkts). Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņemēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.
5. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu, jāievēro MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 59. punkts).
6. *1 x pusgadā* veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu (%). Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.
7. *Vienu reizi mēnesī* veikt notekūdēns daudzuma uzskaiti un datus fiksēt elektroniskā veidā ("Dabas resursu nodokļa likums" 13.panta trešā daļa).
8. Nodrošināt nepārtrauktu NAI ieplūstošo notekūdēns daudzuma netiešo uzskaiti (17.02.2009. MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai“ 10. punkts).

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

13.5. mērāparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt valsts statistikas pārskata veidlapu "Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" par iepriekšējo gadu (23.05.2017. MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 1., 4.pielikums).
2. Regulāri aizpildīt dabas resursu nodokļa aprēķina lapu par faktiskiem ūdens piesārņojuma apjomiem un uzrādīt pēc pieprasījuma pārbaudes laikā Pārvaldes vides valsts inspektoram; šos uzskaites materiālus uzglabāt trīs gadus (19.06.2007. MK noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 43.punkts., 6.pielikums).
3. Ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, par to divu nedēļu laikā informēt Pārvaldes piesārņojuma kontroles daļu un Veselības inspekciju. Ziņojumā sniegt informāciju par piesārņojošo vielu koncentrācijas limitu neatbilstības cēloņiem, to analīzi un pasākumu plānu situācijas uzlabošanai, lai nodrošinātu atbilstību (22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII nodaļas 62.punkts).

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;

1. Atļautie apsaimniekotie, radītie atkritumu veidi un nodošanas gada daudzumi atbilstoši atļaujas 21. un 22.tabulai.
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
 - radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 - nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 - piesārņot un piegružot vidi.
3. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cietā seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.

4. Līgumus par sadzīves un ražošanas atkritumu tālāku apsaimniekošanu noslēgt ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstoši Atkritumu likuma 16. un 17.panta prasībām.
5. Sadzīves notekūdeņu dūņas (atkritumu klases kods 190805) apsaimniekot atbilstoši 02.05.2006. MK noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, visu atkritumu veidu uzskaites datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā *Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā* papīra formā rakstiski vai elektroniski. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
2. Nodrošināt atkritumu uzskaites datu pieejamību valsts vides inspektora pārbaudes laikā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Katru gadu līdz 1.martam (ja nav noteikts savādāk) valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā tiešsaistes režīmā elektroniski reģistrēties un aizpildīt oficiālās statistikas veidlapu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo gadu (23.05.2017. MK noteikumu Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” 2, 3, 4.punkts, 3., 5.pielikums).

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslai ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar likuma „Aizsargjoslu likums” 28.un 55.pantu.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas līmeņiem, kas noteikti secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

1. NAI darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem.
2. Pārtraukt iekārtas darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas un ja var izpildīt

šajā atļaujā izvirzītos nosacījumus (likuma "Par piesārņojumu" 31.panta pirmā daļa 5.punkts).

3. Nodrošināt vides aizsardzības iestāžu izvirzīto nosacījumu ievērošanu laikā, kad iekārtas darbība notiek netipiskos apstākļos, arī ar iekārtas darbības uzsākšanu (piemēram, iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšana vai testēšana pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc rekonstrukcijas saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju) un nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē noteiktā laika periodā sakarā ar iekārtai netipisku darbību, aprēķina par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu (likuma "Par piesārņojumu" 31.panta pirmā daļa 5.punkts; "Dabas resursu nodokļa likums" 22.panta trešā daļa).

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms objekta darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Pārvaldē attiecīgu iesniegumu (likuma "Par piesārņojumu" 30.panta ceturtdaļa).
2. Ja objekta darbība pilnīgi tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī (likums „Par piesārņojumu” 4.pants devītā daļa).
3. Pārtraucot objekta darbību, nodrošināt izejvielu nodošanu licencētai organizācijai, atkritumu nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi ("Atkritumu apsaimniekošanas likums" 20.pants pirmā daļa 2.punkts).

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

1. Novērtēt avāriju iespējamību, veikt piesardzības pasākumus, kas novērstu avārijas vai samazinātu to sekas (likums "Par piesārņojumu" 5.pants).
2. Iespējamo avāriju situācijās rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām un atļaujas 18.punkta nosacījumiem.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.[166/2006](#) par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu [91/689](#) EEK un [96/61/EK](#) grozīšanu.

1. Ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, notikusi avārija vai tās draudu gadījumā, nekavējoties pa telefonu 63424826 vai 29286160, e-pasts: liepaja@vvd.gov.lv informēt Pārvaldi, sniedzot informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu, iemeslu un atbilstošo rīcību (likums "Par piesārņojumu" 6.panta ceturtdaļa, 45.panta ceturtdaļa).
2. Sniegt rakstiski (vienlaikus nosūtot to arī elektroniski) informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši 24.04.2007. MK noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.punkta, 5.pielikuma prasībām.
3. Veikt katra pārkāpuma, sūdzības un avārijas reģistrāciju.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

1. Atļaujas nosacījumu izpildi kontrolē vides valsts inspektori („Vides aizsardzības likums” 19.pants; likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
2. Nodrošināt, inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei, brīvu pieeju nepieciešamajiem dokumentiem un datiem par objektu („Vides aizsardzības likums” 21.pants, likuma “Par piesārņojumu” 49.panta pirmā daļa).
3. Pārbaudes laikā nodrošināt atbildīgās amatpersonas vai pilnvarotās personas klātbūtni, kā arī pieejamību objektiem.

22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.

1.pielikums

Informācija par atļaujas, lēmumu, iesniegumu, tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem

Dokuments	Saņemts/Nosūtīts
SIA „Lutriņi” Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI11IB0048	Izsniegta 2011.gada 30.novembrī
Pārvaldes lēmums Nr.LI18VL0070 par atļaujas Nr.LI11IB0048 pārskatīšanu (saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk –MK noteikumi Nr.1082) 65.punktu)	Nosūtīts 2018.gada 31.augustā
SIA „Lutriņi” Iesniegums (saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 V daļu, 3.pielikumu)	Saņemts 2019.gada 24.aprīlī
Pārvaldes Atzinums (saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 66.punktu)	Nosūtīts 2019.gada 13.maijā
Pārvaldes Vēstule Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, Saldus novada pašvaldībai (saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 27.punktu)	Nosūtīts 2019.gada 14.maijā
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas Vēstule Saldus novada pašvaldība (saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 28.punktu)	Saņemts 2019.gada 31.maijā



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

Nr. 4.6.1.-25./13128/

Uz 14.05.2019. Nr. 5.5.-10/713

Liepājas reģionālai vides
pārvaldei
e adresē

Par nosacījumiem piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļā (turpmāk - Inspekcija) 14.05.2019. saņemta vēstule par nosacījumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas (turpmāk - Atļauja) izsniegšanai SIA „Lutriņi” (reģistrācijas Nr. 48503000558, „Vārpas”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861) Lutriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai „Attīrīšanas iekārtas”, Lutriņu pagastā, Saldus novadā (turpmāk - NAI, Attīrīšanas iekārtas).

Izskatot SIA „Lutriņi” iesniegumu Atļaujas saņemšanai, tika konstatēts, ka Atļauja tiek pieprasīta esošās piesārņojošās darbības turpināšanai - NAI darbībai, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē. NAI jauda 200 m³/dnn, faktiskā noslodze 127 m³/dnn, darba režīms - 24 h/dnn, 365 dienas gadā. Attīrīšanas iekārtas paredzētas Lutriņu ciema saimnieciski fekālo notekūdeņu bioloģiskajai attīrīšanai (biodīķos). Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Krimildes upē. Gada laikā NAI veidojas 60 t liekās dūnas.

Lutriņu ciemā ar centralizēto kanalizāciju tiek nodrošināti 450 iedzīvotāji, Lutriņu pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde, publiskas ēkas - veikals, pasts, pašvaldība, pansionāts „Ābeles” (~80 klienti). Lutriņu kanalizācijas sistēma tika nodota ekspluatācijā 1985.gadā. NAI atrodas Lutriņu ciema nomalē - 500 m attālumā no centra ZR virzienā, Atbilstoši Saldus novada Teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam NAI atrodas Tehniskās apbūves teritorijā (T), NAI apkārtnē teritorijā zemes izmantošanas veids - lauksaimniecības zemes un meža zemes. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 500 m uz DA no NAI.

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”, Inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošās darbības Atļaujas izsniegšanai SIA „Lutriņi” (reģistrācijas Nr. 48503000558, „Vārpas”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861) Lutriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai „Attīrīšanas iekārtas”, Lutriņu pagastā, Saldus novadā, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:

1. Tiks ievēroti „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktie darbības aprobežojumi aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
2. Netiks pārsniegti NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi apbūves teritorijā atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2



Latvijas Republika

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009114646, Striņu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280, fakss 63881100,
e-pasts: dome@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldū

Dokumenta datums
ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

Nr. 4-38.1/1891

Liepājas reģionālā vides pārvalde

liepaja@liepaja.vvd.gov.lv

Par B kategorijas iesniegumu

Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi Jūsu 14.05.2019. vēstuli Nr.5.5.-10/713 *Par iesniegumu* un reģistrējusi savā lietvedības sistēmā 14.05.2019. ar Nr.1747.

Saldus novada pašvaldība iepazīs ar Valsts vides dienesta mājas lapā ievietoto SIA "Lutriņi" iesniegumu esošās piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai - Lutriņu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Saskaņā ar Saldus novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kas apstiprināti 25.04.2013. Saldus novada domes sēdē (protokols Nr.5, 10.§), nekustamā īpašuma Attīrīšanas iekārtas, Lutriņu pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8466 003 0187 sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8466 003 0187 plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana noteikta kā Tehniskās apbūves teritorija.

Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 373.punkta prasībām: Tehniskās apbūves teritorijas (T) – teritorijas inženiertehniskā apgādes būvju un komunikāciju izvietošanai, kā arī ceļu, ielu, dzelzceļu un laukumu teritorijas, kuras paredzētas autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksmei.

Iesnieguma 8.3.punktā rakstīts, ka noslēgts līgums ar SIA "Viduskurzemes AAO". Norādām, ka sakarā ar atkritumu apsaimniekotāja Saldus novadā maiņu, SIA "Lutriņi" jānoslēdz jauns līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA "Eko Kurzeme".

Vēršam uzmanību, ka tekstā 9.1. punktā norādīts Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu fiziskais nolietojums 50%. Tā kā atļauja tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, lūdzu izvērtēt, vai nav jāparedz pasākumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošanai vai pārbūvei.

9.4.punktā norādīts, ka asenizācijas mašīnu notekūdeni iespējams vest uz citām tuvumā esošām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Informējam, ka 2018.gada 23.augustā apstiprināti Saldus novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētā un Saldus novada ciemu teritorijās", kurā noteikta kārtība, kā tiek reģistrēti asenizatori. Uz šo brīdi Saldus novada pašvaldībā reģistrēti SIA "Saldus komunālserviss" un SIA "Brocēnu

23. Iesnieguma kopsavilkums

2.pielikums

1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

SIA "Lutriņi", "Vārpas", Lutriņu pagasts, Lutriņi, Saldus novads, LV-3861

2. ūsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Pastāvošās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 20182 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B,C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai 1. pielikuma punktam 8.9. – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk m³/dnk, kuras kuros attīrītos notekūdeņus novada vidē.

Atļauja nepieciešama piesārņojošās darbības turpināšanai (NAI, proj. Jauda 200 m³/dnk, faktiskā noslodze 127 m³/dnk)

Notekūdeņi pa kanalizācijas kolektoriem paštece nonāk:

- 1) Sūkņu stacijas nosēdbasē ar restēm un avārijas izlaidi;
- 2) Emšerakā ar spiediena izlīdzināšanas aku;
- 3) Diviem biodīķiem (BD) ar pārplūdes akām un
- 4) Ūdens izlaidi vidē (novadgrāvī).3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai Lutriņu ciema administratīvais centrs no ciemata dzīļurbuma Nr.1 (VĢD 13690) ar ūdeni apgādā 450 iedzīvotājus, skolu ar 150 skolēniem un darbiniekiem, bērnudārzu ar 20 pirmskolas vecuma bērniem, kā arī veikalu, pastu kopā ar 20 darbiniekiem. Līgotņu urbums Nr. (VĢD 3731) ir rezervē. Saimnieciskām vajadzībām ūdeni izmanto arī fermās lopu dzirdināšanai. Ūdens ieguve no urbuma Nr. 1 sastāda 46500 m³/gadā.

Par ūdensapgādi ir iesniegts iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Neattiecas.

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Neattiecas.

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Saimnieciskie, sadzīves un lietus notekūdeņi 40000 m³/gadā tiek novadīti caur Lutriņu NAI izplūdi vidē. Notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu emisijas ūdenī par 2018. gadu skatīt tabulā:

Piesārņojošās vielas notekūdeņos (2017., 2018.g)

Piesārņojošā viela	Faktiskā piesārņojošo vielu koncentrācija pirms un pēc NAI izplūdei N400041 (mg/l)					
	24.03. 2017.	10.10. 2017.	%	27.03. 2018.	11.09. 2018.	%
Suspendētas vielas	166/20,0	11,8	88	58,0/28,0	17,0	52
BSP ₅	153/68,0	14,0	56	64,0/27,0	133	48
ĶSP	231/85,8	75,8	63	139/75,7	204	46
N kopējais	-/8,97	15,4		-/6,98	5,9	
P kopējais	-/4,35	1,66		-/3,49	3,64	
N/NH ₄	-/8,44	15,2		-/6,89	5,29	
N/NO ₃	-/0,50	<0,10		-/<0,10	-	
P/PO ₄	-/3,62	1,26		-/2,74	2,54	

Pirms NAI: BSP₅ - 64,0/27,0 , suspendētas vielas - 58,0/28,0 mg/l.

Rezultāti norāda, ka esošās attīrīšanas iekārtas darbojas apmierinoši.

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

SIA "Lutriņi" darbības rezultātā veidojas:

- Sadzīves atkritumi – sauso sadzīves savākšanai ciematā izvietoti standarta konteineri. Konteinerus 4x mēnesī izved atkritumu apsaimniekotāj uzņēmums - Viduskurzemes AAO. Gada laikā veidojas 72 t atkritumu.

- NAI dūņas – gada laikā no NAI veidojas 60 t dūņas, kuras arasemizācijas mucu tiek izsūknētas un izvestas uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

3.6. trokšņa emisijas līmenis;

Neattiecas.

.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Ugunsdzēsības vajadzībām darba zonā izvietoti ugunsdzēsīgie aparāti un izstrādāta Ugunsdrošības instrukcija, kas jāievēro visam personālam.

Kanalizācijas sistēmas avārijas rezultātā nopietns vides piesārņojums neveidosies, jo tiek novadīti tikai saimnieciskie notekūdeņi. Ja kanalizācijas sistēma rodas sarežģījumi, sistēma ir avārijas izlaides ar noslēdzošo armatūru, kā arī iespējams arasemizācijas mašīnu notekūdeņus izvest uz citām tuvumā esošām NAI.

5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Netiek plānots.

24. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas parāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma noslīguma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslīgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāna kopijas).

-

25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmieni secinājumos noteiktajiem emisiju līmeņiem un dokumentēts apliecinājums (tikai A kategorijas iekārtām, kurām piemērotas atkāpes).

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju.

Tabulu saraksts

Tabulas Nr	Nosaukums	Aizpildīta (atzīmēt ar X)	Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
1.	Informācija par noslēgtajiem līgumiem.	x	Atļaujā netiek pievienota
2.	Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
3.	Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
4.	Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
5.	Uzglabāšanas tverņu saraksts	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
6.	Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
7.	Elektroenerģijas izmantošana (gadā)	X	
8.	Siltumenerģijas izmantošana gadā	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
9.	Ūdens ieguve	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
10.	Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
11.	Ūdens lietošana	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
12.	Emisijas avotu fizikālais raksturojums	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
13.	No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
15.	Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
16.	Piesārņojošās vielas notekūdeņos	X	
17.	Notekūdeņu un lietussūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)	X	
18.	Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
19.	Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti	x	Atļaujā netiek pievienota
20.	Trokšņa avoti un to rādītāji	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
21.	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem	X	
22.	Atkritumu savākšana un pārvadāšana	X	
23.	Atkritumu apglabāšana	-	Neattiecas uz konkrēto B kategorijas atļauju
24.	Monitorings	X	

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	194000
Apgaismojumam	138270
Atdzesēšanai un saldēšanai	
Vēdināšanai	
Apsildei	
Citiem mērķiem	120809
Kopā	453079

Piesārņojošās vielas notekūdeņos (2018.g.)

16. tabula

Novadīšanas vietas identifikācijas numurs(1)	Piesārņojošā viela, parametrs/kods (2)	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l)(3)	Pirms attīrīšanas		Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)	Pēc attīrīšanas	
			mg/l 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)		mg/l 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)
N400041	BSP ₅			2.56	A400044; Emšeraka ar bioloģiskiem dīķiem (EM; 2BD); jauda 127 m ³ /dnn		0.900
	Cietās suspendētās vielas			2.32			3.200
	ĶSP			5.56			5.594
	Amonija slāpeklis N/NH ₄						0.2576
	Kopējais fosfors (P kop.)						0.1426
	Kopējais slāpeklis						0.2436
	Nitrātu slāpeklis N/NO ₃						0.0040
	Ortofosfātjonu fosfors P/PO ₄						0.1056

Piezīmes. (1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.

(2) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.

(3) Norāda tikai atļaujā.

Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

17. tabula

Novadīšanas vietas nosaukums un adrese (vieta)	Novadīšanas vietas identifikācijas numurs (1)	Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemotais ūdensobjekts			Notekūdeņu daudzums		Novadīšanas ilgums (3) (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	nosaukums	ūdens saimnieciskā iecirkņa kods (2)	ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /d (vidēji)	kubikmetri gadā (vidēji)	
Lutriņu ciema NAI; Lutriņi, Lutriņu pagasts	N400041	56°44'15"	22°23'35"	Novadgrāvis	36622 Novadgrāvis līdz ietekai Krimeldē	-	109,6	40000	24 h/d; 365 d/a

Piezīmes.(1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.

(2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 318 "[Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru](#)" noteikto klasifikatoru.

(3) Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	Kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			daudzums	R-kods (5)	daudzums	D-kods (6)		
190805	NAI dūņas	Nav bīstami		NAI	60		60					60	60
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami		Iedzīvotāji	110		110					110	110

Piezīmes. (1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi [par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus](#)" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "[Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli](#)".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "[Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem](#)".

(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "[Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem](#)".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums(2)	Atkritumu bīstamība(3)	Savākšanas veids(4)	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids(5)	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	110	Autotransports	Licencēta atkritumu apsaimniekošanas organizācija	Licencēta atkritumu apsaimniekošanas organizācija
190805	NAI dūņas	Nav bīstami	Asenizācijas traktori	60	Traktor transports	SIA „Lutriņi”	Lauksaimniecības zemes

Piezīmes.

(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi [par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus](#)".

(4) Konteineri, mucas, maisi un citi.

(5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Kods ⁽¹⁾	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums (reizes gadā)	Laboratorija, kas veic analīzes
NOTEKŪDEŅU MONITORINGS					
Notekūdens N400041	Pirms NAI				Šajā jomā akreditēta laboratorija
	BSP ₅	LVS ISO 5667-10:2000	LVS EN 1899:1998	1 x pusgadā	
	Suspendētās vielas		DIN 38409 Teil2:1987	1 x pusgadā	
	ĶSP		LVS ISO 6060: 1989	1 x pusgadā	
	Kopējais slāpeklis		LVS EN ISO 11905:98	1 x pusgadā	
	Kopējais fosfors		LVS EN ISO 6878:2005	1 x pusgadā	
	Izplūdē				
	BSP ₅	LVS ISO 5667-10:2000	LVS EN 1899:1998	1 x pusgadā	
	Suspendētās vielas		DIN 38409 Teil2:1987	1 x pusgadā	
	ĶSP		LVS ISO 6060: 1989	1 x pusgadā	
	Kopējais slāpeklis		LVS EN ISO 11905:98	1 x pusgadā	
	Kopējais fosfors		LVS EN ISO 6878:2005	1 x pusgadā	

Piezīme.

Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai