



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. RI12IB0013

Komersanta nosaukums: **SIA „Rīgas ūdens”**

Juridiskā adrese: **Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40103023035**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **24.09.1991.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **12.01.2004.**

Iekārta, operators: **Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva”, katlumāja Dzintara iela 60, Rīga, SIA “Rīgas ūdens”**

Adrese: **Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016**

Tālruņa numurs: **67088555**

Elektroniskā pasta adrese: **eAdrese**

Teritorijas kodi: **0001000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo

8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **24/11/2011**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **01/11/2019; 27/03/2023**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **23/01/2012**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **20/12/2019; 26/05/2023; 15/01/2024**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens	6
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	8
8. Gaisa aizsardzība	10
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	10
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	16
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	17
8.4. smakas	17
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	18
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	19
8.7. gaisa monitorings	19
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	20
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
9. Notekūdeņi	20
9.1. izplūdes, emisijas limiti	20
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība	25
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	26
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	29
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	30
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	30
10. Troksnis	30
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	30
10.2. trokšņa emisijas limiti	30
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	31
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	31
11. Atkritumi	31
11.1. atkritumu veidošanās	31
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	34
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	35
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	35
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	35

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	36
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	36
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	36
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	36
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	37
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	37
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	37
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	38

Pielikumi:

- 1. pielikums** – B iesniegums ar kopsavilkumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
- 2. pielikums** – Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
- 3. pielikums** – Veselības inspekcijas atzinums.
- 4. pielikums** – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinums.
- 5. pielikums** – BAS „Daugavgrīva” shēma.
- 6. pielikums** – Gaisa piesārņojošo vielu emisijas avotu atrašanās vietas shēma.
- 7. pielikums** – Smaku emisijas avotu atrašanās vietas shēma.
- 8. pielikums** – SIA “Rīgas ūdens” 14.12.2023. vēstule Nr. 2023-A13.1-5.1/1018-N.
- 9. pielikums** - SIA “Rīgas ūdens” 24.10.2023. vēstule Nr. 2023-A13.1-5.1/900-N.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja Nr. RI12IB0013 (*turpmāk – Atļauja*) izsniegta 23.01.2012. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (*turpmāk – Dienests*) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1. – 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam,
- Veselības inspekcijai,
- Rīgas valstspilsētas pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Iepriekš uzņēmuma darbību reglamentēja Pārvaldes 01.03.2007. izsniegtā atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RIT-R-B-0560.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības priekšlikumus.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Rīgas ūdens” darbībai Dzintara ielā 60, Rīgā (kadastra Nr. 0100 108 0061):

- notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (bioloģiskās attīrīšanas stacijas (turpmāk – BAS) “Daugavgrīva”) (turpmāk – NAI) (ar projektēto jaudu 200 000 m³/dnn, NAI identifikācijas Nr. A100175) un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 200 000 m³/dnn jeb 73 000 000 m³/gadā ar attīrīto notekūdeņu izplūdi Rīgas jūras līcī (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100067);
- sadedzināšanas iekārtām:
 - ūdenssildāmais katls BOSCH UT-M40 ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 6,32 MW, kurināmais dabasgāze;
 - ūdenssildāmais katls ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 3,16 MW, kurināmais dabasgāze;
- virszemes ūdens ieguvei no Buļļupes (identifikācijas Nr. V100035) – 5 479 m³/dnn; 2 000 000 m³/gadā.

6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.

6.1.3. Dienests var atcelt atļauju, ja tas konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

6.1.4. **Katru gadu līdz 1. aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.

6.1.5. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, tai skaitā traucējošām smakām vai trokšņiem, noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.6. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu - „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par

iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

- 6.1.7. **Reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 20.datumam** veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par ūdens ieguvī, attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu novadīšanu vidē, kā arī aprēķinu par gaisa piesārņojumu (piesārņojošām vielām) no emisiju avotiem, kas norādīti 12.tabulā, izmantojot emisijas limitu projektā iekļautās metodikas un veikt nodokļa nomaksu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
- 6.1.8. Ūdenssildāmā katla ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 3,16 MW **ekspluatācija ir pieļaujama tikai pēc tā nodošanas ekspluatācijā.**
- 6.1.9. Izstrādāt un **līdz 15.07.2024.** iesniegt Dienestā pasākumu plānu par mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas ierīkošanu pirms notekūdeņu novadīšanas vidē avārijas izplūdēs (*iekļauts ar 15.01.2024.*).

6.2. darba stundas

- 6.2.1. Sadedzināšanas iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.
- 6.2.2. Energoiekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

- 7.1.1. Ūdens resursu ieguvī, uzskaiti un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokļiem šīs atļaujas 9. un 11. tabulā norādītajiem apjomiem.
- 7.1.2. **1 reizi mēnesī** veikt iegūtā virszemes ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus ierakstīt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā. Reizi ceturksnī uzņēmuma atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu pareizību un atbilstību mēraparatūras rādījumiem.
- 7.1.3. Virszemes ūdens ņemšanas iekārtām jābūt aprīkotām ar tādu ierīci, kas novērš zivju iekļūšanu tehnoloģiskajā aprīkojumā un kuras spraugu maksimālais platums nav lielāks par 10 mm, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu.
- 7.1.4. Nodrošināt aizsargjoslas platumu ap virszemes ūdens ņemšanas vietu atbilstoši normatīvajiem aktiem par aizsargjoslu ar ūdens ņemšanas vietām.
- 7.1.5. Pārtraukt ūdens resursu lietošanu, ja konstatēta virszemes ūdens objekta stāvokļa pasliktināšanās, nodarīts kaitējums cilvēku veselībai vai

videi, it īpaši ūdens ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām

7.1.6. Ūdens ieguves uzskaitē izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu ūdens ieguves uzskaites mēraparatūru.

7.1.7. Par izmaiņām esošajā darbībā vai izmaiņām tehnoloģiskajā procesā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, rakstiski paziņot Dienestam un pamatot izmaiņu nepieciešamību ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
V100035	Virszemes ūdens ieguves vieta no Buļļupes Dzintara ielā 60, Rīgā	57.022222	24.005278	4112	0001000	5479	2 000 000

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	87486	-	34 994	39 369	13 123
Ezers vai upe	2 000 000	-	2 000 000	-	-
Kopā	2 087 486	-	2 034 994	39 369	13 123

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš ir norādīts šīs Atļaujas 4.tabulā.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dabas gāze (1000 m ³)	1500	-	1500	-	-	-

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

- 7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.
- 7.3.2. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem (uzglabāšana un izmantošana), ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs atļaujas 2. tabulai.
- 7.3.3. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem (uzglabāšana un izmantošana), kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs atļaujas 3. tabulai.
- 7.3.4. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu nodrošināt tvertnēs atbilstoši atļaujas 5 tabulai.
- 7.3.5. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.
- 7.3.6. **Vismaz reizi gadā** veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas).
- 7.3.7. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.
- 7.3.8. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
SUPERFLOC C-496 HMW	polimērs	Dūņu atūdeņošanai	18; Sausā veidā maisos	110

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības pikto-gramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
KemFoam X 2500	Neorganiska viela	Fugata putu dzesētājs	614-209-5	68002-96-0	Aquatic Chronic 4 viela bīstama ūdens videi	H413	nav	P273; P501	10; IBC konteineros	10
KEMIRA PIX-115	Neorganiska viela	Fosfora koncentrācijas samazināšanai	233-072-9	10028-22-5	Kaitīgs, ja norij (4.kat.), Kairina ādu (2. kategorija), Nopietni acu bojājumi (1.kat.), izraisa metālu koroziju (1.kat.)	H302, H315, H318, H290	Uzmanību GHS07, GHS05; Bīstami GHS05	P264, P270, P280, P234, P305+P351+P338, P310, P301+P312, P302+P352, P332+P313, P390, P406	32; Virszemes uzglabāšanas tvertne	4500
Metanols	Organiska viela	Organiskā oglekļa avots aktīvajām	200-659-6	67-56-1	Uzliesmojošs šķidrums (2.kat.) Akūts toksiskums	H225, H331, H311,	Bīstami GHS02, GHS06,	P210;P261;P280;P301+P330+P310;P307	30; Virszemes uzglabāšanas	1000

		dūņām			ieelpojot (3.kat.) Akūts toksiskums saskarē ar ādu (3.kat.) Akūts toksiskums norijot (3. kat.) Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (1.kat.)	H370	GHS08	+P311,P405	tvertne	
--	--	-------	--	--	---	------	-------	------------	---------	--

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Metanols	30,4	9	Virs zemes	03/11/2022	09/10/2025
B2	Kemira PIX - 115	32	10	Virs zemes	19/01/2022	19/01/2025
B3	Kemira PIX - 115	32	10	Virs zemes	19/01/2022	19/01/2025

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

- 8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas atbilstoši šīs Atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.
- 8.1.2. No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13. tabulai (*Atļaujas 1. pielikumā*).
- 8.1.3. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām noteiktās emisijas robežvērtības.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Pieņemšanas kamera	57.026111	24.006389	1	Laukums 79 m ²	-	Apkārtējās vides temperatūra	24	8760
A2	Smilšu ķērāji	57.025278	24.005278	1	Laukums 1705,6 m ²	-	Apkārtējās vides temperatūra	24	8760
A3	Pirmējie nostādinātāji	57.025556	24.002778	1	Laukums 1256,6 m ² (vienam)	-	Apkārtējās vides temperatūra	24	8760
A4	Aerotenki	57.026111	24.000833	1	Laukums 26673 m ²	-	Apkārtējās vides temperatūra	24	8760
A5	Otrējie nostādinātāji	57.026944	23.998611	1	Laukums 1256,6 m ² (vienam)	-	Apkārtējās vides temperatūra	24	8760
A6	Raudzēto nogulšņu blīvētājs	57.026111	24.003611	1	Laukums 855 m ² (vienam)	-	Apkārtējās vides temperatūra	24	8760
A12	Katlu mājas dūmenis (esošais), ūdenssildāmais apkures katls BOSCH UT-M40 ar ievadīto siltuma jaudu 6,32 MW	57.023056	24.002500	15	600	6379	130	24	4800
A17	Dūņu uzglabāšanas laukums	57.023611	24.003056	1	Laukums 5056 m ²	-	Apkārtējās vides temperatūra	24	8760

A18	Kontakt-rezervuārs	57.025556	23.996944	1	Laukums 2987 m ² (kopā)	-	Apkārtējās vides temperatūra	24	8760
A19	Katlu mājas dūmenis (jaunais), ūdenssildāmais tvaika katls ar ievadīto siltuma jaudu 3,16 MW	57.023056	24.001944	15	600	3186	130	24	4800

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s (ou _E /s)	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g (ou _E /gadā)	O ₂ %
A1 Pieņemšanas kamera	57.026111	24.006389	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.003	31.2	0.1	-
			043003 Benzols	0.0018	18	0.0569	
			050046 Trihlormetāns (hloroforms)	0.0005	5.11	0.0161	
			050034 Metilēnhlorīds (dihlormetāns)	0.0001	1.14	0.0036	
			043015 Toluols	0.0002	1.84	0.0058	
			050045 Trihloretīlēns	0.0001	1.08	0.0034	
			210005 Ksiloli	0.0002	2	0.0063	
			043007 Etilbenzols	0.0002	2	0.0063	
			230031 Smakas	178.5	-	5630000000	

A2 Smilšu ķērāji	57.025278	24.005278	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.003	31.2	0.1	-
			043003 Benzols	0.0018	18	0.0569	
			050046 Trihlormetāns (hloroforms)	0.0005	5.11	0.0161	
			050034 Metilēnhlorīds (dihlormetāns)	0.0001	1.14	0.0036	
			043015 Toluols	0.0002	1.84	0.0058	
			050045 Trihloretīlēns	0.0001	1.08	0.0034	
			210005 Ksiloli	0.0002	2	0.0063	
			043007 Etilbenzols	0.0002	2	0.0063	
			230031 Smakas	4605.1	-	145000000000	
A3 Pirmējie nostādinātāji	57.025556	24.002778	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.01	99	0.3	-
			043003 Benzols	0.0001	1	0.0047	
			050046 Trihlormetāns (hloroforms)	0.0042	42	0.1314	
			050034 Metilēnhlorīds (dihlormetāns)	0.0035	35	0.1095	
			090005 Formaldehīds (skudrskābes aldehīds, metanāls)	0.0001	1	0.0019	
			043014 Stīrōls	0.0003	3	0.0095	
			043015 Toluols	0.0004	4	0.0139	
			050045 Trihloretīlēns	0.0008	8	0.0256	
			210005 Ksiloli	0.0005	5	0.0168	

			230031 Smakas	5051.4	-	159600000000	
A4 Aerotenki	57.026111	24.000833	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.003	25.3	0.08	-
			043003 Benzols	0.001	9.96	0.0314	
			050046 Trihlormetāns (hloroforms)	0.0002	1.68	0.0053	
			050034 Metilēnhlorīds (dihlormetāns)	0.0004	3.49	0.011	
			090005 Formaldehīds (skudrskābes aldehīds, metanāls)	0.00000051	0.01	0.0000158	
			043014 Stirols	0.00000153	0.02	0.0000482	
			043015 Toluols	0.0007	7	0.0234	
			050045 Trihloretilēns	0.0000793	0.79	0.0025	
			210005 Ksiloli	0.0002	2.31	0.0073	
			230031 Smakas	2000.5	-	63100000000	
A5 Otrējie nostādinātāji	57.026944	23.998611	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.01	99	0.3	-
			043003 Benzols	0.0001	1	0.0047	
			050046 Trihlormetāns (hloroforms)	0.0042	42	0.1314	
			050034 Metilēnhlorīds (dihlormetāns)	0.0035	35	0.1095	
			090005 Formaldehīds (skudrskābes aldehīds, metanāls)	0.0001	1	0.0019	
			043014 Stirols	0.0003	3	0.0095	
			043015 Toluols	0.0004	4	0.0139	

			050045 Trihloretilēns	0.0008	8	0.0256	
			210005 Ksiloli	0.0005	5	0.0168	
			230031 Smakas	3895	-	123000000000	
A6 Raudzēto nogulšņu blīvētājs	57.026111	24.003611	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.01	95.2	0.3	-
			050046 Trihlormetāns (hloroforms)	0.0038	38	0.1197	
			050034 Metilēnhlorīds (dihlormetāns)	0.0036	36	0.1146	
			090005 Formaldehīds (skudrskābes aldehīds, metanāls)	0.0000127	0.13	0.0004	
			043014 Stirols	0.00000317	0.03	0.0001	
			043015 Toluols	0.0008	8	0.0241	
			050045 Trihloretilēns	0.001	10	0.0307	
			210005 Ksiloli	0.0003	3	0.011	
			230031 Smakas	530.2	-	16720000000	
A12 Katlu mājas dūmenis (esošais), ūdenssildāmais apkures katls BOSCH UT-M40 ar ievadīto siltuma jaudu 6,32 MW	57.023056	24.002500	020038 Slāpekļa dioksīds	0.301	169.86	2.4	3
			020029 Oglekļa oksīds	0.252 ⁽¹⁾	142.21*	2.01 ⁽¹⁾	
A17 Dūņu uzglabāšanas laukums	57.023611	24.003056	230031 Smakas	156.7	-	4940000000	-

A18 Kontakt-rezervuārs	57.025556	23.996944	230031 Smakas	926	-	2920000000	-
A19 Katlu mājas dūmenis (jaunais), ūdenssildāmais tvaika katls ar ievadīto siltuma jaudu 3,16 MW	57.023056	24.001944	020038 Slāpekļa dioksīds	**	100***	**	3
			020029 Oglekļa oksīds	**	100***	**	

⁽¹⁾ emisijas limiti spēkā līdz 31.12.2024.

* No 01.01.2025. saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 4. pielikuma I. nodaļu CO koncentrācija nedrīkst pārsniegt 100 mg/m³.

** Saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" 27. punkta prasībām, C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi "bez limita".

*** Saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 6. pielikuma I. nodaļu.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas atbilstoši šīs Atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.2.2. No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13. tabulai (*Atļaujas 1. pielikumā*).

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Sadedzināšanas procesus iekārtā uzturēt optimālā režīmā, lai emisiju koncentrācijas nepārsniegtu gaisa kvalitātes normatīvus; ievērot emisijas robežvērtības atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām.

8.3.2. Nodrošināt sadedzināšanas iekārtu un citu tehnoloģisko iekārtu darbību atbilstoši izgatavotāja ekspluatācijas noteikumiem, veikt iekārtu apkopi, atbilstoši to izgatavotāju instrukcijās norādītajam periodam.

8.3.3. **Sākot ar 01.01.2025.** sadedzināšanas iekārtu (emisijas avota A12) ekspluatēt tā, lai tiktu nodrošinātas MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" 4. pielikuma I. nodaļā noteiktās emisijas robežvērtības.

8.4. smakas

- 8.4.1. Smaku emisijas limiti emisijas avotiem A1–A6, A17 un A18 noteikti atļaujas 15. tabulā.
- 8.4.2. Ja par uzņēmuma darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
- 8.4.3. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.
- 8.4.4. Lai pamatotu uzņēmuma darbības atbilstību Atļaujā noteiktajiem emisijas limitiem, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotos iekārtas optimālas darbības režīmā atbilstoši Atļaujas 24.a tabulai.
- 8.4.5. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. Ja mērījumu rezultāti nepārsniedz Atļaujā un smaku emisijas limitu projektā norādīto, testēšanas pārskatus ar izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi.
- 8.4.6. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā veikt pasākumus emisijas atbilstības nodrošināšanai, t.sk. veikt atkārtotu smaku emisijas limita projekta izstrādi un iesniegt iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai. Gadījumā, ja ir nepieciešams ieviest tehnoloģiskos risinājumus piesārņojuma novēršanai izstrādāt un iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt konkrētus tehnoloģiskos risinājumus piesārņojuma samazināšanai un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.
- 8.4.7. Smakas mērījumu rezultātu izvērtēšanai ņemt vērā emisijas avota kopējo platību un iekārtu skaitu, kā arī koncentrācijas salīdzināt ar 2019. gadā izstrādātajā smaku emisiju limitu projektā norādītajām koncentrācijām.
- 8.4.8. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.
- 8.4.9. NAI saražoto notekūdeņu dūņu uzglabāšanu īslaicīgās uzglabāšanas laukumā un to aizvešanu organizēt, lai neveidotos traucējošas smakas.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 8.5.1. Reizi ceturksnī veikt emisiju aprēķinu atbilstoši stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projekta un smaku emisijas limita projekta aprēķiniem. Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.

- 8.5.2. Emisiju uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums, emisijas faktori utt. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās, kā uzskaites žurnālu.
- 8.5.3. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju mērījumus veikt saskaņā ar 24.a tabulā norādītajām paraugu ņemšanas un analīzes veikšanas metodēm.
- 8.5.4. Nodrošināt, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņem vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.
- 8.5.5. Emisijas avotam A12 un A19 jābūt ierīkotai paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietai atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām.
- 8.5.6. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.
- 8.5.7. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt mērķus un to sasniegšanas termiņus, tehnoloģiskos risinājumus un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.
- 8.5.8. Vienu reizi gadā veikt oglekļa dioksīda emisijas daudzuma uzskaiti, atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

24.a Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode*	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes**
A12	Slāpekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, fizikālie parametri (temperatūra, plūsma, skābeklis)	akreditēta metode	akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	Reizi trijos gados (nākamās mērījumus veikt 2026. gadā)	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija
A19	Slāpekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, fizikālie parametri (temperatūra, plūsma, skābeklis)			Reizi trijos gados (pirmos mērījumus veikt ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc Atļaujas pārskatīšanas vai iekārtas darbības uzsākšanas)	
A1	Smaka			Līdz 27.11.2023.	

A2, A3, A4, A5, A6, A17, A18,				Līdz 29.05.2024.	
----------------------------------	--	--	--	------------------	--

**Saskaņā ar normatīvo aktu par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām ir jāveic vismaz trīs secīgi mērījumi. Atkāpes no 30 minūšu paraugu ņemšanas nosacījuma pieļaujamas, ja iekārtas tehniskie parametri to nespēj nodrošināt, respektīvi, ja iekārta ieslēdzas un atslēdzas automātiski. Šādos gadījumos operatoram tas ir jāpamato un jāpierāda.*

***Veic akreditēta laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.*

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti atbilstoši stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu aprēķiniem (no emisijas avotiem A1, A2, A3, A4, A5, A6). Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. **Līdz 03.06.2024.** iesniegt Dienestā iesniegumu izmaiņu veikšanai Atļaujā, kā arī koriģētu stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu, kas apliecina, ka atļaujas 8.3.3.punktā noteiktās prasības tiks izpildītas.

8.9.2. Uztādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas vai mainot tehnoloģiskos procesus kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, izmantoto kurināmā veidu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt emisijas limita projektu atbilstoši plānotajām izmaiņām).

8.9.3. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai statistikas veidlapai „Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.

8.9.4. Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to

paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

- 9.1.1. Komunālos notekūdeņus attīrīt bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (ar projektēto jaudu 200 000 m³/dnn, identifikācijas Nr. A100175), attīrītos notekūdeņus līdz 200 000 m³/diennaktī (73 000 000 m³/gadā) novadīt Rīgas jūras līcī (novadīšanas vietas identifikācijas Nr. N100067).
- 9.1.2. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos pēc NAI un avārijas izplūdēs novadāmajos komunālajos notekūdeņos norādītas šīs Atļaujas 16. tabulā (*pārskatīts 15.01.2024.*).
- 9.1.3. Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums norādīts šīs Atļaujas 17. tabulā.
- 9.1.4. Notekūdeņu pārplūdes vietu un avārijas izplūdes vietu parametri, t.sk. pārplūdes vietu un avārijas izplūdes vietu identifikācijas numuri, atļautais pārplūžu biežums, ir norādīti šīs atļaujas 17.tabulā.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)***

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d) (vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Izplūde Nr. 81 BAS „Daugavgrīva”	N100067	57°02’38’’	23°57’17’’	Rīgas jūras līcis	39	-	200 000	73 000 000	24 h/dnn 365 dnn/gadā
Avārijas izplūde Nr. 20, Austuves iela 5, Rīga	N100400	56°55’11’’	24°09’30’’	Daugava	41313	-	-	Bez limita	Ne biežāk kā 7 reizes gadā*
Avārijas izplūde Nr. 18, Brīvības gatve 417A, Rīga	N100550	56°59’28’’	24°14’42’’	Jugla	412343	-	-	Bez limita	**

Pārplūde lietus kolektorā; izplūde Nr. 27, Deglava iela 69A, Rīga	N100410	56°56'58"	24°11'23"	Daugava	41313	-	-	Bez limita	Likvidēta.
Pārgāze „Hanzas” kolektors; izplūde Nr. 85, Hanzas ielā, Rīgā	N100412	56°57'45"	24°05'53"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	Ne biežāk kā 9 reizes gadā*
Pārplūde, izplūde Nr. 26, Meldru iela 3A, Rīga	N100401	57°02'00"	24°05'27"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	Ne biežāk kā 9 reizes gadā*
Avārijas izplūde Nr. 13, Tvaika iela 23A, Rīga	N100398	57°00'18"	24°06'50"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	**
Avārijas izplūde Nr. 34, Daugavgrīvas iela 101, Rīga	N100405	56°58'38"	24°05'10"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	Ne biežāk kā 70 reizes gadā*
Avārijas izplūde Nr. 76, Daugavgrīvas šosejā 3A, Rīgā (pārslēgšanās kamera „Voleri”)	N100069	56°59'20"	24°05'12"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	
Pārplūde; izplūde Nr. 47, Lignumā iela 6, Rīga (“Guberņciems”)	N100552	57°01'27"	24°03'39"	Hapaka grāvis	41141	-	-	Bez limita	**
Avārijas izplūde Nr. 12, Kuģu iela, Rīga	N100390	56°56'38"	24°05'51"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	**
Avārijas izplūde Nr. 33, Mūkusalas iela 8, Rīga	N100404	56°56'21"	24°06'00"	Daugava	41313	-	-	Bez limita	**

Avārijas izplūde Nr. 5, Zaķusalas krastmala 9, Rīgā	N100371	56°55'36"	24°08'08"	Daugava	41313	-	-	Bez limita	**
Avārijas izplūde Nr. 75 (pārslēgšanās kamera "Buļļupe"), Lielā iela 68, Rīga	N100408	57°01'19"	24°00'44"	Buļļupe	4112	-	-	Bez limita	**
Avārijas izplūde Nr. 74, Uriekstes ielā, Rīgā (pārslēgšanās kamera „Ostas”)	N100407	56°59'20"	24°05'52"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	**
Avārijas izplūde, kolektors Tvaikoņu ielā, Rīgā	N100551	56°57'54"	24°04'37"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	**
Pārplūde; izplūde Nr. 28, Ilūkstes ielā 14, Rīgā	N100411	56°56'18"	24°11'46"	Daugava	41313	-	-	Bez limita	Likvidēta.
Avārijas izplūde Nr. 2, Eksporta ielā 2b, Rīgā	N100072	56°57'27"	24°05'43"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	**
Avārijas izplūde Nr. 19, Mārkalnes ielā 22, Rīgā	N100399	56°59'56"	24°13'27"	Jugla	412343	-	-	Bez limita	**
Pārgāze; izplūde Nr. 88, 11.novembra krastmalā – Poļu gātē	N100722	56°57'00"	24°06'03"	Daugava	41313	-	-	Bez limita	Likvidēta.
Pārgāze; izplūde Nr. 89, 11. novembra krastmalā –Minsterejas ielā, Rīgā	N100723	56°56'42"	24°06'30"	Daugava	41313	-	-	Bez limita	Tikai lietuss ūdeņi.

Pārgāze; izplūde Nr. 90, Jēkaba ielā – Valdemāra ielā, Rīgā	N100725	56°57'11"	24°06'17"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	Tikai lietus ūdeņi.
Pārgāze; izplūde Nr. 91, Lāčplēša ielā, Rīgā	N100726	56°57'14"	24°07'34"	Daugava	41311	-	-	Bez limita	Tikai lietus ūdeņi.

* Saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" apkopotajiem datiem par nokrišņu mērīšanas iekārtās uzskaitīto nokrišņu daudzumu laika periodā no 2022. gada augusta līdz 2023. gada septembrim.

** Tikai avārijas gadījumos.

***Pārskatīta 15.01.2024.

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos**

Novadišanas vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela, parametrs	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)	Pēc attīrīšanas	
			mg/l	tonnas gadā*
Izplūdes vieta – Rīgas jūras līcis (identifikācijas numurs N100067)	230 026 Suspendētās vielas	Samazināt par 90 %	< 35	< 2555
	230 004 Ķīmiskā skābekļa patēriņš (KSP)	Samazināt par 75 %	125	9125
	230 003 Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)	Samazināt par 70- 90 %	25	1825
	230 015 Kopējais slāpeklis (N _{kop})	Samazināt par 70-80 %	10	730
	230 016 Kopējais fosfors (P _{kop})	Samazināt par 80 %	1	73
	230014 Nitrītu slāpeklis (N/NO ₂)	-	bez limita	bez limita
	230013 Nitrātu slāpeklis (N/NO ₃)	-	bez limita	bez limita
	230012 Amonija slāpeklis (N/NH ₄)	-	bez limita	bez limita
	230010 Fosfāti (P/PO ₄)	-	bez limita	bez limita
	230027 Sintētiskās virsmas aktīvās vielas, anjonu (SVAV anj.)	-	bez limita	bez limita
	230025 Naftas ogļūdeņraži (necikliskie)	-	1	73

	230022 Fenoli (fenolu indekss)	-	0,05	3,65
	090005 Formaldehīds	-	0,2	14,6
	230 019 Cinks	-	0,2	14,6
	230 019 Varš	-	0,2	14,6
	230 019 Niķelis	-	0,05	3,65
	230 019 Hroms (kop.)	-	0,05	3,65
	230 019 Svins	-	0,05	3,65
	230 019 Kadmījs	-	0,02	1,46
	230 019 Dzīvsudrabs	-	0,02	1,46
	230 019 Arsēns	-	0,02	1,46
N100400 N100550 N100412 N100401 N100398 N100405 N100069 N100552 N100390 N100404 N100371 N100408 N100407 N100551 N100072 N100399	230 026 Suspendētās vielas		< 35	bez limita
	230 004 Ķīmiskā skābekļa patēriņš (KSP)		125	bez limita
	230 003 Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)		25	bez limita
	230 015 Kopējais slāpeklis (N _{kop})		10	bez limita
	230 016 Kopējais fosfors (P _{kop})		1	bez limita
	230014 Nitrītu slāpeklis (N/NO ₂)		bez limita	bez limita
	230013 Nitrātu slāpeklis (N/NO ₃)		bez limita	bez limita
	230012 Amonija slāpeklis (N/NH ₄)		bez limita	bez limita
	230010 Fosfāti (P/PO ₄)		bez limita	bez limita
	230027 Sintētiskās virsmas aktīvās vielas, anjonu (SVAV anj.)		bez limita	bez limita
	230025 Naftas ogļūdeņraži (necikliskie)		1	bez limita
	230022 Fenoli (fenolu indekss)		0,05	bez limita
	090005 Formaldehīds		0,2	bez limita
	230 019 Cinks		0,2	bez limita
	230 019 Varš		0,2	bez limita

	230 019 Niķelis		0,05	bez limita
	230 019 Hroms (kop.)		0,05	bez limita
	230 019 Svins		0,05	bez limita
	230 019 Kadmijs		0,02	bez limita
	230 019 Dzīvsudrabs		0,02	bez limita
	230 019 Arsēns		0,02	bez limita

* Maksimālā piesārņojuma slodze ir proporcionāla novadītajam notekūdeņu apjomam attiecīgajā laika periodā.

** Pārskatīta 15.01.2024..

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Nodrošināt notekūdeņu otrējo (bioloģisko) notekūdeņu attīrīšanu.

9.2.2. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI.

9.2.3. NAI ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgos paraugus pirms to emisijas vidē.

9.2.4. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām.

9.2.5. Nodrošināt kanalizācijas tīklu un notekūdeņu savākšanas aku hermētiskumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu.

9.2.6. Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.

9.2.7. Nodrošināt regulāru NAI pieguļošās teritorijas tīrīšanu, kā arī attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas pieguļošās teritorijas tīrīšanu.

9.2.8. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

9.2.9. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu noslēgt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.2.10. Pēc mehānisko attīrīšanas iekārtu ierīkošanas pirms pārplūdes un avārijas izplūdes vietām, nodrošināt notekūdeņu, kas tiek novadīti pārplūdes vietās un avārijas izplūdes vietās, mehānisko attīrīšanu (*pārskatīts 15.01.2024.*).

9.2.11. Pārplūdes vietās un avārijas izplūdes vietās, kurās šobrīd nav nodrošināta mehāniskā attīrīšana, uzstādīt atbilstošas mehāniskās attīrīšanas iekārtas. Mehānisko attīrīšanas iekārtu uzstādīšana veicama saskaņā ar izstrādāto pasākumu plānu, kas iesniedzams Dienestā saskaņā ar Atļaujas 6.1.9. apakšpunktu (*pārskatīts 15.01.2024.*).

9.2.12. Pārplūdes un avārijas izplūžu vietās, pirms kurām nav plānots ierīkot mehāniskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, komunālos notekūdeņus atļauts novadīt tikai avārijas gadījumos. Nodrošināt šo pārplūdes un avārijas izplūdes vietu plombēšanu. Katru plombas noņemšanu un atkārtotu plombas uzlikšanu fiksēt avārijas un pārplūdes vietu žurnālā, norādot datumu, kad plomba uzlikta, datumu, kad plomba noņemta, noņemšanas iemeslu (*iekļauts 15.01.2024.*).

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 9.3.1. Notekūdeņu izplūdē Nr. N100067 nodrošināt notekūdeņu tiešo uzskaiti, datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī
- 9.3.2. NAI ieplūstošo un izplūstošo notekūdeņu kvalitātes kontroli veikt atbilstoši šīs atļaujas 24.b tabulā noteiktajiem parametriem, metodēm un regularitātei.
- 9.3.3. Veikt pārplūdes vietas izplūdē vai avārijas izplūdes vietā novadīto notekūdeņu kvalitātes kontroli, nosakot piesārņojošās vielas koncentrācijas saskaņā ar 24.b tabulu. Notekūdeņu testēšanas pārskatus pēc to saņemšanas nedēļas laikā iesniegt Dienestā.
- 9.3.4. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē (identifikācijas Nr. A100175 - pirms notekūdeņu attīrīšanas) un izplūdē (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100067 – pirms attīrīto notekūdeņu novadīšanas Rīgas jūras līcī).
- 9.3.5. Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, par to informēt Dienestu un Veselības inspekciju, kā arī noskaidrot neatbilstību cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.
- 9.3.6. Notekūdeņu uzskaites žurnālā reģistrēt:
- novadīto notekūdeņu daudzumu
 - uz NAI novadītā piesārņojuma daudzumu un ar notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu 24.b tabulā norādītajiem notekūdeņu parametriem;
 - notekūdeņu testēšanas rezultātus;
 - informāciju par iekārtu apkopes darbiem;
 - no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām pieņemto notekūdeņu apjomu un pieņemšanas datumu;
 - no pārplūžu un avārijas izplūžu vietām novadīto notekūdeņu apjomu (m^3), pārplūžu laiku (datumu un laiku), to ilgumu.
 - datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.
- 9.3.7. Reizi ceturksnī veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu (%) suspendētajām vielām, BSP₅, KSP, N_{kop} un P_{kop}. Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.
- 9.3.8. Ievērot NAI attīrīšanas iekārtu tehnoloģiju, regulāri veikt iekārtu tehnisko apkopi un nosēdumu attīrīšanu, lai sasniegtu maksimāli

iespējamo attīrīšanas efektivitāti, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.

9.3.9. Nodrošināt savlaicīgu mehāniskās attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu. Savāktos atkritumus no redelēm un sietiem nodot attiecīgajam atkritumu apsaimniekotājam.

24.b tabula Monitorings

N100067 - Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes							
Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums		Laboratorija, kas veic analīzes*	
				Ieplūdē	Izplūdē		
N100067	Ieplūdē un izplūdē						
	230 026 Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu*	1 x nedēļā	1 x nedēļā	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	
	230 003 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)						
	230 004 Ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP)						
	230 016 Kopējais fosfors (P _{kop})						
	230 015 Kopējais slāpeklis (N _{kop})						
	230014 Nitrītu slāpeklis (N/NO ₂)						
	230013 Nitrātu slāpeklis (N/NO ₃)						
	230012Amonija slāpeklis (N/NH ₄)						
	230010 Fosfāti (P/PO ₄)						
	230027 Sintētiskās virsmas aktīvās vielas, anjonu (SVAV anj.)						
	230025 Naftas ogļūdeņraži (necikliskie)						
	230030 pH						
	230022 Fenoli (fenolu indekss)						
	090005 Formaldehīds						
	230 019 Cinks			1 x mēnesī	1 x mēnesī		
	230 019 Varš						
	230 019 Niķelis						
	230 019 Hroms (kop.)						

	230 019 Svins					
	230 019 Kadmijs					
	230 019 Dzīvsudrabs					
	230 019 Arsēns					
	230 026 Suspendētās vielas					
	230 003 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)					
	230 004 Ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP)					
	230 016 Kopējais fosfors (P _{kop})					
N100400	230 015 Kopējais slāpeklis (N _{kop})					
N100550	230014 Nitrītu slāpeklis (N/NO ₂)					
N100412	230013 Nitrātu slāpeklis (N/NO ₃)					
N100401	230012 Amonija slāpeklis (N/NH ₄)					
N100398	230010 Fosfāti (P/PO ₄)					
N100405	230027 Sintētiskās virsmas aktīvās vielas, anjonu (SVAV anj.)					
N100390	230025 Naftas ogļūdeņraži (necikliskie)					
N100404	230030 pH					
N100371	230022 Fenoli (fenolu indekss)					
N100408	090005 Formaldehīds					
N100407	230 019 Cinks					
N100069	230 019 Varš					
N100551	230 019 Niķelis					
N100072	230 019 Hroms (kop.)					
N100399	230 019 Svins					
	230 019 Kadmijs					
	230 019 Dzīvsudrabs					
	230 019 Arsēns					

*Veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts

un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditētā laboratorijā.

***Pārskatīta 15.01.2024..*

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

9.4.1. Rīgas jūras līča ūdens kvalitātes monitoringu veikt akreditētā laboratorijā saskaņā ar 24.c tabulā uzrādīto grafiku.

24.c tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
500 m rādiusā no notekūdeņu izplūdes vietas N100067	Jūras ūdens mikrobioloģiskās analīzes	akreditēta metode	akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 reizi gadā (Paraugus ņemt dienā, kad tiek veikta NAI testēšana ieplūdē un izplūdē.	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija

* Veic akreditēta laboratorija, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

9.5.1. Nokrišņu daudzuma uzskaites veikšanai izmantot mēraparatūru, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (*iekļauts ar 15.01.2024.*).

9.5.2. Nodrošināt nokrišņu daudzuma uzskaites iekārtu uzturēšanu un kalibrāciju atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām. Informāciju par veiktajiem iekārtu uzturēšanas un kalibrācijas darbiem fiksēt iekārtu ekspluatācijas žurnālā (*iekļauts ar 15.01.2024.*).

9.5.3. Nokrišņu daudzuma uzskaites iekārtas uzturēt tehniskā kārtībā (*iekļauts ar 15.01.2024.*).

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. **Līdz 30.06.2025.** iesniegt Dienestā iesniegumu atļaujas pārskatīšanai, vienlaikus iesniedzot MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 6. pielikuma 1. punktā sniegto informāciju.

9.6.2. (*svītrots ar 15.01.2024.*)

9.6.3. Notekūdeņu testēšanas pārskata rezultātus ar to izvērtējumu iesniegt Dienestā, pievienojot šīs Atļaujas 6.1.4. punkta nosacījumā minētajam

gada pārskatam.

- 9.6.4. Piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu gadījumā nekavējoties informēt Dienestu un veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai, kā arī pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.
- 9.6.5. Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).
- 9.6.6. Nekavējoties informēt Dienestu par notekūdeņu novadīšanu pārplūdes vai avārijas izplūdes vietās, norādot:
- iemeslu, kādēļ notikusi pārplūde;
 - vietu, kur notikusi pārplūde;
 - pārplūdes ilgumu;
 - novadīto notekūdeņu apjomu.
- 9.6.7. Reizi gadā nokrišņu daudzuma monitoringa rezultātus ar to izvērtējumu iesniegt Dienestā, pievienojot šīs Atļaujas 6.1.4. punkta nosacījumā minētajam gada pārskatam (*iekļauts ar 15.01.2024.*).

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

SIA “Rīgas ūdens” piesārņojošā darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos trokšņa rādītājus zonās, kurās tiek vērtējami.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

10.4.1. Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai un Dienestam informācijai.

10.4.2. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Veselības inspekciju un Dienestu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

10.4.3. **Līdz 27.11.2023.** identificēt trokšņa avotus uzņēmuma teritorijā, veikt trokšņa mērījumus no iekārtām un veikt trokšņa novērtēšanu (modelēšanu) un iesniegt izvērtējumu Veselības inspekcijā un Dienestā.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Radīto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti šīs Atļaujas 21. un 22. tabulā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšana (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/g) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošās atkritumu plūsma (t/g) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošās atkritumu plūsma (t/g)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/g)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	1	BAS „Daugavgrīva” darbība	500	0	500	0	0	0	0	500	500

190801 Atkritumi no sietiem	Nē	5	Notekūdeņu attīrīšanas produkts	400	0	400	0	0	0	0	400	400
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	5	Notekūdeņu attīrīšanas produkts	3000	0	3000	0	0	0	0	3 000	3000
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	5000	Notekūdeņu attīrīšanas produkts	10782	0	42300	0	0	0	0	42300	42300
190607 Biogāzes ieguves iekārtu atlikumi pēc biogāzes iegūšanas	Nē	5000	Pēc biogāzes ieguves produkts	32518	0	42300	0	0	0	0	42300	42300
190699 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	5000	Notekūdeņu attīrīšanas produkts	32518	0	42300	0	0	0	0	42300	42300
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	5	SIA „Rīgas ūdens” darbība	100	0	100	0	0	0	0	100	100
200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nē	5	SIA „Rīgas ūdens” darbība	250	0	250	0	0	0	0	250	250
200121 Luminiscentās	Jā	0.5	BAS „Daugavgrī	1	0	1	0	0	0	0	1	1

spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi			va" darbība									
160506 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi	Jā	0.5	BAS „Daugavgrīva” laboratorijas darbība	1	0	1	0	0	0	0	1	1

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners	500	Autotransports	Komersants, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Komersants, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja
190801 Atkritumi no sietiem	Nē	Konteiners	400	Autotransports		
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	Konteiners	3000	Autotransports		
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	Konteiners	42300	Autotransports		
190607 Biogāzes ieguves iekārtu atlikumi pēc biogāzes iegūšanas	Nē	Konteiners	42300	Autotransports		
190699 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	Konteiners	42300	Autotransports		
200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas	Nē	Konteiners	250	Autotransports		

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI12IB0013

atkritumi						
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	Konteiners	100	Autotransports		
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	Kaste	1	Autotransports		
160506 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi	Jā	Konteiners	1	Autotransports		

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

- 11.2.1. Atkritumu savākšana un īslaicīgu uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, tai skaitā neradot traucējošus trokšņus vai smakas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
- 11.2.2. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.
- 11.2.3. Atkritumus (t.i., atkritumus, kas rodas uzņēmuma komercdarbības rezultātā) līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, **ne ilgāk kā trīs mēnešus** kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.
- 11.2.4. Darbības ar bīstamajiem atkritumiem (uzglabāšanu, iepakojšanu un marķēšanu) veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību tā, lai netiktu radīts apdraudējums videi, radīti traucējoši trokšņi vai smakas, nelabvēlīgi ietekmētas ainavas un piegriezta vide.
- 11.2.5. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.)
- 11.2.6. Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un kuri veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu.

- 11.2.7. Notekūdeņu dūņas (atkritumu klase 190805) un biogāzes ieguves iekārtu atlikumus pēc biogāzes iegūšanas (atkritumu klase 190607) apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli prasībām kā arī B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai Nr. RI19IB0008.
- 11.2.8. Aizliegta neapstrādātu notekūdeņu dūņu izkliešana attīrīšanas iekārtu teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā un teritorijas apzaļumošanā, izkliešana uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kā arī izmantošana degradēto patību rekultivācijai.
- 11.2.9. Pēc iespējas samazināt dūņu uzglabāšanu īslaicīgās uzglabāšanas laukumā. Dūņas īslaicīgi uzglabāt gadījumā, ja dūņu izvešana uz SIA "Rīgas ūdens" dūņu laukiem adresē "Vārnukrogs 2104" Jūrmalā, nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 11.3.1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālajā statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt visu atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, uzglabāšanas, nodošanas izvešanai uzskaiti hronoloģiskā secībā, un uzglabāt šos materiālus trīs gadus.
- 11.3.2. Sadzīves notekūdeņu dūņu un biogāzes ieguves iekārtu atlikumu uzskaitē un kvalitātes kontrole pēc biogāzes iegūšanas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI19IB0008 norādītajām prasībām.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

- 12.1. Atkritumus un izejvielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
- 12.2. Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt slēgtā sausā telpā ar hidroizolētu grīdas segumu, iepakojumos ar ne bojātu marķējumu. Nodrošināt

ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu iepakojuma hermētiskumu.

- 12.3. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
- 12.4. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi no attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu dūņu nokļūšanu augsnē, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos.
- 12.5. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitātes rādītāji.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

- 14.1. Netipiskos apstākļos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto instrukciju, kā arī ievērojot šīs Atļaujas nosacījumus.
- 14.2. Pēc iespējas saīsināt sadedzināšanas iekārtu darbības palaišanas un apturēšanas periodus. Ja jau iepriekš darbībā esošas iekārtas izmantošana uz kādu laiku ir apstādināta, operators iekārtas iekurināšanas laikā ierobežo zāļveida emisijas.
- 14.3. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, un/vai ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.
- 14.4. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
- 14.5. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā nodrošināt NAI un KSS nepārtrauktu darbību, elektrību nodrošinot ar ģeneratoriem. Nepieciešamības gadījumā KSS aprīkot ar papildu sūkņiem.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

- 15.1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Dienestā attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti piesārņojuma riska novēršanai un darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem.
- 15.2. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt visa veida ķīmisko vielu un maisījumu palieku izvešanu, nododot licencētai organizācijai, vai utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu

piesārņojuma risku.

- 15.3. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu utilizācijai komersantam (atkritumu apsaimniekotājam), kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

- 16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
- 16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
- 16.3. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā ražotnē esošu ugunsdzēsības sistēmu, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos ražotnē un savlaicīgi novērstu avāriju risku un piesārņojuma risku. Pastāvīgi veikt ugunsdzēsības sistēmu stāvokļa kontroli.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

- 17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
- 17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt Atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju Atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.