



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. RI14IB0097

Komersanta nosaukums: **Akciju sabiedrība „RĪGAS SILTUMS”**

Juridiskā adrese: **Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003286750**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **14.03.1996.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **08.05.2004.**

Iekārta, operators: **Siltumcentrāle „Daugavgrīva”, AS „RĪGAS SILTUMS”**

Adrese: **Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016**

Tālruņa numurs: **67017359**

Elektroniskā pasta adrese: siltums@rs.lv

Teritorijas kodi: **Rīga 0001000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.

1.1.2. sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu).

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **22/09/2014**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **03/01/2022; 02/06/2023**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **22/10/2014**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **03/03/2023; 28/07/2023**

Atļauju pārvaldes direktore

Daina Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens	6
*Pārskatīts 03.03.2022.	6
7.2. enerģija	6
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	7
8. Gaisa aizsardzība	11
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	11
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	13
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	13
8.4. smakas	14
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	14
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	15
8.7. gaisa monitorings	15
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	15
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	15
9. Notekūdeņi	16
9.1. izplūdes, emisijas limiti	16
18. Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu*	16
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība	16
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	16
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	16
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	17
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	17
10. Troksnis	17
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	17
10.2. trokšņa emisijas limiti	17
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	17
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	17
11. Atkritumi	17
11.1. atkritumu veidošanās	17
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	20
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	21
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	21
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	21

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	21
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	21
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	22
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	22
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	23
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	23
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu	23
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	24

Pielikumi:

- 1. pielikums** – B iesniegums ar kopsavilkumu.
- 2. pielikums** – Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
- 3. pielikums** – Veselības inspekcijas atzinums.
- 4. pielikums** – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinums.
- 5. pielikums** – Gaisa piesārņojošo vielu emisijas avotu atrašanās vietas shēma.
- 6. pielikums** – Pazemes ūdens monitoringa urbumu izvietojuma shēma.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja Nr. RI14IB0097 (*turpmāk – Atļauja*) izsniegta 22.10.2014. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (*turpmāk – Dienests*) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1. – 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam,
- Veselības inspekcijai,
- Rīgas valstspilsētas pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī atļauja aizstāj Dienesta AS „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrālei „Daugavgrīva” 30.09.2009. izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.RI09IB0081.

AS „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrālei „Daugavgrīva” 12.01.2021. ir izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr.RI21SG0002 2021. - 2030.gadam.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas valstspilsētas pašvaldības priekšlikumus.

1. Atļauja izsniegta AS „RĪGAS SILTUMS” siltumcentrāles „Daugavgrīva” Rīgā, Lēpju ielā 4 darbībai ar kopējo nominālo siltuma jaudu 24,0 MW un nominālo ievadīto siltuma jaudu 26,19 MW, kur uzstādītas šādas sadedzināšanas iekārtas:
 - jauns ūdenssildāmais gāzes-dīzeļdegvielas katls BOSCH UT-M 46 ar nominālo siltuma jaudu 8,0 MW un nominālo ievadīto siltuma jaudu 8,64 MW;
 - esošais ūdenssildāmais gāzes-dīzeļdegvielas katls VITOMAX 200 HW ar nominālo siltuma jaudu 8,0 MW un nominālo ievadīto siltuma jaudu 8,45 MW;
 - divi jauni ūdenssildāmie ar koksni kurināmie katli UAB Enerstena VHB 4000 ar nominālo siltuma jaudu 4,0 MW katrai iekārtai un nominālo ievadīto siltuma jaudu 4,55 MW katrai iekārtai. Dūmgāzes no katliem izvadītas caur vienu jaunu skursteni (*pārskatīts 28.07.2023.*)
2. Atļautais kurināmā patēriņš: dabasgāze – 2500 tūkst. m³/gadā; koksne – 20 000 t/gadā, dīzeļdegviela – 2000 t/gadā (*pārskatīts 28.07.2023.*).
3. *Izslēgts ar 28.07.2023. grozījumiem.*
4. *Izslēgts ar 28.07.2023. grozījumiem.*
5. *Izslēgts ar 28.07.2023. grozījumiem.*
6. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.
7. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <https://www.vvd.gov.lv/lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”.
8. Reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 20.datumam veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12.tabulā, izmantojot emisiju aprēķinā dotās metodikas. Nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, tai skaitā traucējošām smakām vai trokšņiem, noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo

trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

10. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu - „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” un pārskata par veiktajām darbībām ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām (*pārskatīts 28.07.2023.*).
11. Darbināt iekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

6.2. darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Ūdens patēriņš sadzīves un ražošanas vajadzībām saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem un 11. tabulu.

11.Tabula. Ūdens lietošana*

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	6000	800	3700	1500	0

*Pārskatīts 03.03.2022.

7.2. enerģija

1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.
2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4.tabulā dotajiem datiem.
3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti (m³ un tonnās) papīra veidā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā*

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dabas gāze (1000 m ³)	2500	2	2500	0	0	0
Koksne (t)	20000	0.03	20000	0	0	0
Dīzeļdegviela	2000	0	2000	0	0	0

*Pārskatīts 28.07.2023.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums operatoram atļauts saskaņā ar 2. un 3. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. **Nav atļauts** kā kurināmo izmantot biomasu (koksnes šķeldu), kuras sastāvā var būt halogēnorganiskie savienojumi vai smagie metāli (koksne pēc apstrādes ar koksnes aizsargvielām vai pārklājumiem), un koksnes šķeldu, kas saražota no koksnes atkritumiem, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos.
3. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību apliecināt, atbildīgai personai parakstoties.
4. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.
5. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
6. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.
7. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
8. Fluorētās siltumnīcefekta gāzes (freonus) apsaimniekot saskaņā ar attiecīgas spēkā esošas likumdošanas prasībām.
9. *Izslēgts ar 28.07.2023. grozījumiem.*
10. Veikt piesardzības pasākumus, lai nepieļautu minēto gāzu nejaušu izlaišanu („noplūde”). Veikt visus tehniski un ekonomiski iespējamus

pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu fluorētu siltumnīcefekta gāzu noplūdes.

11. Ja ir konstatēta fluorētu siltumnīcefekta gāzu noplūde, nodrošināt, ka iekārta tiek saremontēta bez nepamatotas kavēšanās.
12. Nodrošināt iekārtām noplūdes pārbaudi. Pārbaudes veikt attiecīgi sertificētām fiziskām personām vismaz vienu reizi trijos mēnešos vai, ja ir ierīkota noplūdes konstatēšanas sistēma, vismaz reizi sešos mēnešos. Ierīkot apkopju žurnālu par veiktajām pārbaudēm.
13. Par iekārtām, uz kurām attiecas noplūdes pārbaudes, vismaz piecus gadus jāsaglabā dokumenti, kuros norādīta informācija atbilstoši likumdošanas prasībām.
14. Ķīmisko vielu uzglabāšanu nodrošināt tvertnēs atbilstoši Atļaujas 5.tabulai (*iekļauts ar 28.07.2023. grozījumiem*).

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami*

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Nātrija hlorīds	neorganiska viela	Ūdens mīkstināšanas filtru reģenerācijai	0.5 t iekštelpās	8
Koksnes šķelda	organiska viela	Kurināmais	200 t iekštelpās	20000
Absorbents	organiska viela	Izlijušu kaitīgo vielu savākšanai	0.01 t iekštelpās	0.05

*Pārskatīts 28.07.2023.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības pikto-gramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā)
Dīzeļ-degviela	naftas produkti	Kurināmais	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums Asp. Tox. 1	H226 H304 H315 H302;H312;	Bīstami, GHS02 Bīstami, GHS08	P210 P301+P310; P331 P208	40 m ³ uzpildīts tvertnē iekštelpās,	2000

					bīstams ieelpojot Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Acute Tox. 4 akūts toksiskums Carc. 2 kancerogenitāte STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H332 H351 H373 H411	Uzmanību, GHS07 Uzmanību, GHS07 Uzmanību, GHS08 Uzmanību, GHS08	P301+P312; P280	maksimāli 34 t	
ECO- STAR® 300, nātrija hidroksīds 10-15%	neorganisk a viela	Kondensāta pH korekcijai	215-185-5	1310-73-2	Skin Corr. 1A kodīgs/kairinošs ādai	H314	Bīstami, GHS05	P260, 2623, 264, 280, 284, 301+33 0+331, 303+ 361+353, 363, 304+34 0, 305+351+ 338, 310, 390, 402+404+ 420+232	1 t uzpildīts tvertnē (1.2 m³) iekšstelpās	9.6
JurbySoft 9T vai līdzvērtīgs	organiska viela	Siltumtīklu piebarošanas ūdens apstrādei	215-185-5	1310-73-2	Skin Corr. 1A kodīgs/kairinošs ādai	H314, H318, H290	Bīstami, GHS05	P280, P301+P330+ P331, P303+P361+ P335, P305+P351+	0.075 t iepildīts dozēšanas tvertnē 2x0.1 m³ katlu mājas iekšstelpās	1.32

								P338, P363, P310		
Aukstuma aģents 410A	organiska viela	Gaisa kondicionieri, uzpildīts iekārtās	206-557- 8, 200-839-4	354-33-6, 75- 10-5	Press. Gas saspiesta gāze	H280	Uzmanību GHS04	P410+P403	1,1 kg uzpildīts ekspluatācijā esošajās	0
Aukstuma aģents 407C	organiska viela	Gaisa kondicionieri, uzpildīts iekārtās	206-557- 8, 200-839- 4, 212-377-0	354-33-6, 75- 10-5, 811- 97- 2	Press. Gas saspiesta gāze	H280, H220	Uzmanību GHS04	P403	3 kg uzpildīts ekspluatācijā esošajās gaisa kondicionēša nas sistēmās	0

*Pārskatīts 28.07.2023.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts*

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Dīzeļdegviela	40	0	Ēkās	22/02/2023	22/02/2027
B2	Mitrie (smagie) pelni no šķeldas katlu kurtuvēm	10	2	Ēkās	-	-
B3	Mitrie (smagie) pelni no šķeldas katlu kurtuvēm	10	2	Ēkās	-	-
B4	Sausie (vieglie) pelni no šķeldas katlu dūmgāzu attīrīšanas piedurkņu filtriem	10	2	Virš zemes	-	-

*Iekļauts ar 28.07.2023. grozījumiem.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

1. Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā norādītajiem emisiju limitiem.
2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (sk. atļaujas 1.pielikumā).
3. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegtas normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām, kā arī nodrošināt, ka sadedzināšanas iekārtu ekspluatācijas laikā netiek nepārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi, tai skaitā augšējie piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums*

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A2	Ūdenssildāmo katlu UAB Enerstena VHB 4000 x 2 dūmenis	322209.957	501803.449	29	1000	11363	90	24	8760
A3	Katla VITOMAX 200 HW dūmvads, kurināmais gāze	322179.094	501736.050	30	800	7236	117	24	2700
	Katla VITOMAX 200 HW dūmvads, kurināmais dīzeļdegviela	322179.094	501736.050	30	800	10330	150	24	2700
	Katla BOSCH UT-M 46 Dūmvads, kurināmais gāze	322179.094	501736.050	30	650	6624	78	24	2700
	Katla BOSCH UT-M 46 Dūmvads, kurināmais dīzeļdegviela	322179.094	501736.050	30	650	10550	80	24	2700

*Pārskatīts 28.07.2023.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts*

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
A2 Ūdenssildāmo katlu UAB Enerstena VHB 4000 x 2 dūmenis	322209.957	501803.449	020029 Oglekļa oksīds	1.8524	585.8	58.4628	6
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.6792	214.8	21.4364	
			020032 Sēra dioksīds	0.0775	24.5	2.4473	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.0866	27.4	2.7331	
			200002 PM10	0.0761	24.1	2.4018	
			200003 PM2,5	0.0656	20.7	2.0706	
A3, Katla VITOMAX 200 HW dūmvads, kurināmais gāze	322179.094	501736.050	020038 Slāpekļa dioksīds	0.169	90	1.643	3
			020029 Oglekļa oksīds	0.329	99.3	3.35	
A3, Katla VITOMAX 200 HW dūmvads, kurināmais dīzeļdegviela	322179.094	501736.050	020029 Oglekļa oksīds	1.14	48.9	1.412	3
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.562	195.8	5.647	
			020032 Sēra dioksīds	0.406	141.5	4	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.056	19.5	0.565	
			200003 PM2,5	0.028	9.8	0.283	
			200002 PM10	0.007	2.4	0.068	

A3, Katla BOSCH UT-M 46 Dūmvads, kurināmais gāze	322179.094	501736.050	020038 Slāpekļa dioksīds	0.151	90	1.468	3
			020029 Oglekļa oksīds	0.336	99.2	3.35	
A3, Katla BOSCH UT-M 46 Dūmvads, kurināmais dīzeļdegviela	322179.094	501736.050	020029 Oglekļa oksīds	0.143	48.9	1.412	3
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.574	195.8	5.647	
			020032 Sēra dioksīds	0.406	138.5	4	
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.057	19.4	0.565	
			200003 PM2,5	0.029	9.9	0.283	
			200002 PM10	0.007	2.4	0.068	

*Pārskatīts 28.07.2023.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Sadedzināšanas procesus iekārtā uzturēt optimālā režīmā, lai emisiju koncentrācijas nepārsniegtu gaisa kvalitātes normatīvus; ievērot emisijas robežvērtības atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.
2. Nodrošināt sadedzināšanas iekārtu darbību atbilstoši izgatavotāja ekspluatācijas noteikumiem, veikt iekārtu apkopi atbilstoši to izgatavotāju instrukcijās norādītajam periodam. Ierīkot iekārtu ekspluatācijas-apkopes žurnālu un/vai uzglabāt aktus par apkopēm.
3. Nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtu attīrīšanas efektivitāti ne mazāku kā tiek iekļauts emisijas daudzuma aprēķinos.
4. Gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar to ražotāja specifikāciju vai uzņēmuma instrukciju, kurai jābūt pieejamai darba vietā. Nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtu regulāru apskati, lai pārlicinātos, vai tās darbojas atbilstoši ražotāja instrukcijām. Par attīrīšanas iekārtas tīrīšanas pasākumiem atbildīgajai personai veikt ierakstus iekārtas ekspluatācijas žurnālā.
5. Darbības ar kurināmo (šķeldu) pārkraušanu un uzglabāšanu veikt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.

8.4. smakas

1. Ja par uzņēmuma darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Monitorings atbilstoši 24.tabulā noteiktajam.
2. Operatoram jānodrošina, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas *stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi*. Mērījumos neņemt vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.
3. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.
4. Reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli visiem emisijas avotiem aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes.
5. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites dokumentā (elektroniskā vai papīra veidā). Uzskaites dokumentā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.
6. Veicot oglekļa dioksīda (CO₂) emisijas daudzuma noteikšanu, ievērot likumdošanas prasības un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas atļaujas nosacījumus.

24. Tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode**	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes***
A2	Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, cietās daļiņas, fizikālie parametri (temperatūra, plūsma, skābeklis)	akreditēta metode	akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	Reizi trijos gados	Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija

A3 (kurinot dabasgāzi)	Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, fizikālie parametri (temperatūra, plūsma, skābeklis)				
A3 (kurinot dīzeļdegvielu)	Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, cietās daļiņas, fizikālie parametri (temperatūra, plūsma, skābeklis)				

**Pārskatīts 28.07.2023.*

***Saskaņā ar normatīvo aktu par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām ir jāveic vismaz trīs secīgi mērījumi. Atkāpes no 30 minūšu paraugu ņemšanas nosacījuma pieļaujamas, ja iekārtas tehniskie parametri to nespēj nodrošināt, respektīvi, ja iekārta ieslēdzas un atslēdzas automātiski. Šādos gadījumos operatoram tas ir jāpamato un jāpierāda.*

**** Veic akreditēta laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.*

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Dienestam.
2. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, izmantoto kurināmā veidu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt esošo stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu).
3. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabāt trīs gadus un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus.
4. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālajai

statistikas veidlapai „Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” kā atsevišķu pielikumu.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves un ražošanas notekūdeņu (t.sk. dūmgāzu kondensātu un dzesēšanas notekūdeņus) novadīšanu pilsētas centralizētajā kanalizācijas tīklā veikt saskaņā ar noslēgto līgumu un 18.tabulu. Līgumam ir jāatbilst normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām.
2. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietuss kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu*

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Lēpju iela 4, Rīga	-	-	-	SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēma	5,27	4450	365

*Pārskatīts 03.03.2022.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. *Izslēgts ar 28.07.2023. grozījumiem.*
2. Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.
3. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai un Dienestam informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Radīto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti šīs Atļaujas 21. un 22. tabulā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/g) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/g) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/g)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/g)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0	SC "Daugavgrīva" darbība	15	0	15	0	-	0	-	15	15
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	100	SC "Daugavgrīva" darbība	500	0	500	0	-	0	-	500	500
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0.005	SC "Daugavgrīva" darbība	0.02	0	0.02	0	-	0	-	0.02	0.02
200140 Metāli	Nē	20	SC "Daugavgrīva" darbība	85	0	85	0	-	0	-	85	85

			rīva" darbība									
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	10	SC "Daugavg rīva" darbība	40	0	40	0	-	0	-	40	40
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	0.2	SC "Daugavg rīva" darbība	0	0	0.2	0.2	-	0	0	0.2	0.2
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.1	SC "Daugavg rīva" darbība	0.1	0	0.1	0.1	-	0	0	0.1	0.1

*Pārskatīts 28.07.2023.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteineri	15	Autotransports	Komersants, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Komersants, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	Konteineri	500	Autotransports		
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	Metāla kaste	0.02	Autotransports		
200140 Metāli	Nē	Konteineri	85	Autotransports		
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	Konteineri	0.1	Autotransports		
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Konteineri	0.2	Autotransports		

*Pārskatīts 28.07.2023.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošana – savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās – teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
2. Ražošanas un bīstamos atkritumus (t.i., atkritumus, kas rodas uzņēmuma komercdarbības rezultātā) līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, **ne ilgāk kā trīs mēnešus** kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un

pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.

3. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.
4. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.
5. Smagos pelnus (atkritumu klase 100101) drīkst izmantot augsnes uzlabošanas nolūkā pēc mēslošanas līdzekļa apliecības saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienestā. Līdz attiecīgās dokumentācijas saņemšanai minētie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums. Nedēļas laikā pēc mēslošanas līdzekļa apliecības saņemšanas iesniegt tās kopiju Dienestā.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālajā statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt visu atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, uzglabāšanas, nodošanas izvešanai uzskaiti hronoloģiskā secībā, un uzglabāt šos materiālus trīs gadus.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas,

regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
2. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko kā bīstamie atkritumi.
3. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmumam piederošos kanalizācijas tīklus, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
4. **Reizi divos gados** veikt pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringu trijos pazemes ūdens monitoringa urbemos SC „Daugavgrīva” iecirkņa teritorijā Rīgā, Lēpju ielā 4. Pazemes ūdeņu paraugos noteikt pH, elektrovadītspēju, kopējo naftas ogļūdeņražu (ogļūdeņražu indekss $C_{10} - C_{40}$) koncentrāciju. Pamatojoties uz veiktā pazemes ūdeņu monitoringa rezultātiem, pēc noteiktā laika perioda monitoringa veikšanas biežums var būt precizēts, samazinot vai palielinot tā veikšanas biežumu (*pārskatīts 28.07.2023.*).
5. Nodrošināt, lai pazemes ūdens kvalitātes monitoringu veiktu komersants, kas ir saņēmis Valsts vides dienesta izsniegto licenci atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes dziļi izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtību.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.
2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
3. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšanu vai testēšanu, iesniegt Dienestā iesniegumu šīs atļaujas nosacījumu pārskatīšanai. Iesniegumā atļaujas nosacījumu pārskatīšanai sniegt informāciju attiecībā uz palaišanas un apturēšanas periodiem atbilstoši prasībām, kas noteikti normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām.
4. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (piemēram, bezvējš, zems atmosfēras spiediens) veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisijas rašanos. Piesardzības pasākumi ietver ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.
2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Avāriju gadījumā nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
4. Avārijas gadījumos nepieļaut izejvielu noplūšanu lietus kanalizācijas sistēmā.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt Atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju Atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.