



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā

2015.gada 12.martā

Lēmums Nr.RI15VL0050

par AS „Latvenergo” TEC-2 pārskata par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2014.gadā apstiprināšanu

Adresāts: Akciju sabiedrība „Latvenergo”, reģistrācijas Nr.40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.

Iesniedzēja prasījums:

AS „Latvenergo” (turpmāk arī – operators) 24.02.2015. iesniedza Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - Pārvalde) lēmuma pieņemšanai ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisijas monitoringa rezultātiem 2014.gadā no iekārtas „Akciju sabiedrība „Latvenergo” TEC-2” Granīta ielā 31, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (turpmāk – emisiju ziņojums) un SIA „BUREAU VERITAS LATVIA” Verifikācijas institūcijas (verificētāja akreditācijas Nr.LATAK-GHG-488) verifikācijas ziņojumu.

Izvērtētā dokumentācija:

1. AS „Latvenergo” TEC-2 16.02.2015. „Gada emisiju ziņojums” (iesniegts papīra formā ar 23.02.2015. pavadvēstuli Nr.01VD00-17/923, attiecīga informācija iesniegta elektroniski Excel formātā un skenētā formā).
2. SIA „BUREAU VERITAS LATVIA” Verifikācijas institūcijas 18.02.2015. verifikācijas ziņojums „AS „Latvenergo” SEG emisiju pārskats par 2014.gadu” (iesniegts papīra formā, attiecīga informācija iesniegta arī elektroniski skenētā formā).
3. AS „Latvenergo” TEC-2 SEG emisijas atļauja 2013.-2020.gadam Nr.RI13SG0016 (izsniegta 15.03.2013.) ar 19.12.2013. Lēmumu Nr.38s un 17.10.2014. Lēmumu Nr.RI14VL0154.
4. Iekārtu saraksta SEG emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam izstrādes laikā AS „Latvenergo” TEC-1 15.08.2011. iesniegtā „Metodoloģijas ziņošanas veidlapa datu ziņošanai”.

Faktu konstatējums un izvērtējums:

Pārvalde, saskaņā ar 13.11.2012. MK noteikumu Nr.769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.769) 77.punkta prasībām, ņemot vērā Eiropas Komisijas 21.06.2012. Regulā (ES) Nr.601/2012 „par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK” (turpmāk – Regula Nr.601/2012) un Eiropas Komisijas 21.06.2012. Regulā (ES) Nr.600/2012 „par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK” (turpmāk – Regula Nr.600/2012) noteikto, izvērtēja operatora iesniegto emisiju ziņojumu un verifikācijas ziņojumu un konstatēja:

1. Operators sagatavoto ikgadējo emisiju ziņojumu par 2014.gadu un verificētāja ziņojumu par emisiju ziņojuma verificēšanu iesniedza Pārvaldē atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45.panta septītās daļas un MK noteikumu Nr.769 74.punkta prasībām.
2. Emisiju ziņojums sagatavots saskaņā ar MK noteikumu Nr.769 48.punkta prasībām.

3. Verifikācijas ziņojums ir sagatavots saskaņā ar MK noteikumu Nr.769 61.punktā minētajām prasībām.
4. Verifikācijas ziņojumā ir konstatēts:
 - SEG emisijas atļaujas Nr.RI13SG0016 nosacījumi ir ievēroti;
 - Monitoringa plāna prasības ir izpildītas;
 - Regula Nr.601/2012 un Regula Nr.600/2012 ir ievērotas.
5. Verifikācijas ziņojumā nav informācijas par verificēšanas laikā konstatētiem nebūtiskiem nepatiesiem apgalvojumiem.
6. Verifikācijas ziņojumā ir norādīts, ka, pamatojoties uz veikto verifikāciju, var secināt, ka dati ir paziņoti pareizi. Emisiju ziņojums ir verificēts kā apmierinošs.
7. Saskaņā ar AS „Latvenergo” TEC-2 verificēto emisiju ziņojumu kurināmā patēriņš 2014.gadā bija: dabas gāzes – 336 095,93 tūkst. m³, dīzeļdegvielas – 128 t, mazuta – 10 t; minētās iekārtas SEG emisija – 627 206 t CO₂, attiecīgi dati ir elektroniski ievadīti ikgadējā vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapā „Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājaslapā internetā.
8. Emisiju ziņojuma dati nav pretrunā ar „Metodoloģijas ziņošanas veidlapā datu ziņošanai” sniegto informāciju.
9. Ņemot vērā augstāk minēto, Pārvalde konstatēja, ka AS „Latvenergo” TEC-2 iesniegtais emisiju ziņojums un verifikācijas ziņojums par SEG emisijām 2014.gadā atbilst MK noteikumu Nr.769 77.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kā arī emisiju ziņojums atbilst MK noteikumu Nr.769 77.2.apakšpunktā minētajai informācijai.

Lēmums:

Atbilstoši MK noteikumu Nr.769 78.1.apakšpunkta prasībām, Pārvalde **apstiprina AS „Latvenergo” TEC-2 iesniegtā emisiju ziņojuma un verifikācijas ziņojuma atbilstību MK noteikumu Nr.769 77.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kā arī emisiju ziņojuma atbilstību MK noteikumu Nr.769 77.2.apakšpunktā minētajai informācijai.**

Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.panta septītajā daļā noteikto ikgadējais pārskats ir pieejams kontroles institūcijām un sabiedrībai.


Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:

Lēmumu Nr.RI15VL0050 var apstrīdēt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot Pārvaldē Rīgā, Rūpniecības ielā 23.

Piemērotās tiesību normas:

1. Likuma „Par piesārņojumu” 45.panta septītā daļa.
2. 13.11.2012. MK noteikumu Nr.769 „Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” 48., 61., 74., 77.punkts, 78.1., 77.1., 77.2.apakšpunkts.
3. Administratīvā procesa likuma 79.pants.
4. Eiropas Komisijas 21.06.2012. Regula (ES) Nr.601/2012 „par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK”.
5. Eiropas Komisijas 21.06.2012. Regula (ES) Nr.600/2012 „par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK”.

Direktora p.i.



E.Jasinskis

Lēmums ir nosūtīts valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (elektroniski)

Petrova 67084248

svetlana.petrova@lielriga.vvd.gov.lv