



Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, e-pasts: daugavpils@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM

Daugavpils
vieta

26.04.2022

Nr. 175-16/2021

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.	Pārbaudes veicējs(i) (amats, vārds, uzvārds)	Valsts vides dienesta Piesārņojuma un dabas resursu departamenta Piesārņojuma novēršanas daļas vadītāja vietnieks Vladislavs Mihejevs
2.	Pārbaudes datums	26.04.2021
3.	Pārbaudes objekts	ADUS
	Objekta adrese	Rīgas iela 2A, Līvāni
	Juridiskā vai fiziskā persona	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NESTE LATVIJA"
	Reģistrācijas numurs	40003132723
4.	Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as) (atļaujas veids, Nr., izdošanas datums, derīguma termiņš)	B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja VVD Daugavpils RVP 26.09.2018. B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. DA18IB0004 DA18IB0004

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS

Ķīmiskās vielas un maisījumi; Sadzīves atkritumu apsaimniekošana; Bīstamo atkritumu apsaimniekošana; Gaisa aizsardzības noteikumu ievērošana; Dabas resursu nodokļa aprēķina pareizība

III. SECINĀJUMI

1) Pazemes degvielas rezervuāri (reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā – 5DU034627), kuru kopējais tilpums ir 160 m³ nav atbilstoši marķēti (nav norādīti signālvārdi, bīstamības apzīmējumi (H

frāzes), drošības apzīmējumi (P frāzes), kas ir pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu (*ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1272/2008 groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulas (EK) Nr.1907/2006*), Ķīmisko vielu likuma 12. panta otrās prim daļas un MK 25.04.2006. noteikumu Nr. 339 „Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību“ 40.5. apakšpunkta un 41. punkta prasībām.

2) Pārbaudes brīdī tika konstatētas vizuālās pazīmes, kas liecina par naftas produktu noplūdi pie DUI. Tajā skaitā bīstamo atkritumu uzskaitē neatpoguļo, ka noplūžu novākšanai tiek izmantots absorbents. Tādējādi secināms, ka operators neizmanto absorbentu, lai samazinātu vides piesārņošanu, kas ir pretrunā ar likuma "Par piesārņojumu" 4. panta pirmās daļas 1. punktu un 5. panta pirmās daļas 1. punktu (*operators, veicot piesārņojošu darbību, ievēro tās specifiku un veic pasākumus, lai novērstu piesārņojuma rašanos vai samazinātu tā emisiju, kā arī veic nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu*).

3) Objekts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 563 2.3.1. apakšpunktu ir klasificējams kā C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts.

4) Sadaļā "II. KONSTATĒJUMI" 7. punktā minētais liecina, ka ir nepieciešama naftas uztvērēju tīrīšana, kā to paredz Atļaujas nosacījumi.

Ziņojumu sagatavoja:

Valsts vides dienesta

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes

Valsts vides inspektors - Piesārņojuma un dabas resursu departamenta Piesārņojuma novēršanas daļas vadītāja vietnieks Vladislavs Mihejevs