



Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, e-pasts: daugavpils@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM

Daugavpils
vieta

18.01.2022

Nr. 176-19/2021

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.	Pārbaudes veicējs(i) (amats, vārds, uzvārds)	Valsts vides dienesta Vecākais inspektors Andris Kozinda
2.	Pārbaudes datums	28.04.2021
3.	Pārbaudes objekts	Vecvārkavas ciemata ūdenssaimniecības sistēma ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
	Objekta adrese	Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads
	Juridiskā vai fiziskā persona	Vārkavas novada dome
	Reģistrācijas numurs	90000065434
4.	Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as) (atļaujas veids, Nr., izdošanas datums, derīguma termiņš)	B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja VVD Daugavpils RVP 21.02.2014. B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.DA14IB0029 (turpmāk – Atļauja) DA14IB0019

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana; Notekūdeņu savākšana un attīrīšana; Dabas resursu nodokļa aprēķina pareizība; Operatora organizētā testēšana

III. SECINĀJUMI

Ir novērojama zema Vecvārkavas NAI slodze, proti attīrīto notekūdeņu apjoms ir zemāks nekā projektētā NAI jauda.

Notekūdeņu koncentrācija NAI ieplūdē ir ļoti zema (būtiski atšķiras no tipiskās sadzīves

notekūdeņus raksturojošiem parametriem), kas var liecināt, ka kanalizācijas tīklos, iespējams, tiek novadīti lietus/gruntsūdeņi, tādējādi ietekmējot piesārņojošo vielu koncentrāciju notekūdeņos. Ieplūdē ir vērojama notekūdeņu neatbilstība MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī“ 5. pielikumā 4. tabulā noteiktajiem sadzīves notekūdeņu raksturojošajiem parametriem

Operatora aprēķinātā dabas resursu nodokļa kopsumma par 2020. gadā pazemes ūdeņu ieguvu un notekūdeņos esoši piesārņojošo vielu novadīšanu vidē sastāda 285,19 euro, savukārt VVD Daugavpils RVP aprēķinātā DRN kopsumma par 2020. gadu sastāda 265,70 euro.

Vecvārkavas NAI darbības pārbaudes rezultāti liecina, ka NAI izplūdē netiek pārsniegtas Atļaujā limitētās piesārņojošo vielu koncentrācijas, taču notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte Vecvārkavas NAI ir svārstīgā - brīžiem ir zema, nepietiekama vai attīrīšana vispār nenotiek (*piesārņojošo vielu koncentrācijas ieplūdē un izplūdē vai nu būtiski neatšķiras, vai piesārņojošo vielu koncentrācija izplūdē pārsniedz piesārņojošo vielu koncentrāciju ieplūdē*), kas ir pretrunā ar Atļaujas 2. pielikuma 16. tabulas nosacījumiem, proti piesārņojošām vielām netiek panākta atbilstoša attīrīšana.

Kopumā Vecvārkavas NAI darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Ziņojumu sagatavoja:

Valsts vides dienesta

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes

Valsts vides inspektors - Vecākais inspektors Andris Kozinda