



Valsts vides dienests

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV 4601, tālr. 64622597, e-pasts: rezekne@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM

Rēzeknē
vieta

18.01.2022

Nr. 122-14/2021

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.	Pārbaudes veicējs(i) (amats, vārds, uzvārds)	Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Rēzeknes sektora vecākais inspektors Jānis Mozumačs Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Rēzeknes sektora galvenā inspektore Rasma Riekstiņa
2.	Pārbaudes datums	27.04.2021
3.	Pārbaudes objekts	Raipoles notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO - 50
	Objekta adrese	Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads
	Juridiskā vai fiziskā persona	Ludzas novada pašvaldība
	Reģistrācijas numurs	90000017453
4.	Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as) (atļaujas veids, Nr., izdošanas datums, derīguma termiņš)	B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja 18.03.2010. B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RE17IB0003 (turpmāk - atļauja); atļauja tika pārskatīta un atjaunota 2017. gada 21. aprīlī. RE17IB0003

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

III. SECINĀJUMI

Operatora veiktais notekūdeņu monitorings liecina, ka 2021. gada I ceturksnī nevienai piesārņojošai vielai netika pārsniegtas pieļaujamās koncentrācijas, kā arī tika nodrošināti atļaujas 13.1. sadaļas 3. punktā, 16. tabulā noteiktie samazinājuma procenti.

Valsts kontroles ietvaros 2021. gada otrajā pusgadā jāveic atkārtota notekūdeņu testēšana.

Ziņojumu sagatavoja:

Valsts vides dienesta

Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes

Valsts vides inspektors - Latgales reģionālās vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas

Rēzeknes sektora vecākais inspektors Jānis Mozumačs